

#145197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Рента Плюс, ООО

Московский 133А-Б, Калининград (офисы)

2168

8492

ТВ7 (ASCII)

18072175

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,131	0	4,327	0	0	4,236	0	0	24	0	68,3	60,9	0,45	0,37	-
25.07.2025	0,14	0	4,824	0	0	4,722	0	0	24	0	68,5	61,4	0,45	0,37	-
26.07.2025	0,115	0	3,739	0	0	3,659	0	0	24	0	68,6	61,1	0,46	0,37	-
27.07.2025	0,126	0	4,198	0	0	4,109	0	0	24	0	68,5	61,2	0,46	0,37	-
28.07.2025	0,111	0	3,701	0	0	3,623	0	0	24	0	68	60,8	0,46	0,37	-
29.07.2025	0,162	0	5,46	0	0	5,345	0	0	24	0	68,5	61,3	0,45	0,37	-
30.07.2025	0,14	0	4,765	0	0	4,665	0	0	24	0	68	60,9	0,44	0,37	-
31.07.2025	0,149	0	4,954	0	0	4,848	0	0	24	0	68,7	61,4	0,44	0,37	-
01.08.2025	0,132	0	4,506	0	0	4,411	0	0	24	0	68,6	61,5	0,45	0,37	-
02.08.2025	0,138	0	4,642	0	0	4,544	0	0	24	0	68,6	61,3	0,45	0,37	-
03.08.2025	0,122	0	4,273	0	0	4,184	0	0	24	0	67,9	60,9	0,45	0,37	-
04.08.2025	0,156	0	4,908	0	0	4,8	0	0	24	0	70,1	62,4	0,45	0,37	-
05.08.2025	0,129	0	4,328	0	0	4,237	0	0	24	0	68,3	61,1	0,45	0,37	-
06.08.2025	0,136	0	4,659	0	0	4,56	0	0	24	0	68,4	61,3	0,45	0,37	-
07.08.2025	0,112	0	3,665	0	0	3,588	0	0	24	0	68,5	61,1	0,45	0,37	-
08.08.2025	0,154	0	5,344	0	0	5,231	0	0	24	0	68,6	61,6	0,45	0,37	-
09.08.2025	0,12	0	4,048	0	0	3,964	0	0	24	0	67,9	60,7	0,45	0,37	-
10.08.2025	0,139	0	4,651	0	0	4,553	0	0	24	0	68,5	61,2	0,45	0,38	-
11.08.2025	0,122	0	4,214	0	0	4,126	0	0	24	0	68	60,9	0,45	0,38	-
12.08.2025	0,149	0	5,217	0	0	5,107	0	0	24	0	68,4	61,4	0,45	0,38	-
13.08.2025	0,117	0	3,925	0	0	3,843	0	0	24	0	68,3	61,1	0,46	0,38	-
14.08.2025	0,145	0	4,963	0	0	4,858	0	0	24	0	68,5	61,4	0,45	0,38	-
15.08.2025	0,096	0	3,189	0	0	3,123	0	0	24	0	67,7	60,4	0,45	0,38	-
16.08.2025	0,118	0	3,902	0	0	3,82	0	0	24	0	68,4	61	0,45	0,38	-
17.08.2025	0,109	0	3,734	0	0	3,655	0	0	24	0	68	61	0,45	0,38	-
18.08.2025	0,134	0	4,599	0	0	4,501	0	0	24	0	68,7	61,6	0,46	0,38	-
19.08.2025	0,128	0	4,531	0	0	4,436	0	0	24	0	68	61,2	0,44	0,37	-
20.08.2025	0,143	0	4,852	0	0	4,749	0	0	24	0	68,6	61,4	0,43	0,37	-
21.08.2025	0,132	0	4,576	0	0	4,48	0	0	24	0	68,4	61,4	0,44	0,37	-
22.08.2025	0,149	0	5,166	0	0	5,056	0	0	24	0	68,7	61,6	0,45	0,37	-
23.08.2025	0,121	0	4,133	0	0	4,047	0	0	24	0	68	60,9	0,44	0,37	-
Итого:	4,075	0	137,993	0	0	135,08	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,973														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1163,725	10455,694	0	0	10209,292	0	0	23067	513
23.08.2025	1167,798	10593,685	0	0	10344,368	0	0	23811	513

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:02:31