

# #11783#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Рента Плюс, ООО  
Адрес потребителя Московский 133А-Б, Калининград (офисы)  
Номер абонента 2168  
Порядковый номер 8492  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 18072175  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2021 | 0,215   | 0         | 2,726   | 0       | 0       | 2,671  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 47,7   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 25.08.2021 | 0,144   | 0         | 2,177   | 0       | 0       | 2,133  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 50,3   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 26.08.2021 | 0,142   | 0         | 2,172   | 0       | 0       | 2,129  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 50,2   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 27.08.2021 | 0,178   | 0         | 2,543   | 0       | 0       | 2,492  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 49,5   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 28.08.2021 | 0,183   | 0         | 2,524   | 0       | 0       | 2,473  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 49,2   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 29.08.2021 | 0,176   | 0         | 2,527   | 0       | 0       | 2,477  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 49,6   | 0,45    | 0,38    | -           |
| 30.08.2021 | 0,142   | 0         | 2,075   | 0       | 0       | 2,033  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 49,7   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 31.08.2021 | 0,271   | 0         | 3,243   | 0       | 0       | 3,177  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 46,6   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 01.09.2021 | 0,127   | 0         | 1,998   | 0       | 0       | 1,958  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,3   | 50,9   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 02.09.2021 | 0,162   | 0         | 2,421   | 0       | 0       | 2,373  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 50,1   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 03.09.2021 | 0,185   | 0         | 2,58    | 0       | 0       | 2,528  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 49,2   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 04.09.2021 | 0,201   | 0         | 2,608   | 0       | 0       | 2,554  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 48,4   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 05.09.2021 | 0,151   | 0         | 2,235   | 0       | 0       | 2,19   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 50,1   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 06.09.2021 | 0,174   | 0         | 2,53    | 0       | 0       | 2,479  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 49,9   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 07.09.2021 | 0,167   | 0         | 2,434   | 0       | 0       | 2,385  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66     | 49,3   | 0,45    | 0,37    | -           |
| 08.09.2021 | 0,219   | 0         | 2,757   | 0       | 0       | 2,701  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 47,7   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 09.09.2021 | 0,15    | 0         | 2,307   | 0       | 0       | 2,262  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,3   | 50,5   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 10.09.2021 | 0,174   | 0         | 2,603   | 0       | 0       | 2,551  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 50,2   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 11.09.2021 | 0,153   | 0         | 2,276   | 0       | 0       | 2,23   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 50,1   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 12.09.2021 | 0,166   | 0         | 2,349   | 0       | 0       | 2,302  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 49,6   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 13.09.2021 | 0,162   | 0         | 2,378   | 0       | 0       | 2,331  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 50,1   | 0,47    | 0,37    | -           |
| 14.09.2021 | 0,153   | 0         | 2,484   | 0       | 0       | 2,436  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,1   | 50,1   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 15.09.2021 | 0,154   | 0         | 2,248   | 0       | 0       | 2,203  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 49,7   | 0,47    | 0,37    | -           |
| 16.09.2021 | 0,176   | 0         | 2,456   | 0       | 0       | 2,407  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 49,2   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 17.09.2021 | 0,217   | 0         | 2,767   | 0       | 0       | 2,711  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 47,9   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 18.09.2021 | 0,168   | 0         | 2,444   | 0       | 0       | 2,394  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 49,9   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 19.09.2021 | 0,157   | 0         | 2,248   | 0       | 0       | 2,203  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 49,4   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 20.09.2021 | 0,188   | 0         | 2,551   | 0       | 0       | 2,499  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 48,9   | 0,45    | 0,37    | -           |
| Итого:     | 4,855   | 0         | 68,661  | 0       | 0       | 67,282 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 1,16    |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.08.2021 | 894,428 | 8300,214 | 0      | 0      | 8102,553 | 0     | 0     | 20487   | 18     |
| 20.09.2021 | 899,284 | 8368,875 | 0      | 0      | 8169,835 | 0     | 0     | 21159   | 18     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2021 13:04:49