

#148633#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Рента Плюс, ООО
Московский 133А-Б, Калининград (офисы)
2168
8492
ТВ7 (ASCII)
18072175
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,135	0	4,645	0	0	4,546	0	0	24	0	68,3	61,3	0,44	0,37	-
25.08.2025	0,114	0	3,87	0	0	3,789	0	0	24	0	68,1	60,9	0,44	0,37	-
26.08.2025	0,156	0	5,116	0	0	5,006	0	0	24	0	68,9	61,5	0,44	0,37	-
27.08.2025	0,124	0	4,291	0	0	4,201	0	0	24	0	67,9	60,9	0,44	0,37	-
28.08.2025	0,141	0	4,85	0	0	4,747	0	0	24	0	68,4	61,4	0,44	0,37	-
29.08.2025	0,142	0	4,843	0	0	4,741	0	0	24	0	68,2	61	0,45	0,37	-
30.08.2025	0,142	0	4,899	0	0	4,795	0	0	24	0	68,5	61,4	0,45	0,37	-
31.08.2025	0,12	0	4,064	0	0	3,979	0	0	24	0	68,2	61	0,45	0,37	-
01.09.2025	0,123	0	4,24	0	0	4,15	0	0	24	0	68,3	61,2	0,45	0,37	-
02.09.2025	0,139	0	5,123	0	0	5,017	0	0	24	0	67,8	61,1	0,44	0,37	-
03.09.2025	0,15	0	5,215	0	0	5,104	0	0	24	0	68,6	61,6	0,45	0,38	-
04.09.2025	0,128	0	4,411	0	0	4,318	0	0	24	0	68,6	61,6	0,45	0,37	-
05.09.2025	0,149	0	5,591	0	0	5,474	0	0	24	0	68,3	61,8	0,46	0,37	-
06.09.2025	0,123	0	4,391	0	0	4,299	0	0	24	0	68,4	61,6	0,46	0,37	-
07.09.2025	0,131	0	4,642	0	0	4,543	0	0	24	0	68,8	61,9	0,45	0,37	-
08.09.2025	0,107	0	3,747	0	0	3,668	0	0	24	0	68,6	61,7	0,46	0,37	-
09.09.2025	0,043	0	1,209	0	0	1,185	0	0	24	0	66,1	57,4	0,45	0,37	-
10.09.2025	0,043	0	1,224	0	0	1,199	0	0	24	0	66	57,3	0,45	0,37	-
11.09.2025	0,045	0	1,32	0	0	1,294	0	0	24	0	66,1	57,8	0,45	0,37	-
12.09.2025	0,044	0	1,258	0	0	1,233	0	0	24	0	66,2	57,7	0,45	0,37	-
13.09.2025	0,044	0	1,221	0	0	1,197	0	0	24	0	66,3	57,5	0,45	0,37	-
14.09.2025	0,044	0	1,252	0	0	1,227	0	0	24	0	66	57,5	0,45	0,37	-
15.09.2025	0,043	0	1,236	0	0	1,212	0	0	24	0	66	57,4	0,45	0,37	-
16.09.2025	0,045	0	1,303	0	0	1,277	0	0	24	0	66,2	57,8	0,46	0,38	-
17.09.2025	0,044	0	1,268	0	0	1,243	0	0	24	0	66	57,5	0,46	0,38	-
18.09.2025	0,044	0	1,262	0	0	1,237	0	0	24	0	66	57,4	0,46	0,38	-
19.09.2025	0,045	0	1,247	0	0	1,223	0	0	24	0	66,4	57,6	0,46	0,38	-
20.09.2025	0,043	0	1,212	0	0	1,188	0	0	24	0	66	57,4	0,45	0,38	-
21.09.2025	0,043	0	1,189	0	0	1,165	0	0	24	0	66,1	57,4	0,46	0,38	-
22.09.2025	0,044	0	1,268	0	0	1,243	0	0	24	0	65,9	57,5	0,46	0,38	-
23.09.2025	0,047	0	1,324	0	0	1,298	0	0	24	0	66,5	57,8	0,45	0,38	-
Итого:	2,785	0	92,731	0	0	90,798	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,665														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1167,798	10593,685	0	0	10344,368	0	0	23811	513
23.09.2025	1170,584	10686,418	0	0	10435,168	0	0	24555	513

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:36:59