

# #11793#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Рента Плюс, ООО  
Адрес потребителя Московский 133А-Б, Калининград (офисы)  
Номер абонента 2168  
Порядковый номер 8492  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 18072175  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,146	0	2,325	0	0	2,278	0	0	24	0	66,1	50,8	0,43	0,37	-
25.09.2022	0,163	0	2,481	0	0	2,432	0	0	24	0	66,2	50,2	0,43	0,37	-
26.09.2022	0,165	0	2,405	0	0	2,357	0	0	24	0	66,2	49,5	0,43	0,37	-
27.09.2022	0,147	0	2,358	0	0	2,312	0	0	24	0	65,9	50,8	0,43	0,37	-
28.09.2022	0,158	0	2,743	0	0	2,691	0	0	24	0	64,8	50,7	0,42	0,37	-
29.09.2022	0,16	0	2,526	0	0	2,475	0	0	24	0	66,2	50,8	0,44	0,36	-
30.09.2022	0,164	0	2,51	0	0	2,461	0	0	24	0	66	50,1	0,46	0,36	-
01.10.2022	0,179	0	2,673	0	0	2,62	0	0	24	0	66,1	49,8	0,45	0,36	-
02.10.2022	0,155	0	2,487	0	0	2,437	0	0	24	0	65,9	50,7	0,45	0,36	-
03.10.2022	0,173	0	2,73	0	0	2,675	0	0	24	0	66,2	50,7	0,47	0,36	-
04.10.2022	0,146	0	2,313	0	0	2,268	0	0	24	0	65,6	50,3	0,48	0,36	-
Итого:	1,756	0	27,551	0	0	27,006	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,419														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1319,445	11961,139	0	0	11676,644	0	0	29983	26
04.10.2022	1321,202	11988,689	0	0	11703,65	0	0	30247	26

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:59:09