

# #11792#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Рента Плюс, ООО  
Адрес потребителя Московский 133А-Б, Калининград (офисы)  
Номер абонента 2168  
Порядковый номер 8492  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 18072175  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,146   | 0         | 2,325   | 0       | 0       | 2,278   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,1   | 50,8   | 0,43    | 0,37    | -           |
| 25.09.2022 | 0,163   | 0         | 2,481   | 0       | 0       | 2,432   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 50,2   | 0,43    | 0,37    | -           |
| 26.09.2022 | 0,165   | 0         | 2,405   | 0       | 0       | 2,357   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 49,5   | 0,43    | 0,37    | -           |
| 27.09.2022 | 0,147   | 0         | 2,358   | 0       | 0       | 2,312   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,9   | 50,8   | 0,43    | 0,37    | -           |
| 28.09.2022 | 0,158   | 0         | 2,743   | 0       | 0       | 2,691   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,8   | 50,7   | 0,42    | 0,37    | -           |
| 29.09.2022 | 0,16    | 0         | 2,526   | 0       | 0       | 2,475   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 50,8   | 0,44    | 0,36    | -           |
| 30.09.2022 | 0,164   | 0         | 2,51    | 0       | 0       | 2,461   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66     | 50,1   | 0,46    | 0,36    | -           |
| 01.10.2022 | 0,179   | 0         | 2,673   | 0       | 0       | 2,62    | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,1   | 49,8   | 0,45    | 0,36    | -           |
| 02.10.2022 | 0,155   | 0         | 2,487   | 0       | 0       | 2,437   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,9   | 50,7   | 0,45    | 0,36    | -           |
| 03.10.2022 | 0,173   | 0         | 2,73    | 0       | 0       | 2,675   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 50,7   | 0,47    | 0,36    | -           |
| 04.10.2022 | 0,146   | 0         | 2,313   | 0       | 0       | 2,268   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,6   | 50,3   | 0,48    | 0,36    | -           |
| 05.10.2022 | 0,188   | 0         | 2,738   | 0       | 0       | 2,683   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 49,7   | 0,48    | 0,38    | -           |
| 06.10.2022 | 0,171   | 0         | 2,33    | 0       | 0       | 2,282   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 50,2   | 0,49    | 0,39    | -           |
| 07.10.2022 | 0,148   | 0         | 2,081   | 0       | 0       | 2,037   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 50,8   | 0,49    | 0,4     | -           |
| 08.10.2022 | 0,128   | 0         | 1,752   | 0       | 0       | 1,716   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 50,1   | 0,49    | 0,4     | -           |
| 09.10.2022 | 0,164   | 0         | 2,189   | 0       | 0       | 2,144   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 49,6   | 0,49    | 0,4     | -           |
| 10.10.2022 | 0,149   | 0         | 2,029   | 0       | 0       | 1,986   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 50,3   | 0,49    | 0,4     | -           |
| 11.10.2022 | 0,155   | 0         | 2,062   | 0       | 0       | 2,019   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 50,2   | 0,49    | 0,4     | -           |
| 12.10.2022 | 0,158   | 0         | 2,043   | 0       | 0       | 1,999   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 49,9   | 0,48    | 0,4     | -           |
| 13.10.2022 | 0,134   | 0         | 2,033   | 0       | 0       | 1,991   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 50,8   | 0,48    | 0,4     | -           |
| 14.10.2022 | 0,141   | 0         | 1,907   | 0       | 0       | 1,867   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 50,6   | 0,5     | 0,41    | -           |
| 15.10.2022 | 0,177   | 0         | 2,324   | 0       | 0       | 2,275   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 50     | 0,5     | 0,4     | -           |
| 16.10.2022 | 0,167   | 0         | 2,188   | 0       | 0       | 2,142   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 49,4   | 0,5     | 0,4     | -           |
| 17.10.2022 | 0,464   | 0         | 4,226   | 0       | 0       | 4,136   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 41,7   | 0,5     | 0,4     | -           |
| 18.10.2022 | 0,734   | 0         | 5,846   | 0       | 0       | 5,72    | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 38,6   | 0,5     | 0,4     | -           |
| 19.10.2022 | 1,133   | 0         | 8,798   | 0       | 0       | 8,605   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 38,3   | 0,49    | 0,4     | -           |
| 20.10.2022 | 1,281   | 0         | 10,501  | 0       | 0       | 10,277  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 39     | 0,48    | 0,4     | -           |
| 21.10.2022 | 1,658   | 0         | 14,812  | 0       | 0       | 14,498  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 41,2   | 0,49    | 0,41    | -           |
| 22.10.2022 | 1,456   | 0         | 11,781  | 0       | 0       | 11,519  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 40,2   | 0,49    | 0,4     | -           |
| 23.10.2022 | 1,13    | 0         | 8,861   | 0       | 0       | 8,667   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 38,7   | 0,5     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 11,492  | 0         | 118,052 | 0       | 0       | 115,569 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 2,745   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2022 | 1319,445 | 11961,139 | 0      | 0      | 11676,644 | 0     | 0     | 29983   | 26     |
| 23.10.2022 | 1330,938 | 12079,189 | 0      | 0      | 11792,212 | 0     | 0     | 30703   | 26     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2022 13:37:26