

#112537#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Рента Плюс, ООО  
Адрес потребителя Московский 133А-Б, Калининград (офисы)  
Номер абонента 2168  
Порядковый номер 8492  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18072175  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,31	0	18,519	0	0	18,071	0	0	24	0	73,8	43,3	0,5	0,43	4,2
25.12.2024	2,388	0	19,612	0	0	19,142	0	0	24	0	73,5	43,7	0,5	0,43	1,8
26.12.2024	2,345	0	19,702	0	0	19,241	0	0	24	0	72,6	43,5	0,5	0,43	2,1
27.12.2024	2,168	0	17,589	0	0	17,179	0	0	24	0	72,3	42,2	0,51	0,43	3,8
28.12.2024	2,234	0	18,43	0	0	18,001	0	0	24	0	72,3	42,6	0,5	0,43	5,3
29.12.2024	2,332	0	19,457	0	0	19,001	0	0	24	0	72,5	43,2	0,5	0,43	4,3
30.12.2024	2,293	0	19,173	0	0	18,727	0	0	24	0	72,2	43	0,5	0,43	3,9
31.12.2024	2,285	0	19,059	0	0	18,616	0	0	24	0	72,1	42,8	0,5	0,43	4,8
01.01.2025	2,183	0	17,982	0	0	17,561	0	0	24	0	72,4	42,7	0,5	0,43	5,5
02.01.2025	2,227	0	17,989	0	0	17,561	0	0	24	0	73,1	42,8	0,5	0,43	4,2
03.01.2025	2,747	0	21,857	0	0	21,29	0	0	24	0	76,8	46	0,5	0,43	4
04.01.2025	2,879	0	22,312	0	0	21,715	0	0	24	0	78,1	46,5	0,5	0,43	-0,5
05.01.2025	2,905	0	22,441	0	0	21,833	0	0	24	0	78,6	46,9	0,5	0,43	-0,9
06.01.2025	2,868	0	22,592	0	0	21,993	0	0	24	0	77,7	46,6	0,5	0,43	-1,8
07.01.2025	2,318	0	19,528	0	0	19,076	0	0	24	0	72,1	43,1	0,5	0,43	-1,4
08.01.2025	2,586	0	22,211	0	0	21,686	0	0	24	0	72,9	44,4	0,5	0,43	4,9
09.01.2025	2,634	0	22,088	0	0	21,548	0	0	24	0	74,2	45,1	0,5	0,43	2,3
10.01.2025	2,554	0	21,569	0	0	21,052	0	0	24	0	73,3	44,3	0,49	0,43	0,7
11.01.2025	2,837	0	23,632	0	0	23,032	0	0	24	0	75,7	46,3	0,5	0,43	-
12.01.2025	2,741	0	21,804	0	0	21,245	0	0	24	0	76,2	45,4	0,5	0,43	-
13.01.2025	2,82	0	22,431	0	0	21,851	0	0	24	0	76,6	45,8	0,5	0,43	-
14.01.2025	2,95	0	25,059	0	0	24,432	0	0	24	0	75,2	46,4	0,49	0,43	-
15.01.2025	2,51	0	21,616	0	0	21,108	0	0	24	0	72,7	44,3	0,5	0,43	-
16.01.2025	2,605	0	22,503	0	0	21,978	0	0	24	0	72,4	44,1	0,5	0,43	-
17.01.2025	2,45	0	20,889	0	0	20,405	0	0	24	0	72,1	43,4	0,5	0,43	-
18.01.2025	2,518	0	22,315	0	0	21,802	0	0	24	0	71,7	44,2	0,5	0,43	-
19.01.2025	2,54	0	22,096	0	0	21,579	0	0	24	0	72,4	44,3	0,49	0,43	-
20.01.2025	2,76	0	24,021	0	0	23,442	0	0	24	0	73,6	45,5	0,49	0,43	-
21.01.2025	2,102	0	17,39	0	0	16,948	0	0	24	0	75,9	46,3	0,5	0,43	-
22.01.2025	1,283	0	10,373	0	0	10,106	0	0	24	0	76,4	46,1	0,5	0,43	-
23.01.2025	2,538	0	20,777	0	0	20,247	0	0	24	0	76	46,1	0,5	0,44	-
Итого:	76,91	0	637,016	0	0	621,468	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,37														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	895,348	7973,187	0	0	7784,984	0	0	18041	451
23.01.2025	972,256	8610,205	0	0	8406,449	0	0	18783	453

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.01.2025 8:52:29