

#111950#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 17.01.2025 по 27.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Государственная собственность, ГПКО
Советский проспект 13, Калининград
4602

Заводской номер счётчика 18072172	Показания прибора, ГДж 27.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 17.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6677,958	6521,884	156.074	37.278

Подпись исполнителя _____



#111949#

Отчёт за период с 17.01.2025 по 27.01.2025.

Номер абонента 4602
Порядковый номер 8475
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 18072172
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
18.01.2025	-	14,819	0	161,125	0	0	157,527	0	0	24	0	70,4	48	0,3	0,25
19.01.2025	-	14,902	0	158,327	0	0	154,734	0	0	24	0	71	48,1	0,3	0,25
20.01.2025	-	16,321	0	158,549	0	0	154,593	0	0	24	0	74,9	49,7	0,3	0,25
21.01.2025	-	17,071	0	163,378	0	0	159,151	0	0	24	0	76,5	50,9	0,3	0,25
22.01.2025	-	17,106	0	164,247	0	0	159,961	0	0	24	0	76,8	51,3	0,31	0,25
23.01.2025	-	16,924	0	162,049	0	0	157,828	0	0	24	0	76,7	51,1	0,3	0,25
24.01.2025	-	15,726	0	162,124	0	0	158,226	0	0	24	0	73,3	49,6	0,3	0,25
25.01.2025	-	14,999	0	167,864	0	0	164,044	0	0	24	0	71,2	49,3	0,31	0,25
26.01.2025	-	13,934	0	165,739	0	0	162,194	0	0	24	0	68,8	48,3	0,3	0,25
27.01.2025	-	14,271	0	167,83	0	0	164,158	0	0	24	0	69,6	48,9	0,31	0,25
Итого:	-	156,073	0	1631,232	0	0	1592,416	0	0	240	0	72,92	49,52	0,3	0,25

Общее время работы системы 240 час.

Период нормальной работы системы 240 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.01.2025	6521,884	77351,243	0	12,205	75474,512	0	12,05	18676	684
27.01.2025	6677,958	78982,474	0	12,205	77066,927	0	12,05	18916	684

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
