

#12082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Государственная собственность, ГПКО
Советский проспект 13, Калининград
4602
8475
ТВ7 (АСЦП)
18072172
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2023 | 17,197 | 0 | 251,723 | 0 | 0 | 245,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 54,9 | 0,3 | 0,26 | 2,8 |
| 22.02.2023 | 18,247 | 0 | 243,535 | 0 | 0 | 237,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 56,2 | 0,29 | 0,26 | - |
| 23.02.2023 | 18,77 | 0 | 247,656 | 0 | 0 | 241,306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 57,5 | 0,29 | 0,26 | - |
| 24.02.2023 | 17,59 | 0 | 251,421 | 0 | 0 | 245,363 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 56,3 | 0,29 | 0,26 | - |
| 25.02.2023 | 17,618 | 0 | 246,401 | 0 | 0 | 240,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 56,6 | 0,29 | 0,26 | - |
| 26.02.2023 | 18,583 | 0 | 245,367 | 0 | 0 | 239,071 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 57,5 | 0,29 | 0,25 | - |
| 27.02.2023 | 19,427 | 0 | 249,676 | 0 | 0 | 243,062 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 58,5 | 0,29 | 0,26 | - |
| 28.02.2023 | 19,421 | 0 | 248,599 | 0 | 0 | 242,049 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 58,2 | 0,29 | 0,25 | - |
| 01.03.2023 | 14,438 | 0 | 180,18 | 0 | 0 | 175,853 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 53,7 | 0,3 | 0,26 | - |
| 02.03.2023 | 15,215 | 0 | 178,54 | 0 | 0 | 174,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 52,7 | 0,3 | 0,26 | - |
| 03.03.2023 | 17,1 | 0 | 234,16 | 0 | 0 | 228,605 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 55 | 0,3 | 0,26 | - |
| 04.03.2023 | 17,387 | 0 | 227,448 | 0 | 0 | 221,897 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 55,3 | 0,3 | 0,26 | - |
| 05.03.2023 | 17,982 | 0 | 226,258 | 0 | 0 | 220,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 56,5 | 0,3 | 0,26 | - |
| 06.03.2023 | 18,456 | 0 | 224,654 | 0 | 0 | 218,834 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 56,4 | 0,3 | 0,26 | - |
| 07.03.2023 | 18,591 | 0 | 223,381 | 0 | 0 | 217,505 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,1 | 56,8 | 0,3 | 0,26 | - |
| 08.03.2023 | 17,874 | 0 | 217,503 | 0 | 0 | 211,985 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,6 | 55,5 | 0,29 | 0,26 | - |
| 09.03.2023 | 19,096 | 0 | 222,886 | 0 | 0 | 216,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 56,8 | 0,3 | 0,26 | - |
| 10.03.2023 | 19,557 | 0 | 221,13 | 0 | 0 | 215,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 56,9 | 0,29 | 0,26 | - |
| 11.03.2023 | 18,802 | 0 | 221,3 | 0 | 0 | 215,498 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 56,2 | 0,3 | 0,26 | - |
| 12.03.2023 | 18,22 | 0 | 222,025 | 0 | 0 | 216,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 55,4 | 0,29 | 0,26 | - |
| 13.03.2023 | 17,593 | 0 | 223,818 | 0 | 0 | 218,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 54,3 | 0,3 | 0,26 | - |
| 14.03.2023 | 15,098 | 0 | 200,11 | 0 | 0 | 195,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 52 | 0,31 | 0,26 | - |
| 15.03.2023 | 12,988 | 0 | 141,949 | 0 | 0 | 138,833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 47,4 | 0,3 | 0,25 | - |
| 16.03.2023 | 14,007 | 0 | 145,259 | 0 | 0 | 141,877 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 48,5 | 0,3 | 0,26 | - |
| 17.03.2023 | 14,052 | 0 | 146,525 | 0 | 0 | 143,142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 48,3 | 0,3 | 0,26 | - |
| 18.03.2023 | 13,365 | 0 | 150,934 | 0 | 0 | 147,628 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 48 | 0,31 | 0,26 | - |
| 19.03.2023 | 13,416 | 0 | 155,805 | 0 | 0 | 152,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 49,1 | 0,31 | 0,25 | - |
| 20.03.2023 | 12,693 | 0 | 146,579 | 0 | 0 | 143,384 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 48,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| Итого: | 472,783 | 0 | 5894,822 | 0 | 0 | 5749,303 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 112,922 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2023 | 1894,414 | 22639,601 | 0 | 0,382 | 22074,01 | 0 | 0,377 | 2626 | 6 |
| 20.03.2023 | 2367,196 | 28534,421 | 0 | 0,382 | 27823,31 | 0 | 0,377 | 3298 | 6 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2023 11:01:04