

#12078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Государственная собственность, ГПКО
Советский проспект 13, Калининград
4602
8475
ТВ7 (АСЦП)
18072172
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	5,475	0	44,521	0	0	43,59	0	0	24	0	67,9	37,9	0,32	0,22	9,9
22.04.2021	9,22	0	94,75	0	0	92,714	0	0	24	0	68,9	45,1	0,31	0,23	8,6
23.04.2021	11,406	0	130,255	0	0	127,464	0	0	24	0	68,8	47,5	0,31	0,23	4,6
24.04.2021	11,392	0	129,871	0	0	127,047	0	0	24	0	69,4	48	0,31	0,23	4,6
25.04.2021	11,25	0	127,981	0	0	125,216	0	0	24	0	69,1	47,7	0,3	0,23	4
26.04.2021	11,127	0	119,096	0	0	116,556	0	0	24	0	68,7	45,9	0,29	0,23	3,7
27.04.2021	11,488	0	118,265	0	0	115,728	0	0	24	0	69	45,3	0,3	0,23	2,9
28.04.2021	11,786	0	127,885	0	0	125,136	0	0	24	0	68,9	46,4	0,31	0,24	4,1
29.04.2021	11,402	0	128,559	0	0	125,804	0	0	24	0	68,8	47,2	0,29	0,22	6,7
30.04.2021	3,609	0	37,659	0	0	36,923	0	0	24	0	65,2	41,9	0,08	0,06	9,3
Итого:	98,155	0	1058,842	0	0	1036,178	0	0	240	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,444														

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	7060,895	99338,614	0	5,53	96970,173	0	5,457	18290	37
30.04.2021	7159,048	100397,456	0	5,53	98006,351	0	5,457	18530	37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 13:51:37