

#115196#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/01/25г.-25/01/25г.

Абонент: чкалова 7а

Адрес: \_\_\_\_\_ УФСИН

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 13013888, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.25 23	69,19	61,61	7,57	4,05	3,25	149,111	147,753	145,897	145,168	0,729	1,108	24	0	
21.01.25 23	69,3	61,72	7,58	4,17	3,37	149,76	148,41	146,522	145,806	0,717	1,114	24	0	
22.01.25 23	69,33	61,76	7,57	4,11	3,3	149,799	148,457	146,556	145,858	0,699	1,112	24	0	
23.01.25 23	69,16	61,68	7,48	4,05	3,26	148,958	147,632	145,742	145,057	0,686	1,093	24	0	
24.01.25 23	69,34	61,83	7,51	4,08	3,26	150,531	149,195	147,273	146,566	0,706	1,109	24	0	
25.01.25 23	69,49	62,38	7,11	4,08	3,25	151,03	149,723	147,746	147,049	0,697	1,053	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>69,3</b>	<b>61,83</b>	<b>7,47</b>	<b>4,09</b>	<b>3,28</b>	<b>899,19</b>	<b>891,171</b>	<b>879,737</b>	<b>875,504</b>	<b>4,233</b>	<b>6,59</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.01.25 23	15644,998	15529,523	15302,725	15252,835	49,89	114,857	8145	3
25.01.25 23	16544,189	16420,693	16182,462	16128,339	54,123	121,447	8289	3
<b>Итого</b>	<b>899,19</b>	<b>891,171</b>	<b>879,737</b>	<b>875,504</b>	<b>4,233</b>	<b>6,59</b>	<b>144</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут. питания

#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/01/25г.-21/02/25г.

Абонент: чкалова 7а

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 13013888, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.01.25 23	69,55	62,5	7,05	4,07	3,24	150,982	149,656	147,688	146,968	0,72	1,044	24	0	
27.01.25 23	69,35	62,09	7,27	4,05	3,23	151,081	149,723	147,813	147,072	0,741	1,077	24	0	
28.01.25 23	69,93	62,69	7,24	4,08	3,23	153,061	151,719	149,691	148,988	0,704	1,087	24	0	
29.01.25 23	70,05	62,87	7,18	4,09	3,2	155,178	153,85	151,752	151,062	0,689	1,094	24	0	
30.01.25 23	69,55	62,52	7,03	4,06	3,18	154,693	153,365	151,32	150,615	0,705	1,067	24	0	
31.01.25 23	70,02	62,97	7,05	4,16	3,28	154,93	153,633	151,509	150,838	0,671	1,072	24	0	
01.02.25 23	70,02	63,32	6,7	4,14	3,26	154,79	153,529	151,377	150,708	0,669	1,018	24	0	
02.02.25 23	70,07	63,36	6,71	4,1	3,22	154,941	153,658	151,52	150,833	0,687	1,02	24	0	
03.02.25 23	69,91	62,64	7,27	4,13	3,25	154,781	153,431	151,376	150,664	0,712	1,104	24	0	
04.02.25 23	69,87	62,64	7,23	4,11	3,23	154,904	153,576	151,498	150,81	0,688	1,099	24	0	
05.02.25 23	69,84	62,56	7,28	4,08	3,21	154,736	153,412	151,34	150,647	0,693	1,106	24	0	
06.02.25 23	69,85	62,65	7,2	4,07	3,2	154,79	153,464	151,385	150,694	0,691	1,093	24	0	
07.02.25 23	69,8	62,52	7,28	4,04	3,18	153,517	152,198	150,151	149,469	0,682	1,097	24	0	
08.02.25 23	69,57	62,55	7,02	4	3,16	152,346	151,027	149,021	148,306	0,715	1,049	24	0	
09.02.25 23	68,4	61,54	6,86	3,98	3,15	151,773	150,478	148,563	147,853	0,71	1,022	24	0	
10.02.25 23	70,79	63,06	7,74	4,03	3,21	151,278	149,956	147,874	147,212	0,662	1,147	24	0	
11.02.25 23	72,41	64,32	8,09	4,05	3,22	151,189	149,878	147,65	147,044	0,606	1,199	24	0	
12.02.25 23	71,63	63,68	7,94	4,03	3,21	151,439	150,163	147,958	147,372	0,586	1,179	24	0	
13.02.25 23	71,78	63,85	7,93	3,98	3,15	151,597	150,379	148,105	147,576	0,529	1,179	24	0	
14.02.25 23	71,85	63,93	7,92	3,94	3,11	152,104	150,925	148,59	148,092	0,497	1,18	24	0	
15.02.25 23	71,99	64,34	7,65	4	3,17	152,19	151,049	148,657	148,186	0,471	1,14	24	0	
16.02.25 23	71,93	64,35	7,58	4,04	3,2	152,363	151,234	148,835	148,373	0,461	1,132	24	0	
17.02.25 23	72,82	64,69	8,13	4,05	3,21	152,331	151,18	148,725	148,287	0,438	1,213	24	0	
18.02.25 23	72,31	64,4	7,91	4,02	3,18	153,094	151,915	149,513	149,033	0,479	1,186	24	0	
19.02.25 23	71,32	63,56	7,76	4,03	3,19	152,682	151,486	149,195	148,683	0,512	1,161	24	0	
20.02.25 23	72,02	64,04	7,98	4,34 <	3,65	123,101	122,122	120,25	119,83	0,42	0,962	24	0	*
21.02.25 23	70,51	61,88	8,63	6,12 <	6,12	0	0	0	0	0	0	24	0	*
<b>Итого/Среди</b>	<b>70,62</b>	<b>63,21</b>	<b>7,42</b>	<b>4,14</b>	<b>3,33</b>	<b>3949,873</b>	<b>3917,007</b>	<b>3861,356</b>	<b>3845,217</b>	<b>16,139</b>	<b>28,726</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.01.25 23	16544,189	16420,693	16182,462	16128,339	54,123	121,447	8289	3
21.02.25 23	20494,062	20337,701	20043,818	19973,556	70,262	150,173	8937	3
<b>Итого</b>	<b>3949,873</b>	<b>3917,008</b>	<b>3861,356</b>	<b>3845,217</b>	<b>16,139</b>	<b>28,726</b>	<b>648</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

