

#132889#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/25г.-25/05/25г.

Абонент: чкалова 7а

Адрес: УФСИН

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

tхв: не исп.

Серийный номер 13013888, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.25 23	69,14	65,31	3,83	< 3,56	2,28	81,039	80,593	79,288	79,024	0,265	0,306	24	0	*
22.05.25 23	68,5	67,31	1,2	< 3,62	2,31	47,44	47,222	46,433	46,248	0,185	0,057	24	0	*
23.05.25 23	68,47	67,44	1,03	< 3,74	2,43	47,417	47,196	46,412	46,221	0,191	0,049	24	0	*
24.05.25 23	68,54	68,15	0,39	< 3,76	2,45	47,423	47,214	46,417	46,22	0,196	0,02	24	0	*
25.05.25 23	68,55	68,15	0,4	< 3,73	2,42	47,439	47,224	46,432	46,227	0,205	0,02	24	0	*
Итого/Средн	68,7	67,03	1,68	3,68	2,38	270,758	269,449	264,982	263,939	1,042	0,451	120	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.05.25 23	30040,564	29818,567	29387,361	29286,167	101,194	211,163	11049	3
25.05.25 23	30311,322	30088,015	29652,342	29550,106	102,236	211,615	11169	3
Итого	270,758	269,449	264,982	263,939	1,042	0,451	120	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/05/25г.-21/06/25г.

Абонент: чкалова 7а

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

tхв: не исп.

Серийный номер 13013888, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х49FE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.05.25 23	68,37	67,2	1,17	< 3,73	2,42	47,404	47,166	46,402	46,198	0,204	0,055	24	0	*
27.05.25 23	68,43	67,24	1,18	< 3,68	2,37	47,417	47,178	46,414	46,209	0,206	0,056	24	0	*
28.05.25 23	68,47	67,45	1,02	< 3,61	2,3	47,441	47,206	46,433	46,229	0,204	0,049	24	0	*
29.05.25 23	68,43	67,36	1,07	< 3,58	2,27	47,424	47,181	46,422	46,206	0,216	0,051	24	0	*

30.05.25 23	68,49	67,31	1,17	<	3,6	2,29	47,409	47,161	46,405	46,188	0,217	0,056	24	0	*
31.05.25 23	68,54	68,13	0,4	<	3,61	2,29	47,43	47,208	46,423	46,214	0,209	0,02	24	0	*
01.06.25 23	68,51	68,11	0,4	<	3,59	2,27	47,418	47,196	46,413	46,201	0,212	0,02	24	0	*
02.06.25 23	68,47	67,41	1,06	<	3,54	2,22	47,416	47,171	46,411	46,195	0,216	0,05	24	0	*
03.06.25 23	68,46	67,27	1,19	<	3,5	2,18	47,386	47,137	46,38	46,166	0,215	0,056	24	0	*
04.06.25 23	68,49	67,39	1,1	<	3,47	2,16	47,358	47,116	46,353	46,139	0,214	0,052	24	0	*
05.06.25 23	68,44	67,43	1,01	<	3,43	2,11	47,354	47,111	46,347	46,136	0,212	0,048	24	0	*
06.06.25 23	68,41	67,33	1,08	<	3,39	2,08	47,362	47,11	46,359	46,137	0,222	0,051	24	0	*
07.06.25 23	68,48	68,09	0,39	<	3,46	2,14	47,343	47,103	46,339	46,111	0,228	0,019	24	0	*
08.06.25 23	68,49	68,09	0,39	<	3,4	2,08	47,353	47,107	46,347	46,117	0,231	0,019	24	0	*
09.06.25 23	68,48	67,36	1,12	<	3,35	2,03	47,328	47,057	46,323	46,087	0,237	0,053	24	0	*
10.06.25 23	68,56	67,35	1,21	<	3,38	2,06	47,326	47,049	46,32	46,075	0,245	0,057	24	0	*
11.06.25 23	68,49	67,41	1,08	<	3,53	2,21	47,339	47,066	46,336	46,094	0,242	0,051	24	0	*
12.06.25 23	68,61	68,19	0,42	<	3,44	2,13	47,339	47,081	46,33	46,086	0,243	0,021	24	0	*
13.06.25 23	68,63	68,21	0,43	<	3,32	2,01	47,358	47,097	46,35	46,104	0,246	0,021	24	0	*
14.06.25 23	67,3	66,92	0,37	<	3,58	2,7	34,388	34,23	33,681	33,533	0,149	0,015	24	0	*
15.06.25 23	68,56	68,15	0,41	<	3,95	2,64	47,261	47,086	46,256	46,093	0,163	0,02	24	0	*
16.06.25 23	68,37	67,39	0,98	<	3,82	2,52	47,264	47,063	46,267	46,092	0,175	0,047	24	0	*
17.06.25 23	68,51	67,54	0,96	<	3,82	2,52	47,26	47,055	46,259	46,079	0,18	0,046	24	0	*
18.06.25 23	68,47	67,54	0,93	<	3,78	2,48	47,255	47,042	46,253	46,068	0,184	0,044	24	0	*
19.06.25 23	68,48	67,21	1,27	<	3,8	2,5	47,259	47,035	46,257	46,07	0,187	0,06	24	0	*
20.06.25 23	68,6	67,88	0,72	<	3,79	2,5	47,236	47,046	46,232	46,06	0,172	0,035	24	0	*
21.06.25 23	68,58	68,15	0,42	<	3,79	2,49	47,278	47,095	46,273	46,101	0,171	0,021	24	0	*
Итого/Средн	68,46	67,6	0,86		3,59	2,3	1265,406	1259,15	1238,585	1232,987	5,598	1,093	648	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.05.25 23	30311,322	30088,015	29652,342	29550,106	102,236	211,615	11169	3
21.06.25 23	31576,728	31347,165	30890,927	30783,093	107,834	212,708	11817	3
Итого	1265,405	1259,15	1238,585	1232,987	5,598	1,093	648	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

