

#30843#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 25.09.2023 по 01.10.2023

Потребитель
УФСИН)
Адрес потребителя
Абонентский номер

УФСИН России по Калининградской области (диагностический центр
Чкалова 7А, Калининград
4818

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
13013888	01.10.2023	25.09.2023		
Количество тепловой энергии, система 1	1,77	1,119	0.651	0.155

Подпись исполнителя



с 26.09.23 по расчетке



#30842#

Отчёт за период с 25.09.2023 по 01.10.2023.

Номер абонента 4818
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 13013888
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 02.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
26.09.2023	-	0,106	0	8,071	8,056	0	7,939	7,934	0	24	0	59,4	56,9	0,41	0,33
27.09.2023	-	0,146	0	8,01	7,995	0	7,879	7,881	0	24	0	59,5	55,1	0,4	0,32
28.09.2023	-	0,138	0	7,862	7,845	0	7,735	7,735	0	24	0	59,2	54,9	0,4	0,32
29.09.2023	-	0,114	0	7,771	7,755	0	7,65	7,648	0	24	0	58	54,5	0,39	0,32
30.09.2023	-	0,073	0	7,827	7,814	0	7,705	7,701	0	24	0	58,1	55,9	0,4	0,32
01.10.2023	-	0,075	0	7,842	7,827	0	7,72	7,714	0	24	0	58,1	55,8	0,41	0,33
Итого:	-	0,652	0	47,383	47,292	0	46,628	46,613	0	144	0	58,72	55,52	0,4	0,32

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
25.09.2023	1,119	230,494	232,382	0	218,889	220,281	0	1309	499
01.10.2023	1,77	277,878	279,673	0	265,518	266,894	0	1453	499

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения