

#14373#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Агамоглонова Эльнара Расим Кызы, Гражданка
Адрес потребителя Калинина 29, Калининград
Номер абонента 4599
Порядковый номер 7980
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17051475
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,342	0	27,112	0	0	26,528	0	0	24	0	0	0	69,1	57,1	0,46	0,4	9,9
22.04.2021	1,281	0	24,181	0	0	23,667	0	0	24	0	0	0	68,6	55,7	0,45	0,4	8,6
23.04.2021	1,285	0	22,941	0	0	22,455	0	0	24	0	0	0	68,5	54,9	0,44	0,4	4,6
24.04.2021	1,284	0	22,378	0	0	21,904	0	0	24	0	0	0	68,5	54,5	0,45	0,4	4,6
25.04.2021	1,31	0	22,01	0	0	21,544	0	0	24	0	0	0	68,5	54	0,44	0,4	4
26.04.2021	1,326	0	20,334	0	0	19,907	0	0	24	0	0	0	68,2	52,3	0,44	0,4	3,7
27.04.2021	1,4	0	21,458	0	0	21,006	0	0	24	0	0	0	68,4	52,5	0,44	0,4	2,9
28.04.2021	1,426	0	23,205	0	0	22,711	0	0	24	0	0	0	68,7	53,7	0,45	0,4	4,1
29.04.2021	1,428	0	26,209	0	0	25,647	0	0	24	0	0	0	69	55,7	0,46	0,4	6,7
30.04.2021	1,011	0	15,091	0	0	14,789	0	0	24	0	0	0	66,3	50	0,33	0,31	9,3
01.05.2021	1,32	0	23,42	0	0	22,934	0	0	24	0	0	0	67,7	54	0,34	0,3	7
02.05.2021	1,286	0	23,148	0	0	22,675	0	0	24	0	0	0	67,1	53,6	0,35	0,3	7,3
03.05.2021	1,289	0	22,163	0	0	21,715	0	0	24	0	0	0	66,8	52,6	0,34	0,3	6,2
04.05.2021	1,305	0	22,723	0	0	22,252	0	0	24	0	0	0	67,6	53,6	0,35	0,3	5,8
05.05.2021	1,345	0	25,163	0	0	24,625	0	0	24	0	0	0	68,7	55,7	0,36	0,31	9,6
06.05.2021	1,393	0	26,013	0	0	25,45	0	0	24	0	0	0	69,3	56,2	0,37	0,31	10,4
07.05.2021	0,933	0	27,937	0	0	27,326	0	0	24	0	0	0	69,7	61,6	0,37	0,31	6,9
08.05.2021	0,47	0	26,975	0	0	26,395	0	0	24	0	0	0	69	64,8	0,37	0,31	6,9
09.05.2021	0,477	0	29,431	0	0	28,8	0	0	24	0	0	0	69	65,1	0,38	0,31	6,3
10.05.2021	0,461	0	27,615	0	0	27,019	0	0	24	0	0	0	69,2	65,1	0,37	0,31	11,1
11.05.2021	0,465	0	31,136	0	0	30,453	0	0	24	0	0	0	69,8	66,2	0,39	0,31	17,8
12.05.2021	0,438	0	35,116	0	0	34,366	0	0	24	0	0	0	68,7	65,7	0,41	0,31	19,7
13.05.2021	0,384	0	24,951	0	0	24,458	0	0	24	0	0	0	65,8	62	0,36	0,3	19,2
14.05.2021	0,424	0	31,695	0	0	31,028	0	0	24	0	0	0	68,2	65	0,39	0,3	9,9
15.05.2021	0,461	0	35,109	0	0	34,338	0	0	24	0	0	0	69,9	66,7	0,4	0,3	10,6
16.05.2021	0,429	0	32,444	0	0	31,775	0	0	24	0	0	0	67,5	64,3	0,39	0,3	10
17.05.2021	0,457	0	34,619	0	0	33,858	0	0	24	0	0	0	69,8	66,6	0,4	0,3	12,5
18.05.2021	0,442	0	33,343	0	0	32,628	0	0	24	0	0	0	69	65,7	0,39	0,3	14,5
19.05.2021	0,459	0	29,81	0	0	29,16	0	0	24	0	0	0	69,6	65,9	0,41	0,33	11,4
20.05.2021	0,457	0	25,948	0	0	25,385	0	0	24	0	0	0	69,4	65,1	0,41	0,36	10,4
Итого:	27,788	0	793,678	0	0	776,798	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,637																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	869,338	11758,94	0	1,093	11492,837	0	1,084	28688	822
20.05.2021	897,126	12552,619	0	1,093	12269,635	0	1,084	29408	822

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 9:02:07