

#14372#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Агамоглонова Эльнара Расим Кызы, Гражданка
Адрес потребителя Калинина 29, Калининград
Номер абонента 4599
Порядковый номер 7980
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17051475
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.12.2021	1,262	0	13,788	0	0	13,471	0	0	24	0	0	0	71,7	49,3	0,41	0,39	-
02.12.2021	1,258	0	14,524	0	0	14,195	0	0	24	0	0	0	71,1	49,9	0,41	0,39	-
03.12.2021	1,259	0	13,939	0	0,001	13,628	0	0,001	24	0	0	0	70,6	48,5	0,41	0,39	-
04.12.2021	1,405	0	16,306	0	0	15,916	0	0	24	0	0	0	73,2	52,1	0,44	0,4	-
05.12.2021	1,481	0	17,985	0	0	17,543	0	0	24	0	0	0	74,4	54,2	0,44	0,41	-
06.12.2021	1,485	0	16,633	0	0	16,211	0	0	24	0	0	0	75,7	53,8	0,44	0,41	-
07.12.2021	1,576	0	15,632	0	0	15,202	0	0	24	0	0	0	79,3	54,5	0,44	0,41	-
08.12.2021	1,705	0	15,476	0	0	15,014	0	0	24	0	0	0	82,9	55,8	0,44	0,41	-
09.12.2021	1,671	0	15,028	0	0,002	14,589	0	0,002	24	0	0	0	82	54,7	0,44	0,41	-
10.12.2021	1,614	0	17,177	0	0	16,723	0	0	24	0	0	0	77,4	54,4	0,44	0,41	-
11.12.2021	1,557	0	18,455	0	0	17,996	0	0	24	0	0	0	74,9	54,3	0,44	0,41	-
12.12.2021	1,532	0	17,694	0	0	17,252	0	0	24	0	0	0	75,1	53,9	0,44	0,41	-
13.12.2021	1,533	0	17,885	0	0	17,439	0	0	24	0	0	0	74,9	53,9	0,44	0,41	-
14.12.2021	1,526	0	18,571	0	0,01	18,116	0	0,01	24	0	0	0	74,3	54,2	0,45	0,41	-
15.12.2021	1,504	0,002	17,289	0	0,005	16,904	0	0,005	24	0	0	0	70,4	49,1	0,44	0,41	-
16.12.2021	1,374	0,001	16,514	0	0,001	16,176	0	0,001	24	0	0	0	67,2	47	0,43	0,4	-
17.12.2021	1,304	0	15,236	0	0	14,927	0	0	24	0	0	0	66,9	46	0,42	0,4	-
18.12.2021	1,287	0	14,861	0	0	14,56	0	0	24	0	0	0	66,8	45,7	0,42	0,4	-
19.12.2021	1,312	0	15,401	0	0	15,088	0	0	24	0	0	0	66,9	46,2	0,42	0,4	-
20.12.2021	1,299	0	14,024	0	0	13,727	0	0	24	0	0	0	68,3	45,7	0,42	0,39	-
Итого:	28,944	0	322,418	0	0,019	314,677	0	0,019	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,913																

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.11.2021	8,245	101,059	0	0,005	98,893	0	0,005	169	143
20.12.2021	37,189	423,475	0	0,024	413,57	0	0,024	649	143

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2021 16:20:40