

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 27/12/23г.-22/01/24г.

Абонент: калинина 29 Договор N:000000000
 Адрес: Агамогланова Тип расходомера:
 Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
 М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
 tхв: догов., tхд = 5.00°C G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 17051475, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хCD0F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pк МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.12.23 23	70.45	64.82	5.63	0.45	0.44	0.60	16.113	0.000	0.045	15.754	0.000	0.044	0.044	5.00	0.20	0.383	0.011	10	0	
28.12.23 23	71.87	66.55	5.32	0.46	0.44	0.60	42.056	0.000	0.001	41.086	0.000	0.001	0.001	5.00	0.20	0.916	0.000	24	0	
29.12.23 23	72.60	67.97	4.63	0.48	0.46	0.60	48.748	0.000	0.000	47.603	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.924	0.000	24	0	
30.12.23 23	72.41	67.69	4.73	0.47	0.46	0.60	47.086	0.000	0.000	45.984	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.911	0.000	24	0	
31.12.23 23	72.30	67.21	5.08	0.47	0.45	0.60	43.716	0.000	0.000	42.698	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.910	0.000	24	0	
01.01.24 23	74.03	68.61	5.42	0.47	0.45	0.60	43.438	0.000	0.000	42.380	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.963	0.000	24	0	
02.01.24 23	78.89	72.92	5.97	0.48	0.46	0.60	44.725	0.000	0.000	43.504	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.090	0.000	24	0	
03.01.24 23	81.53	74.73	6.80	0.47	0.45	0.60	42.056	0.000	0.000	40.841	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.165	0.000	24	0	
04.01.24 23	82.83	75.40	7.43	0.46	0.45	0.60	39.584	0.000	0.003	38.406	0.000	0.003	0.003	5.00	0.20	1.198	0.001	24	0	
05.01.24 23	80.30	73.67	6.64	0.46	0.44	0.60	42.142	0.000	0.000	40.957	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.140	0.000	24	0	
06.01.24 23	80.12	73.38	6.74	0.46	0.45	0.60	41.510	0.000	0.000	40.348	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.140	0.000	24	0	
07.01.24 23	87.10	78.02	9.09	0.45	0.44	0.60	35.946	0.000	0.000	34.780	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.327	0.000	24	0	
08.01.24 23	87.47	77.57	9.90	0.46	0.44	0.60	33.846	0.000	0.000	32.738	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.360	0.000	24	0	
09.01.24 23	84.23	76.76	7.47	0.46	0.45	0.60	42.410	0.000	0.001	41.111	0.000	0.001	0.001	5.00	0.20	1.289	0.000	24	0	
10.01.24 23	77.81	71.38	6.43	0.46	0.44	0.60	42.070	0.000	0.000	40.951	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.105	0.000	24	0	
11.01.24 23	76.17	70.02	6.15	0.45	0.44	0.60	41.764	0.000	0.000	40.694	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.050	0.000	24	0	
12.01.24 23	76.50	69.87	6.63	0.46	0.45	0.60	39.008	0.000	0.001	38.001	0.000	0.001	0.001	5.00	0.20	1.057	0.000	24	0	
13.01.24 23	77.67	71.23	6.43	0.46	0.45	0.60	41.139	0.000	0.000	40.048	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.080	0.000	24	0	
14.01.24 23	77.31	71.35	5.97	0.47	0.46	0.60	43.316	0.000	0.000	42.177	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.055	0.000	24	0	
15.01.24 23	75.85	69.61	6.23	0.45	0.44	0.60	39.722	0.000	0.002	38.710	0.000	0.002	0.002	5.00	0.20	1.012	0.000	24	0	
16.01.24 23	79.20	72.23	6.97	0.46	0.45	0.60	39.023	0.000	0.000	37.951	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.110	0.000	24	0	
17.01.24 23	80.28	72.61	7.67	0.45	0.44	0.60	36.259	0.000	0.000	35.239	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.134	0.000	24	0	
18.01.24 23	77.55	70.79	6.76	0.46	0.45	0.60	38.826	0.000	0.000	37.798	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.071	0.000	24	0	
19.01.24 23	77.25	70.23	7.02	0.45	0.44	0.60	37.410	0.000	0.000	36.429	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.072	0.000	24	0	
20.01.24 23	77.02	70.42	6.59	0.46	0.44	0.60	39.556	0.000	0.000	38.523	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.065	0.000	24	0	
21.01.24 23	76.74	70.09	6.64	0.45	0.44	0.60	38.728	0.000	0.000	37.721	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.051	0.000	24	0	
22.01.24 23	73.26	67.17	6.09	0.45	0.44	0.60	38.465	0.000	0.000	37.545	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.959	0.000	24	0	
Итого/Средн	77.70	71.23	6.48	0.46	0.45	0.60	1078.666	0.000	0.053	1049.976	0.000	0.052	0.052	5.00	0.20	28.537	0.013	634	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
27.12.23 13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
22.01.24 23	1078.667	0.000	0.053	1049.976	0.000	0.052	0.052	28.537	0.013	634	0
Итого	1078.667	0.000	0.053	1049.976	0.000	0.052	0.052	28.537	0.013	634	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

