

#126450#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кит и К, ООО

Нарвская 46, Калининград

1212

7981

ТВ7 (ASCII)

17051716

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,018	0	77,794	0	0	76,589	0	0	24	0	57,7	51,4	0,29	0,34	4,4
22.03.2025	2,032	0	79,694	0	0	78,452	0	0	24	0	58	51,8	0,28	0,34	5,6
23.03.2025	1,995	0	75,715	0	0	74,536	0	0	24	0	58	51,6	0,29	0,34	5,7
24.03.2025	2,015	0	76,612	0	0	75,41	0	0	24	0	58,2	51,8	0,29	0,34	6,8
25.03.2025	1,945	0	59,93	0	0	58,947	0	0	24	0	59,5	51,6	0,3	0,34	5,5
26.03.2025	1,959	0	30,434	0	0	29,816	0	0	24	0	66,9	51,2	0,34	0,34	4,4
27.03.2025	1,964	0	30,954	0	0	30,326	0	0	24	0	66,8	51,3	0,34	0,34	6,9
28.03.2025	1,857	0	26,608	0	0	26,061	0	0	24	0	67,3	50,3	0,34	0,34	5,7
29.03.2025	1,767	0	25,073	0	0	24,564	0	0	24	0	66,9	49,8	0,34	0,33	8,9
30.03.2025	1,844	0	27,031	0	0	26,479	0	0	24	0	67	50,4	0,34	0,34	9,9
31.03.2025	1,948	0	30,624	0	0	30,001	0	0	24	0	67	51,5	0,34	0,34	6,8
01.04.2025	1,998	0	84,478	0	0	83,173	0	0	24	0	57,6	51,9	0,27	0,34	5,9
02.04.2025	1,948	0	73,839	0	0	72,69	0	0	24	0	57,9	51,5	0,29	0,33	-
03.04.2025	1,8	0	48,124	0	0	47,329	0	0	24	0	59,7	50,6	0,31	0,33	-
04.04.2025	1,858	0	36,312	0	0	35,647	0	0	24	0	63,1	50,7	0,32	0,33	-
05.04.2025	2,021	0	88,933	0	0	87,58	0	0	24	0	57,3	51,8	0,26	0,34	-
06.04.2025	2,139	0	89,024	0	0	87,6	0	0	24	0	58,7	52,9	0,26	0,34	-
07.04.2025	2,06	0	80,851	0	0	79,569	0	0	24	0	58,5	52,3	0,28	0,34	-
08.04.2025	2,028	0	84,613	0	0	83,319	0	0	24	0	57,4	51,6	0,27	0,33	-
09.04.2025	2	0	81,784	0	0	80,536	0	0	24	0	57,4	51,4	0,27	0,33	-
10.04.2025	2,061	0	89,377	0	0	88,009	0	0	24	0	57,4	51,8	0,26	0,34	-
11.04.2025	2,022	0	82,261	0	0	81	0	0	24	0	57,4	51,4	0,27	0,33	-
12.04.2025	1,988	0	67,904	0	0	66,833	0	0	24	0	58,3	51,2	0,29	0,33	-
13.04.2025	1,858	0	41,417	0	0	40,698	0	0	24	0	61,3	50,3	0,32	0,33	-
14.04.2025	1,738	0	23,653	0	0	23,165	0	0	24	0	67,5	49,6	0,34	0,33	-
15.04.2025	1,741	0	24,115	0	0	23,618	0	0	24	0	67,4	49,9	0,32	0,31	-
16.04.2025	1,7	0	23,465	0	0	22,98	0	0	24	0	67,4	49,8	0,31	0,3	-
17.04.2025	0,763	0	9,888	0	0	9,684	0	0	24	0	67,4	48,6	0,31	0,14	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,2	26,8	0,35	0,01	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,2	25	0,41	0,01	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	23,9	0,41	0,01	-
Итого:	53,067	0	1570,507	0	0	1544,611	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,675														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1332,316	31238,92	0	0	30700,575	0	0	29506	602
20.04.2025	1385,381	32809,424	0	0	32245,184	0	0	30250	602

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 10:25:44