

#296967#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Кит и К, ООО
Адрес потребителя Нарвская 46, Калининград
Номер абонента 1212
Порядковый номер 7981
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17051716
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,979	0	50,752	0	0	49,844	0	0	24	0	62,3	52,8	0,27	0,33	-
22.03.2026	1,969	0	42,945	0	0	42,144	0	0	24	0	63,8	52,6	0,29	0,33	-
23.03.2026	1,852	0	27,42	0	0	26,841	0	0	24	0	68,4	51,9	0,32	0,33	-
24.03.2026	1,742	0	25,191	0	0	24,657	0	0	24	0	68,5	51,6	0,32	0,33	-
25.03.2026	1,655	0	23,529	0	0	23,033	0	0	24	0	68,1	51	0,32	0,33	-
26.03.2026	1,841	0	29,097	0	0	28,483	0	0	24	0	68,3	52,8	0,32	0,33	-
27.03.2026	1,921	0	43,187	0	0	42,375	0	0	24	0	64	53,2	0,29	0,33	-
28.03.2026	1,895	0	39,585	0	0	38,82	0	0	24	0	65	53,4	0,29	0,33	-
29.03.2026	1,873	0	30,486	0	0	29,847	0	0	24	0	68	53	0,32	0,33	-
30.03.2026	1,883	0	29,354	0	0	28,738	0	0	24	0	68,1	52,5	0,32	0,33	-
31.03.2026	1,942	0	44,036	0	0	43,22	0	0	24	0	63,5	52,8	0,29	0,33	-
01.04.2026	1,947	0	51,217	0	0	50,303	0	0	24	0	62,3	53,1	0,27	0,33	-
02.04.2026	1,902	0	42,175	0	0	41,389	0	0	24	0	63,8	52,9	0,29	0,33	-
03.04.2026	1,944	0	43,306	0	0	42,5	0	0	24	0	63,7	52,8	0,29	0,33	-
04.04.2026	1,923	0	51,88	0	0	50,975	0	0	24	0	61,5	52,5	0,27	0,33	-
05.04.2026	1,826	0	35,37	0	0	34,692	0	0	24	0	64,7	52,1	0,3	0,33	-
06.04.2026	1,875	0	31,889	0	0	31,245	0	0	24	0	66,7	52,4	0,32	0,33	-
07.04.2026	1,946	0	40,312	0	0	39,54	0	0	24	0	64,6	52,8	0,29	0,33	-
08.04.2026	1,992	0	51,991	0	0	51,063	0	0	24	0	62,3	52,9	0,26	0,33	-
09.04.2026	1,964	0	50,245	0	0	49,334	0	0	24	0	62,8	53,2	0,27	0,33	-
10.04.2026	1,934	0	49,785	0	0	48,899	0	0	24	0	62,3	52,8	0,27	0,33	-
11.04.2026	1,947	0	48,207	0	0	47,336	0	0	24	0	62,7	52,9	0,28	0,33	-
12.04.2026	1,858	0	35,301	0	0	34,619	0	0	24	0	65	52,2	0,3	0,33	-
13.04.2026	1,827	0	26,5	0	0	25,938	0	0	24	0	68,5	51,7	0,32	0,33	-
14.04.2026	1,761	0	27,257	0	0	26,706	0	0	24	0	66,6	50,9	0,32	0,33	-
15.04.2026	1,621	0	34,54	0	0	33,942	0	0	24	0	61,2	49,8	0,28	0,32	-
16.04.2026	1,921	0	38,023	0	0	37,273	0	0	22	2	65,7	53,4	0,3	0,33	-
17.04.2026	1,892	0	39,161	0	0	38,397	0	0	24	0	65,3	53,6	0,29	0,33	-
18.04.2026	1,773	0	25,717	0	0	25,176	0	0	24	0	68,2	51,4	0,32	0,33	-
19.04.2026	1,763	0	24,823	0	0	24,296	0	0	24	0	68,4	51,1	0,32	0,33	-
20.04.2026	1,854	0	29,78	0	0	29,171	0	0	24	0	67,1	51,9	0,32	0,33	-
Итого:	58,022	0	1163,061	0	0	1140,796	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,858														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	365,828	8555,308	0	0	8387,908	0	0	5645	581
20.04.2026	423,849	9718,369	0	0	9528,703	0	0	6387	583

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 12:29:13