

#97157#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1248112

Номер абонента:

Леонова,9 Калининградская ЛСЭ Минюста

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.09.2024 по 20.10.2024

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.09	---	---	---	---	---	18,89	18,66	0,90	0,50	24,00
22.09	---	---	---	---	---	18,84	18,62	0,90	0,50	24,00
24.09	---	---	---	---	---	18,78	18,56	0,90	0,50	48,00
	---	---	---	---	---			---	---	---
	---	---	---	---	---			---	---	---
27.09	---	---	---	---	---	18,77	18,54	0,90	0,50	72,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	18,82	18,60	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---			---	---	---
29.09	---	---	---	---	---	18,64	18,42	0,90	0,50	48,00
	---	---	---	---	---			---	---	---
	---	---	---	---	---			---	---	---
02.10	---	---	---	---	---	18,14	17,98	0,90	0,50	72,00
03.10	---	---	---	---	---	18,00	17,87	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---			---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	18,26	18,09	0,90	0,50	144,00
05.10	---	---	---	---	---	17,84	17,70	0,90	0,50	48,00
06.10	---	---	---	---	---	17,77	17,63	0,90	0,50	7,52
	---	---	---	---	---			---	---	---
08.10	0,230	8,3	10,0	1,7	---	66,75	39,16	0,90	0,50	13,86
	---	---	---	---	---			---	---	---
10.10	1,011	61,1	76,9	15,8	---	69,93	56,18	0,90	0,50	48,00
11.10	0,353	24,0	30,2	6,2	---	69,58	54,95	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,59	93,4	117,1	23,7	0,0	69,56	54,36	0,90	0,50	141,38
	---	---	---	---	---			---	---	---
	---	---	---	---	---			---	---	---
	---	---	---	---	---			---	---	---
16.10	1,675	78,6	96,0	17,4	---	68,92	49,97	0,90	0,50	120,00
	---	---	---	---	---			---	---	---
18.10	0,882	47,6	58,5	10,9	---	69,12	50,85	0,90	0,50	48,00
Итого:	2,56	126,1	154,5	28,4	0,0	69,00	50,30	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---			---	---	---
20.10	0,871	46,9	57,7	10,8	---	69,42	50,99	0,90	0,50	48,00
	---	---	---	---	---			---	---	---
Итого:	0,87	46,9	57,7	10,8	0,0	69,42	50,99	0,90	0,50	48,00
Итого:	5,02	266,4	329,4	62,9	0,0	69,27	51,88	0,90	0,50	669,4
						dT=	17,39			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	720,0	=	669,4	0,0	0,0	0,0	50,6
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		5,02					
Показания интеграторов	На 24:00 20.09.2024	На 24:00 20.10.2024	Результат за период		На 10:00 22.10.2024		
Количество теплоты, Гкал	0,00	5,02	5,02		5,00		
Расход теплоносителя M1, т	4,0	270,5	266,4		304,0		
Расход теплоносителя M2, т	0,0	329,4	329,4		370,0		
Время наработки, ч	1061,2	1730,6	669,4		1764,8		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			50,6				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

