

#27819#

Директору МУП
ЖКХ «Коммуналы
Супрунюку А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.07.2023 по 24.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мой Дом, ООО, УК
Крайняя 8, Гурьевск, Калининградская область (общий)
2404

Заводской номер счётчика 20111017	Показания прибора, ГДж 24.08.2023	Предыдущие показания, ГДж 24.07.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4706,932	4620,193	86.739	20.717

Подпись исполнителя _____



Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы
Отчёт сформирован

2404
0
TB7 (ASCII)
20111017
1
25.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.07.2023	-	2,775	0	37,869	38,2	0	36,892	37,588	0	24	0	76,5	58,6	0,49	0,21
26.07.2023	-	2,673	0	37,471	37,815	0	36,502	37,201	0	24	0	76,6	59,2	0,49	0,21
27.07.2023	-	2,804	0	38,489	38,831	0	37,495	38,207	0	24	0	76,5	58,7	0,49	0,22
28.07.2023	-	2,736	0	39,986	40,373	0	38,952	39,7	0	24	0	76,6	59,9	0,49	0,21
29.07.2023	-	2,737	0	38,574	38,932	0	37,58	38,299	0	24	0	76,4	59,1	0,49	0,21
30.07.2023	-	2,822	0	41,265	41,664	0	40,199	40,971	0	24	0	76,5	59,8	0,48	0,21
31.07.2023	-	2,629	0	37,178	37,518	0	36,218	36,903	0	24	0	76,5	59,3	0,49	0,21
01.08.2023	-	2,956	0	44,225	44,665	0	43,084	43,916	0	24	0	76,5	60,1	0,49	0,21
02.08.2023	-	2,554	0	36,616	36,975	0	35,677	36,371	0	24	0	76,3	59,3	0,49	0,21
03.08.2023	-	2,769	0	39,851	40,234	0	38,826	39,574	0	24	0	76,3	59,4	0,48	0,21
04.08.2023	-	2,724	0	36,11	36,432	0	35,183	35,863	0	24	0	76,3	57,9	0,53	0,25
05.08.2023	-	2,696	0	36,459	36,804	0	35,52	36,219	0	24	0	76,4	58,3	0,52	0,24
06.08.2023	-	2,439	0	33,103	33,416	0	32,252	32,884	0	24	0	76,3	58,3	0,51	0,24
07.08.2023	-	2,926	0	40,414	40,799	0	39,37	40,139	0	22	2	76,6	58,9	0,51	0,24
08.08.2023	-	2,757	0	37,13	37,458	0	36,173	36,866	0	24	0	76,5	58,3	0,55	0,28
09.08.2023	-	2,897	0	41,241	41,632	0	40,179	40,955	0	24	0	76,5	59,3	0,55	0,28
10.08.2023	-	2,638	0	38,45	38,827	0	37,457	38,184	0	24	0	76,5	59,8	0,56	0,29
11.08.2023	-	2,82	0	40,4	40,776	0	39,354	40,103	0	24	0	76,7	59,6	0,56	0,28
12.08.2023	-	2,918	0	39,829	40,195	0	38,801	39,549	0	24	0	76,5	58,6	0,55	0,27
13.08.2023	-	2,821	0	38,715	39,062	0	37,722	38,442	0	24	0	76,2	58,4	0,54	0,27
14.08.2023	-	3,03	0	38,993	39,321	0	37,991	38,717	0	24	0	76,4	57,4	0,54	0,26
15.08.2023	-	2,743	0	36,921	37,251	0	35,978	36,666	0	24	0	76,1	58	0,53	0,25
16.08.2023	-	2,777	0	36,939	37,255	0	35,993	36,675	0	24	0	76,2	57,8	0,53	0,25
17.08.2023	-	2,652	0	36,298	36,625	0	35,37	36,044	0	24	0	76,1	58,3	0,52	0,24
18.08.2023	-	2,749	0	37,796	38,129	0	36,829	37,522	0	24	0	76,1	58,4	0,51	0,23
19.08.2023	-	2,75	0	36,09	36,388	0	35,168	35,825	0	24	0	76,1	57,5	0,52	0,24
20.08.2023	-	3,188	0	32,167	32,318	0	31,353	31,916	0	24	0	75,7	51,5	0,51	0,23
21.08.2023	-	2,806	0	28,153	28,272	0	27,438	27,923	0	24	0	75,8	51,4	0,52	0,24
22.08.2023	-	3,034	0	31,022	31,165	0	30,228	30,767	0	24	0	76,1	52,2	0,53	0,25
23.08.2023	-	2,958	0	30,416	30,554	0	29,641	30,164	0	24	0	76	52,3	0,53	0,26
24.08.2023	-	2,96	0	30,456	30,585	0	29,678	30,194	0	24	0	76,1	52,3	0,56	0,28
Итого:	-	86,738	0	1148,626	1158,471	0	1119,103	1140,347	0	742	2	76,32	57,67	0,52	0,24

Общее время работы системы
Период нормальной работы системы
Показания интеграторов:

744 час.
742 час.

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
24.07.2023	4620,193	107564,907	108758,628	74,694	104979,394	106764,531	73,416	16216	21
24.08.2023	4706,932	108713,532	109917,099	74,694	106098,499	107904,879	73,416	16958	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения