

#29996#

Директору МУП
ЖКХ «Коммунальник»
Супрункоу А.В.


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.08.2023 по 24.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мой Дом, ООО, УК
Крайняя 8, Гурьевск, Калининградская область (общий)
2404

Заводской номер счётчика 20111017	Показания прибора, ГДж 24.09.2023	Предыдущие показания, ГДж 24.08.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4799,406	4706,932	92.474	22.087

Подпись исполнителя _____



#29995#

Отчёт за период с 24.08.2023 по 24.09.2023.

Номер абонента 2404
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20111017
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.08.2023	-	2,972	0	31,396	31,545	0	30,595	31,132	0	24	0	76	52,9	0,53	0,25
26.08.2023	-	3,124	0	31,905	32,037	0	31,091	31,63	0	24	0	76	52	0,54	0,25
27.08.2023	-	2,964	0	30,188	30,31	0	29,416	29,924	0	24	0	76,1	52,1	0,52	0,25
28.08.2023	-	2,947	0	28,414	28,501	0	27,69	28,161	0	24	0	75,9	50,6	0,53	0,26
29.08.2023	-	2,891	0	29,593	29,709	0	28,846	29,336	0	24	0	75,6	51,8	0,53	0,25
30.08.2023	-	2,889	0	28,414	28,522	0	27,685	28,169	0	24	0	76,2	51,4	0,52	0,24
31.08.2023	-	3,014	0	28,14	28,209	0	27,415	27,874	0	24	0	76,4	50,2	0,52	0,24
01.09.2023	-	2,952	0	30,788	30,931	0	29,992	30,523	0	24	0	76,6	53,1	0,52	0,25
02.09.2023	-	2,845	0	31,551	31,725	0	30,738	31,286	0	24	0	76,6	54,5	0,53	0,25
03.09.2023	-	3,349	0	43,44	43,765	0	42,307	43,074	0	24	0	77	58,1	0,53	0,25
04.09.2023	-	2,939	0	36,704	36,961	0	35,751	36,399	0	24	0	76,7	57,2	0,53	0,25
05.09.2023	-	2,878	0	38,529	38,824	0	37,532	38,207	0	24	0	76,6	58,4	0,53	0,25
06.09.2023	-	2,946	0	37,459	37,729	0	36,491	37,15	0	24	0	76,6	57,4	0,52	0,24
07.09.2023	-	2,986	0	38,315	38,591	0	37,319	37,988	0	24	0	76,9	57,8	0,51	0,23
08.09.2023	-	3,041	0	39,272	39,559	0	38,255	38,94	0	24	0	76,8	57,9	0,51	0,23
09.09.2023	-	2,907	0	38,408	38,693	0	37,414	38,084	0	24	0	76,6	58,1	0,51	0,23
10.09.2023	-	3,287	0	48,195	48,605	0	46,947	47,79	0	24	0	76,7	60	0,51	0,23
11.09.2023	-	3,054	0	41,34	41,675	0	40,273	41,011	0	24	0	76,6	58,6	0,51	0,24
12.09.2023	-	3,149	0	45,199	45,584	0	44,025	44,83	0	24	0	76,8	59,8	0,51	0,23
13.09.2023	-	3,002	0	42,659	43,015	0	41,557	42,31	0	24	0	76,6	59,4	0,51	0,23
14.09.2023	-	2,81	0	40,993	41,346	0	39,929	40,654	0	24	0	76,8	60	0,51	0,24
15.09.2023	-	2,865	0	41,916	42,284	0	40,825	41,573	0	24	0	76,9	60,2	0,51	0,24
16.09.2023	-	2,875	0	42,974	43,381	0	41,857	42,646	0	24	0	76,8	60,5	0,51	0,23
17.09.2023	-	3,191	0	52,629	53,16	0	51,258	52,211	0	24	0	76,8	62	0,51	0,23
18.09.2023	-	2,899	0	46,967	47,434	0	45,752	46,603	0	24	0	76,7	61,6	0,51	0,24
19.09.2023	-	2,812	0	40,479	40,84	0	39,428	40,161	0	24	0	76,8	59,8	0,51	0,23
20.09.2023	-	2,782	0	44,895	45,349	0	43,726	44,549	0	24	0	76,9	61,7	0,5	0,23
21.09.2023	-	2,842	0	46,06	46,531	0	44,868	45,716	0	24	0	76,6	61,6	0,51	0,23
22.09.2023	-	3,041	0	46,976	47,444	0	45,761	46,632	0	24	0	76,6	60,8	0,5	0,23
23.09.2023	-	2,972	0	47,002	47,475	0	45,781	46,65	0	24	0	76,8	61,4	0,51	0,23
24.09.2023	-	3,249	0	56,994	57,626	0	55,507	56,57	0	24	0	77	63,1	0,5	0,23
Итого:	-	92,474	0	1227,794	1237,36	0	1196,031	1217,783	0	744	0	76,58	57,55	0,52	0,24

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
24.08.2023	4706,932	108713,532	109917,099	74,694	106098,499	107904,879	73,416	16958	23
24.09.2023	4799,406	109941,324	111154,459	74,694	107294,528	109122,661	73,416	17702	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения