

#32875#

Директору МУП
ЖКХ «Коммуналь-
Супрунюку А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.09.2023 по 24.10.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мой Дом, ООО, УК
Крайняя 8, Гурьевск, Калининградская область (общий)
2404

Заводской номер счётчика 20111017	Показания прибора, ГДж 24.10.2023	Предыдущие показания, ГДж 24.09.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	4934,662	4799,406	135.256	32.305

Итого : 30,695 Гкал

Подпись исполнителя _____



#32874#

Отчёт за период с 24.09.2023 по 24.10.2023.

Номер абонента 2404
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20111017
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTm, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.09.2023	-	2,967	0	48,44	48,94	0	47,178	48,072	0	24	0	76,9	61,9	0,51	0,23
26.09.2023	-	3,072	0	50,985	51,526	0	49,658	50,604	0	24	0	76,9	62,2	0,51	0,23
27.09.2023	-	2,919	0	45,606	46,06	0	44,416	45,257	0	24	0	76,9	61,3	0,5	0,22
28.09.2023	-	2,87	0	39,405	39,741	0	38,384	39,099	0	24	0	76,8	59	0,5	0,22
29.09.2023	-	2,783	0	41,94	42,341	0	40,849	41,622	0	24	0	76,8	60,6	0,5	0,23
30.09.2023	-	2,897	0	44,145	44,562	0	42,995	43,795	0	24	0	76,9	60,9	0,5	0,22
01.10.2023	-	3,316	0	52,605	53,145	0	51,229	52,21	0	24	0	77,1	61,7	0,5	0,22
02.10.2023	-	2,951	0	46,001	46,447	0	44,806	45,641	0	24	0	76,8	61,2	0,5	0,22
03.10.2023	-	3,004	0	46,882	47,342	0	45,666	46,527	0	24	0	76,7	61	0,5	0,23
04.10.2023	-	2,724	0	41,365	41,759	0	40,285	41,04	0	24	0	77	61	0,5	0,23
05.10.2023	-	2,734	0	43,035	43,458	0	41,908	42,694	0	24	0	77,1	61,6	0,5	0,22
06.10.2023	-	2,852	0	48,353	48,853	0	47,085	47,964	0	24	0	77,1	62,7	0,49	0,22
07.10.2023	-	2,824	0	40,019	40,368	0	38,971	39,694	0	24	0	77,2	59,9	0,48	0,21
08.10.2023	-	3,861	0	43,599	43,835	0	42,456	43,203	0	20	4	77,2	55,5	0,48	0,21
09.10.2023	-	3,431	0	37,736	37,926	0	36,75	37,391	0	24	0	77,1	54,9	0,5	0,22
10.10.2023	-	3,619	0	41,731	41,979	0	40,638	41,366	0	24	0	77,1	55,9	0,5	0,23
11.10.2023	-	3,374	0	39,982	40,236	0	38,94	39,64	0	24	0	77	56,3	0,5	0,23
12.10.2023	-	3,514	0	45,625	45,996	0	44,424	45,261	0	24	0	77,4	58,6	0,5	0,22
13.10.2023	-	3,345	0	42,244	42,619	0	41,134	41,952	0	24	0	77,3	57,9	0,5	0,23
14.10.2023	-	3,477	0	44,36	44,749	0	43,2	44,045	0	24	0	77,2	58	0,5	0,23
15.10.2023	-	3,658	0	50,935	51,411	0	49,585	50,55	0	24	0	77,6	60,1	0,5	0,23
16.10.2023	-	3,352	0	42,031	42,356	0	40,918	41,69	0	24	0	77,6	58,1	0,51	0,23
17.10.2023	-	5,737	0	82,63	83,386	0,364	80,749	82,224	0,359	24	0	71,3	54,6	0,48	0,24
18.10.2023	-	7,755	0,07	151,514	153,262	0,053	148,274	150,981	0,052	24	0	68,9	56,5	0,53	0,33
19.10.2023	-	8,998	0,01	122,92	124,126	0,086	119,996	122,352	0,085	24	0	73,1	55,3	0,53	0,32
20.10.2023	-	9,848	0,019	132,51	133,749	0,11	129,386	131,881	0,109	24	0	72,8	54,7	0,53	0,32
21.10.2023	-	10,012	0,021	150,236	151,689	0,029	146,684	149,428	0,029	24	0	72,8	56,6	0,53	0,33
22.10.2023	-	8,449	0,006	146,49	148,217	0,033	143,039	145,832	0,032	24	0	72,8	58,7	0,52	0,31
23.10.2023	-	7,259	0,007	117,7	119,046	0,009	114,946	117,215	0,009	24	0	72,5	57,4	0,52	0,31
24.10.2023	-	7,655	0,002	126,808	128,265	0,042	123,877	126,305	0,041	24	0	71,9	57,2	0,53	0,31
Итого:	-	135,257	0,135	2007,832	2027,389	0,726	1958,426	1995,535	0,716	716	4	75,73	58,71	0,5	0,25

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Tm, ч
24.09.2023	4799,406	109941,324	111154,459	74,694	107294,528	109122,661	73,416	17702	23
24.10.2023	4934,662	111949,156	113181,85	75,42	109252,952	111118,197	74,132	18418	27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения