

#121415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 17-23, Калининград (Ввод 2)

4342

7324

ВКТ-9

4168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,926	0	164,23	0	0	161,995	0	0	24	0	0	0	54,2	48,5	0	0,4	0,4	0	-
25.02.2025	0,928	0	164,16	0	0	161,889	0	0	24	0	0	0	54,6	48,9	0	0,4	0,4	0	-
26.02.2025	0,873	0	164,188	0	0	162,044	0	0	24	0	0	0	53,1	47,7	0	0,41	0,4	0	-
27.02.2025	0,855	0	163,76	0	0	161,657	0	0	24	0	0	0	52,6	47,4	0	0,41	0,4	0	-
28.02.2025	0,88	0	164,168	0	0	162,01	0	0	24	0	0	0	53,2	47,8	0	0,39	0,4	0	-
01.03.2025	0,939	0	164,098	0	0	161,822	0	0	24	0	262144	0	54,7	48,9	0	0,39	0,4	0	-
02.03.2025	0,917	0	164,388	0	0	162,134	0	0	24	0	262144	0	54,3	48,7	0	0,35	0,4	0	-
03.03.2025	0,88	0	164,058	0	0	161,874	0	0	24	0	262144	0	53,5	48	0	0,28	0,4	0	-
04.03.2025	0,857	0	163,815	0	0	161,68	0	0	24	0	262144	0	52,9	47,6	0	0,29	0,4	0	-
05.03.2025	0,8	0	163,8	0	0	161,802	0	0	24	0	262144	0	51,4	46,5	0	0,46	0,4	0	-
06.03.2025	0,777	0	163,598	0	0	161,64	0	0	24	0	262144	0	50,9	46,1	0	0,42	0,4	0	-
07.03.2025	0,798	0	164,095	0	0	162,051	0	0	24	0	262144	0	51,7	46,8	0	0,27	0,4	0	-
08.03.2025	0,792	0	164,225	0	0	162,188	0	0	24	0	262144	0	51,6	46,7	0	0,25	0,38	0	-
09.03.2025	0,782	0	164,108	0	0	162,081	0	0	24	0	262144	0	51,5	46,7	0	0,29	0,57	0	-
10.03.2025	0,761	0	164,578	0	0	162,586	0	0	24	0	262144	0	51	46,3	0	0,29	0,39	0	-
11.03.2025	0,84	0	164,563	0	0	162,393	0	0	24	0	262144	0	53	47,8	0	0,11	0,4	0	-
12.03.2025	0,838	0	164,58	0	0	162,446	0	0	24	0	786432	0	52,7	47,5	0	0,19	0,26	0	-
13.03.2025	0,875	0	164,29	0	0	162,078	0	0	24	0	786432	0	53,7	48,2	0	0,16	0,45	0	-
14.03.2025	0,956	0	165,023	0	0	162,662	0	0	24	0	786432	0	55,5	49,6	0	0,33	0,27	0	-
15.03.2025	1,005	0	164,988	0	0	162,56	0	0	24	0	786432	0	56,6	50,4	0	0,59	0,37	0	-
16.03.2025	0,999	0	165,265	0	0	162,808	0	0	24	0	786432	0	56,7	50,6	0	0,42	0,28	0	-
17.03.2025	1,049	0	165,228	0	0	162,696	0	0	24	0	786432	0	57,8	51,4	0	0,59	0,35	0	-
18.03.2025	0,961	0	164,738	0	0	162,369	0	0	24	0	786432	0	55,7	49,8	0	0,34	0,2	0	-
19.03.2025	0,937	0	164,525	0	0	162,229	0	0	24	0	786432	0	54,7	48,9	0	0,21	0,1	0	-
20.03.2025	0,909	0	164,99	0	0	162,717	0	0	24	0	786432	0	54,4	48,8	0	0,31	0,19	0	-
21.03.2025	0,83	0	164,323	0	0	162,213	0	0	24	0	786432	0	52,4	47,2	0	0,13	0,22	0	-
22.03.2025	0,856	0	164,548	0	0	162,372	0	0	24	0	786432	0	53,2	48	0	0,24	0,27	0	-
23.03.2025	0,821	0	164,223	0	0	162,114	0	0	24	0	786432	0	52,4	47,3	0	0,16	0,41	0	-
Итого:	24,641	0	4602,553	0	0	4541,11	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,641																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	1573,935	281003,938	0	0	277216,219	0	0	41362,77	768	31653,55	0
23.03.2025	1598,577	285606,5	0	0	281757,312	0	0	42034,77	1440	31653,55	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:29:35