

#16890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2023	0,24	0	8,32	8,06	0	8,08	8,05	0	0	24	0	0	78,9	49,2	29,69	0,43	0,7	-1,5
25.01.2023	0,241	0	8,34	8,09	0	8,1	8,08	0	0	24	0	0	79,3	49,7	29,58	0,43	0,7	-1,9
26.01.2023	0,232	0	8,06	7,81	0	7,82	7,79	0	0	24	0	0	79,2	49,7	29,51	0,43	0,7	-1,7
27.01.2023	0,235	0	8,26	8,01	0	8,02	7,99	0	0	24	0	0	78,6	49,4	29,22	0,43	0,7	-0,5
28.01.2023	0,234	0	8,33	8,08	0	8,09	8,06	0	0	24	0	0	78,2	49,3	28,93	0,43	0,7	-0,9
29.01.2023	0,227	0	8,04	7,79	0	7,8	7,77	0	0	24	0	0	78,2	49,1	29,13	0,43	0,7	0,4
30.01.2023	0,232	0	7,86	7,63	0	7,62	7,62	0	0	24	0	0	77	46,8	30,15	0,43	0,7	2
31.01.2023	0,211	0	8,69	8,45	0	8,45	8,39	0	0	24	0	0	74,5	48,9	25,56	0,43	0,7	3,1
01.02.2023	0,208	0	8,47	8,23	0	8,23	8,19	0	0	24	0	0	74	49	24,97	0,43	0,7	3
02.02.2023	0,22	0	8,57	8,31	0	8,33	8,29	0	0	24	0	0	74,5	48	26,49	0,43	0,7	1,6
03.02.2023	0,194	0	11,14	10,85	0	10,93	10,77	0	0	24	0	0	63,6	46,2	17,4	0,43	0,7	-0,5
04.02.2023	0,247	0	8,44	8,24	0	8,2	8,24	0	0	24	0	0	78,8	48,6	30,2	0,43	0,7	-1,1
05.02.2023	0,238	0	8,19	7,99	0	7,95	7,99	0	0	24	0	0	79,2	49,1	30,08	0,43	0,7	-2,2
06.02.2023	0,239	0	8,13	7,92	0	7,89	7,91	0	0	24	0	0	78,7	48,7	30,06	0,43	0,7	-0,5
07.02.2023	0,234	0	8,79	8,57	0	8,55	8,52	0	0	24	0	0	76,9	49,3	27,57	0,43	0,7	1,4
08.02.2023	0,238	0	8,62	8,39	0	8,38	8,38	0	0	24	0	0	76,7	48,3	28,44	0,43	0,7	0,3
09.02.2023	0,23	0	8,37	8,15	0	8,13	8,15	0	0	24	0	0	77	48,6	28,32	0,43	0,7	-0,8
10.02.2023	0,211	0	8,14	7,92	0	7,9	7,91	0	0	24	0	0	75,3	48,5	26,8	0,43	0,7	1,9
11.02.2023	0,22	0	8,66	8,43	0	8,42	8,42	0	0	24	0	0	73,8	47,9	25,92	0,43	0,7	3,4
12.02.2023	0,226	0	9,12	8,88	0	8,88	8,82	0	0	24	0	0	74,1	48,9	25,2	0,43	0,7	0,4
13.02.2023	0,194	0	7,94	7,74	0	7,7	7,73	0	0	24	0	0	73	47,6	25,36	0,43	0,7	4,9
14.02.2023	0,195	0	8,66	8,44	0	8,42	8,42	0	0	24	0	0	71,4	48	23,37	0,43	0,7	3,3
15.02.2023	0,196	0	7,58	7,38	0	7,34	7,37	0	0	24	0	0	73,7	46,9	26,83	0,43	0,7	2,9
16.02.2023	0,204	0	8,08	7,87	0	7,84	7,87	0	0	24	0	0	73,2	47	26,27	0,43	0,7	2,2
17.02.2023	0,181	0	7,63	7,45	0	7,39	7,42	0	0	24	0	0	72,3	47,5	24,73	0,43	0,7	4,5
18.02.2023	0,188	0	7,63	7,44	0	7,39	7,44	0	0	24	0	0	71,7	46,2	25,55	0,43	0,7	5,6
19.02.2023	0,2	0	8,63	8,42	0	8,39	8,4	0	0	24	0	0	72,1	47,8	24,22	0,43	0,7	3,1
20.02.2023	0,204	0	8,3	8,09	0	8,06	8,08	0	0	24	0	0	72,1	46,7	25,4	0,43	0,7	2,8
21.02.2023	0,19	0	7,86	7,66	0	7,62	7,65	0	0	24	0	0	72,2	47,3	24,93	0,43	0,7	-
22.02.2023	0,22	0	8,59	8,36	0	8,35	8,34	0	0	24	0	0	74,6	48,3	26,32	0,43	0,7	-
23.02.2023	0,233	0	8,84	8,59	0	8,6	8,55	0	0	24	0	0	76,2	49	27,22	0,43	0,7	-
Итого:	6,762	0	260,28	253,24	0	252,87	252,61	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,762																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2023	175,979	29350,03	32348,45	0	28644,52	31748,94	0
23.02.2023	182,741	29610,31	32601,69	0	28897,39	32001,55	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2023 10:07:44