

#71927#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2024	0,144	0	7,44	7,29	0	7,25	7,27	0	0	24	0	0	63,3	43,5	19,81	0,43	0,7	-
25.01.2024	0,188	0	7,47	7,31	0	7,23	7,31	0	0	24	0	0	72,3	45,7	26,53	0,43	0,7	-
26.01.2024	0,203	0	7,49	7,34	0	7,25	7,34	0	0	24	0	0	75,2	47,3	27,95	0,43	0,7	-
27.01.2024	0,19	0	7,07	6,93	0	6,83	6,93	0	0	24	0	0	74,3	46,8	27,44	0,43	0,7	-
28.01.2024	0,178	0	6,46	6,34	0	6,22	6,34	0	0	24	0	0	73,3	45	28,36	0,43	0,7	-
29.01.2024	0,178	0	6,94	6,82	0	6,7	6,81	0	0	24	0	0	73,8	47,2	26,63	0,43	0,7	-
30.01.2024	0,179	0	7,02	6,88	0	6,78	6,87	0	0	24	0	0	73,1	46,8	26,3	0,43	0,7	-
31.01.2024	0,173	0	6,91	6,76	0	6,67	6,76	0	0	24	0	0	71,9	45,6	26,36	0,43	0,7	-
01.02.2024	0,178	0	7,03	6,89	0	6,79	6,89	0	0	24	0	0	72,6	46	26,6	0,43	0,7	-
02.02.2024	0,178	0	6,93	6,77	0	6,69	6,77	0	0	24	0	0	72,8	46,2	26,55	0,43	0,7	-
03.02.2024	0,164	0	6,55	6,41	0	6,31	6,41	0	0	24	0	0	71,3	45,4	25,87	0,43	0,7	-
04.02.2024	0,167	0	7	6,85	0	6,76	6,84	0	0	24	0	0	71,1	45,7	25,39	0,43	0,7	-
05.02.2024	0,167	0	7,14	6,98	0	6,9	6,98	0	0	24	0	0	71,6	46,9	24,63	0,43	0,7	-
06.02.2024	0,175	0	6,56	6,4	0	6,34	6,4	0	0	24	0	0	74,3	46,2	28,1	0,43	0,7	-
07.02.2024	0,183	0	6,72	6,55	0	6,49	6,55	0	0	24	0	0	74,1	45,8	28,28	0,43	0,7	-
08.02.2024	0,185	0	6,2	6,05	0	5,96	6,05	0	0	24	0	0	76,8	46,5	30,3	0,43	0,7	-
09.02.2024	0,192	0	6,65	6,48	0	6,41	6,48	0	0	24	0	0	77,4	47,2	30,17	0,43	0,7	-
10.02.2024	0,182	0	6,34	6,19	0	6,1	6,19	0	0	24	0	0	77,6	47,5	30,03	0,43	0,7	-
11.02.2024	0,177	0	6,8	6,64	0	6,56	6,64	0	0	24	0	0	74,6	47,2	27,32	0,43	0,7	-
12.02.2024	0,157	0	6,45	6,3	0	6,24	6,3	0	0	24	0	0	71,6	46,1	25,52	0,43	0,7	-
13.02.2024	0,174	0	7,14	6,96	0	6,9	6,96	0	0	24	0	0	71,1	45,9	25,17	0,43	0,7	-
14.02.2024	0,16	0	6,15	6,01	0	5,93	6,01	0	0	24	0	0	71,1	44,4	26,71	0,43	0,7	-
15.02.2024	0,151	0	6,68	6,53	0	6,46	6,53	0	0	24	0	0	70,9	47,4	23,52	0,43	0,7	-
16.02.2024	0,136	0	5,49	5,37	0	5,4	5,37	0	0	24	0	0	70,8	46	24,87	0,43	0,7	-
17.02.2024	0,163	0	6,44	6,29	0	6,26	6,28	0	0	24	0	0	71,2	45,3	25,89	0,43	0,7	-
18.02.2024	0,168	0	6,86	6,7	0	6,62	6,7	0	0	24	0	0	73,2	47,2	26	0,43	0,7	-
19.02.2024	0,177	0	6,69	6,53	0	6,45	6,53	0	0	24	0	0	74,6	47	27,62	0,43	0,7	-
20.02.2024	0,173	0	6,72	6,56	0	6,48	6,56	0	0	24	0	0	73,6	46,6	27,05	0,43	0,7	-
21.02.2024	0,158	0	6,63	6,49	0	6,4	6,47	0	0	24	0	0	71,2	46,6	24,66	0,43	0,7	-
22.02.2024	0,151	0	6,74	6,59	0	6,5	6,57	0	0	24	0	0	70,9	47,2	23,68	0,43	0,7	-
23.02.2024	0,139	0	8,64	8,47	0	8,51	8,41	0	0	24	0	0	62,2	45,8	16,48	0,43	0,7	-
Итого:	5,288	0	211,35	206,68	0	204,39	206,52	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,288																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2024	21,805	891,04	876,39	0	867,07	873,97	0
23.02.2024	27,093	1102,39	1083,07	0	1071,46	1080,49	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 13:41:16