

# #116803#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: ООО "ЕвроРитейл"  
Адрес потребителя: Эпроновская 21, Калининград (кафе)  
Номер абонента: 7393  
Порядковый номер: ВКТ-7  
Тип теплосчётчика: 00123142  
Заводской номер: 1  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,182	0	6,65	6,43	0	6,41	6,42	0	0	24	0	0	73,2	44,9	28,28	0,43	0,7	-
25.01.2025	0,167	0	6,12	5,93	0	5,92	5,93	0	0	24	0	0	71,9	43,5	28,42	0,43	0,7	-
26.01.2025	0,154	0	6,03	5,84	0	5,89	5,83	0	0	24	0	0	71,9	45,8	26,09	0,43	0,7	-
27.01.2025	0,155	0	5,91	5,72	0	5,74	5,71	0	0	24	0	0	72	44,6	27,38	0,43	0,7	-
28.01.2025	0,142	0	5,8	5,6	0	5,65	5,6	0	0	24	0	0	71,5	45,7	25,74	0,43	0,7	-
29.01.2025	0,149	0	5,77	5,59	0	5,64	5,59	0	0	24	0	0	71,9	45,5	26,36	0,43	0,7	-
30.01.2025	0,158	0	5,69	5,49	0	5,56	5,48	0	0	24	0	0	71,8	43,2	28,54	0,43	0,7	-
31.01.2025	0,164	0	6,16	5,96	0	5,98	5,95	0	0	24	0	0	71,9	44,5	27,45	0,43	0,7	-
01.02.2025	0,206	0	7,25	7,01	0	7	7	0	0	24	0	0	72,6	43,1	29,46	0,43	0,7	-
02.02.2025	0,188	0	6,63	6,41	0	6,39	6,41	0	0	24	0	0	74,5	44,8	29,7	0,43	0,7	-
03.02.2025	0,195	0	6,68	6,45	0	6,44	6,45	0	0	24	0	0	75,7	45,1	30,56	0,43	0,7	-
04.02.2025	0,174	0	6,22	6,01	0	5,98	6,01	0	0	24	0	0	73,3	44,3	29,02	0,43	0,7	-
05.02.2025	0,166	0	6,19	5,99	0	5,96	5,99	0	0	24	0	0	73,6	45,6	28,08	0,43	0,7	-
06.02.2025	0,167	0	6,37	6,16	0	6,13	6,16	0	0	24	0	0	72,1	44,7	27,39	0,43	0,7	-
07.02.2025	0,211	0	7,22	6,98	0	6,98	6,98	0	0	24	0	0	74,8	44,6	30,18	0,43	0,7	-
08.02.2025	0,218	0	6,88	6,64	0	6,64	6,64	0	0	24	0	0	79,2	46,7	32,48	0,43	0,7	-
09.02.2025	0,224	0	7,04	6,8	0	6,8	6,8	0	0	24	0	0	80,7	47,5	33,23	0,43	0,7	-
10.02.2025	0,241	0	7,05	6,79	0	6,81	6,79	0	0	24	0	0	82,4	46,7	35,64	0,43	0,7	-
11.02.2025	0,26	0	7,68	7,4	0	7,44	7,4	0	0	24	0	0	82,8	47,7	35,11	0,43	0,7	-
12.02.2025	0,23	0	7,18	6,93	0	6,94	6,93	0	0	24	0	0	82	48,8	33,22	0,43	0,7	-
13.02.2025	0,227	0	6,97	6,72	0	6,73	6,72	0	0	24	0	0	81,1	47,2	33,86	0,43	0,7	-
14.02.2025	0,227	0	7,58	7,32	0	7,34	7,32	0	0	24	0	0	78,5	47,6	30,87	0,43	0,7	-
15.02.2025	0,232	0	7,15	6,89	0	6,91	6,88	0	0	24	0	0	80,8	46,8	33,96	0,43	0,7	-
16.02.2025	0,228	0	6,86	6,62	0	6,62	6,62	0	0	24	0	0	81,6	46,5	35,05	0,43	0,7	-
17.02.2025	0,223	0	6,86	6,61	0	6,62	6,61	0	0	24	0	0	80,1	46	34,11	0,43	0,7	-
18.02.2025	0,212	0	6,59	6,35	0	6,35	6,35	0	0	24	0	0	79,1	45,7	33,4	0,43	0,7	-
19.02.2025	0,214	0	6,51	6,28	0	6,27	6,28	0	0	24	0	0	79,4	45,3	34,1	0,43	0,7	-
20.02.2025	0,238	0	7,06	6,81	0	6,82	6,81	0	0	24	0	0	81,7	46,8	34,92	0,43	0,7	-
21.02.2025	0,226	0	7,04	6,78	0	6,8	6,78	0	0	24	0	0	80,5	47,3	33,19	0,43	0,7	-
22.02.2025	0,219	0	7,36	7,11	0	7,12	7,11	0	0	24	0	0	77	46	30,9	0,43	0,7	-
23.02.2025	0,213	0	7,39	7,13	0	7,15	7,13	0	0	24	0	0	75,4	45,5	29,9	0,43	0,7	-
Итого:	6,21	0	207,89	200,75	0	201,03	200,68	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,21																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	59,999	2757,58	2706,68	0	2690,53	2700,35	0
23.02.2025	66,209	2965,47	2907,43	0	2891,56	2901,03	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 12:39:55