

# #16879#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"  
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)  
Номер абонента  
Порядковый номер 7393  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123142  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,303	0	19,15	18,57	0	18,68	18,32	0	0	24	0	0	73,9	57,7	16,22	0,43	0,7	4,7
25.02.2022	0,287	0	19,19	18,61	0	18,71	18,37	0	0	24	0	0	71,8	56,4	15,42	0,43	0,7	4,4
26.02.2022	0,291	0	18,57	18,01	0	18,09	17,77	0	0	24	0	0	72,7	56,6	16,14	0,43	0,7	2,9
27.02.2022	0,309	0	17,88	17,31	0	17,4	17,07	0	0	24	0	0	76,2	58,3	17,87	0,43	0,7	0,6
28.02.2022	0,325	0	19,54	18,94	0	19,05	18,66	0	0	24	0	0	77,2	60	17,14	0,43	0,7	0,5
01.03.2022	0,321	0	19,28	18,68	0	18,78	18,38	0	0	24	0	0	77,6	60,2	17,37	0,43	0,7	-1,2
02.03.2022	0,314	0	18,53	17,94	0	18,05	17,69	0	0	24	0	0	76,6	59,2	17,42	0,43	0,7	-0,1
03.03.2022	0,309	0	20,06	19,45	0	19,58	19,19	0	0	24	0	0	75,6	59,7	15,94	0,43	0,7	2,7
04.03.2022	0,303	0	19,23	18,64	0	18,75	18,4	0	0	24	0	0	74,5	58,4	16,13	0,43	0,7	2,1
05.03.2022	0,317	0	17,99	17,41	0	17,51	17,16	0	0	24	0	0	77,6	59,4	18,21	0,43	0,7	-2,2
06.03.2022	0,324	0	18,32	17,74	0	17,84	17,5	0	0	24	0	0	78,2	60	18,2	0,43	0,7	-1,1
07.03.2022	0,32	0	19,15	18,56	0	18,67	18,32	0	0	24	0	0	77,4	60,2	17,18	0,43	0,7	1,7
08.03.2022	0,312	0	20,23	19,66	0	19,75	19,37	0	0	24	0	0	76,3	60,3	15,97	0,43	0,7	2,8
09.03.2022	0,304	0	19,49	18,91	0	19,01	18,59	0	0	24	0	0	75,6	59,4	16,15	0,43	0,7	1,3
10.03.2022	0,31	0	17,32	16,81	0	16,84	16,57	0	0	24	0	0	77,4	59	18,44	0,43	0,7	-2,5
11.03.2022	0,311	0	17,74	17,21	0	17,26	16,94	0	0	24	0	0	77,6	59,4	18,15	0,43	0,7	-1,2
12.03.2022	0,31	0	18,6	18,06	0	18,1	17,77	0	0	24	0	0	76,9	59,8	17,09	0,43	0,7	-0,6
13.03.2022	0,295	0	18,54	17,99	0	18,04	17,7	0	0	24	0	0	75,4	58,9	16,53	0,43	0,7	0
14.03.2022	0,295	0	19,07	18,51	0	18,59	18,24	0	0	24	0	0	74,4	58,5	15,84	0,43	0,7	1,5
15.03.2022	0,282	0	18,93	18,4	0	18,48	18,12	0	0	24	0	0	73,3	57,9	15,42	0,43	0,7	1,8
16.03.2022	0,28	0	19,13	18,57	0	18,69	18,28	0	0	24	0	0	72,6	57,6	15,07	0,43	0,7	2,3
17.03.2022	0,29	0	20,36	19,78	0	19,88	19,47	0	0	24	0	0	73	58,4	14,64	0,43	0,7	3,3
18.03.2022	0,284	0	20,43	19,84	0	19,95	19,56	0	0	24	0	0	72,7	58,3	14,41	0,43	0,7	4,3
19.03.2022	0,284	0	21,12	20,52	0	20,64	20,24	0	0	24	0	0	72,6	58,6	13,94	0,43	0,7	2,6
20.03.2022	0,29	0	19,98	19,38	0	19,5	19,11	0	0	24	0	0	73	58,3	14,76	0,43	0,7	2,2
21.03.2022	0,291	0	20,7	20,1	0	20,22	19,8	0	0	24	0	0	72,9	58,5	14,42	0,43	0,7	3,3
22.03.2022	0,283	0	20,87	20,26	0	20,39	19,95	0	0	24	0	0	72,2	58,2	14,02	0,43	0,7	4,9
23.03.2022	0,287	0	21,22	20,61	0	20,74	20,32	0	0	24	0	0	72,6	58,7	13,95	0,43	0,7	-
Итого:	8,431	0	540,62	524,47	0	527,19	516,86	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,431																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2022	117,325	24362,72	24003,18	0	23753,62	23485,85	0
23.03.2022	125,756	24903,34	24527,65	0	24280,81	24002,71	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2022 7:57:17