

#16888#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"  
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)  
Номер абонента  
Порядковый номер 7393  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123142  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,203	0	8,06	7,86	0	7,82	7,84	0	0	24	0	0	74,6	48,4	26,11	0,43	0,7	3,1
25.02.2023	0,213	0	8,3	8,07	0	8,06	8,05	0	0	24	0	0	74,3	48,1	26,19	0,43	0,7	1,3
26.02.2023	0,227	0	8,35	8,12	0	8,11	8,11	0	0	24	0	0	76,6	48,9	27,63	0,43	0,7	0,3
27.02.2023	0,232	0	8,41	8,17	0	8,17	8,15	0	0	24	0	0	77,4	48,9	28,49	0,43	0,7	-1,2
28.02.2023	0,221	0	8,01	7,79	0	7,77	7,78	0	0	24	0	0	77,4	48,8	28,52	0,43	0,7	-1,2
01.03.2023	0,203	0	8,18	7,97	0	7,94	7,96	0	0	24	0	0	73,4	47,8	25,6	0,43	0,7	3,1
02.03.2023	0,214	0	8,77	8,54	0	8,53	8,5	0	0	24	0	0	74,5	49,5	25,03	0,43	0,7	1,9
03.03.2023	0,203	0	8,15	7,94	0	7,91	7,94	0	0	24	0	0	73	47,5	25,52	0,43	0,7	3,6
04.03.2023	0,219	0	8,7	8,46	0	8,46	8,44	0	0	24	0	0	74,3	48,3	25,99	0,43	0,7	1,8
05.03.2023	0,224	0	8,59	8,36	0	8,35	8,34	0	0	24	0	0	76,2	49,4	26,76	0,43	0,7	-0,5
06.03.2023	0,235	0	8,95	8,7	0	8,71	8,67	0	0	24	0	0	76,6	49,6	27,02	0,43	0,7	-0,9
07.03.2023	0,24	0	8,7	8,45	0	8,46	8,42	0	0	24	0	0	77,4	49,1	28,32	0,43	0,7	-1,6
08.03.2023	0,24	0	8,85	8,61	0	8,61	8,6	0	0	24	0	0	76,4	48,5	27,83	0,43	0,7	-0,2
09.03.2023	0,241	0	8,46	8,22	0	8,22	8,21	0	0	24	0	0	78,2	49,1	29,14	0,43	0,7	-3,2
10.03.2023	0,256	0	8,75	8,49	0	8,5	8,47	0	0	24	0	0	79,1	48,8	30,28	0,43	0,7	-2,6
11.03.2023	0,244	0	8,8	8,56	0	8,56	8,56	0	0	24	0	0	77,2	48,8	28,47	0,43	0,7	-1
12.03.2023	0,234	0	8,89	8,63	0	8,65	8,61	0	0	24	0	0	76,2	49,2	26,96	0,43	0,7	-0,3
13.03.2023	0,225	0	8,43	8,21	0	8,19	8,18	0	0	24	0	0	75	47,8	27,21	0,43	0,7	0
14.03.2023	0,163	0	6,65	6,5	0	6,41	6,49	0	0	24	0	0	70,8	45,3	25,57	0,43	0,7	8,8
15.03.2023	0,2	0	9,12	8,9	0	8,88	8,88	0	0	24	0	0	71,1	48,3	22,78	0,43	0,7	4,4
16.03.2023	0,205	0	8,3	8,08	0	8,06	8,07	0	0	24	0	0	73	47,7	25,28	0,43	0,7	1,8
17.03.2023	0,195	0	8,09	7,89	0	7,85	7,88	0	0	24	0	0	73,1	48,3	24,85	0,43	0,7	2,2
18.03.2023	0,179	0	7,28	7,11	0	7,04	7,11	0	0	24	0	0	70,9	45,7	25,22	0,43	0,7	6,6
19.03.2023	0,152	0	6,16	6,01	0	5,97	6,01	0	0	24	0	0	70,5	44,7	25,78	0,43	0,7	8,8
20.03.2023	0,162	0	7,23	7,06	0	7,01	7,03	0	0	24	0	0	70,6	47,7	22,91	0,43	0,7	-
21.03.2023	0,178	0	7,5	7,31	0	7,26	7,29	0	0	24	0	0	70,8	46,5	24,29	0,43	0,7	-
22.03.2023	0,171	0	7,23	7,05	0	6,99	7,05	0	0	24	0	0	70,5	46,5	24,03	0,43	0,7	-
23.03.2023	0,16	0	6,88	6,71	0	6,69	6,69	0	0	24	0	0	70,4	46,6	23,85	0,43	0,7	-
Итого:	5,839	0	227,79	221,77	0	221,18	221,33	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,839																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2023	182,741	29610,31	32601,69	0	28897,39	32001,55	0
23.03.2023	188,58	29838,1	32823,46	0	29118,57	32222,88	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 7:58:09