

#75890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,146	0	5,93	5,8	0	5,73	5,8	0	0	24	0	0	70,5	44,8	25,62	0,43	0,7	-
25.02.2024	0,155	0	6,32	6,17	0	6,08	6,16	0	0	24	0	0	70,9	45,2	25,62	0,43	0,7	-
26.02.2024	0,144	0	5,85	5,72	0	5,71	5,72	0	0	24	0	0	70,7	45,2	25,46	0,43	0,7	-
27.02.2024	0,15	0	6,62	6,47	0	6,45	6,44	0	0	24	0	0	70,8	47,1	23,68	0,43	0,7	-
28.02.2024	0,157	0	6,8	6,64	0	6,59	6,63	0	0	24	0	0	70,8	46,4	24,44	0,43	0,7	-
29.02.2024	0,172	0	7,54	7,34	0	7,3	7,32	0	0	24	0	0	71	47,2	23,77	0,43	0,7	-
01.03.2024	0,159	0	6,71	6,55	0	6,51	6,53	0	0	24	0	0	70,5	46,1	24,41	0,43	0,7	-
02.03.2024	0,149	0	6,51	6,35	0	6,34	6,33	0	0	24	0	0	70,8	47,1	23,71	0,43	0,7	-
03.03.2024	0,151	0	5,97	5,82	0	5,79	5,8	0	0	24	0	0	70,8	44,8	25,99	0,43	0,7	-
04.03.2024	0,18	0	6,92	6,74	0	6,68	6,74	0	0	24	0	0	71	44,1	26,94	0,43	0,7	-
05.03.2024	0,173	0	7,58	7,38	0	7,34	7,35	0	0	24	0	0	71,1	47,5	23,64	0,43	0,7	-
06.03.2024	0,183	0	7,48	7,28	0	7,24	7,27	0	0	24	0	0	72	46,8	25,17	0,43	0,7	-
07.03.2024	0,183	0	6,85	6,67	0	6,61	6,67	0	0	24	0	0	74,3	46,7	27,63	0,43	0,7	-
08.03.2024	0,186	0	6,79	6,6	0	6,55	6,6	0	0	24	0	0	74,7	46,6	28,13	0,43	0,7	-
09.03.2024	0,187	0	6,62	6,45	0	6,38	6,45	0	0	24	0	0	75,8	46,7	29,09	0,43	0,7	-
10.03.2024	0,191	0	7,3	7,11	0	7,06	7,09	0	0	24	0	0	75,1	48,1	27	0,43	0,7	-
11.03.2024	0,177	0	7,03	6,84	0	6,79	6,84	0	0	24	0	0	73	46,7	26,24	0,43	0,7	-
12.03.2024	0,174	0	7,31	7,11	0	7,07	7,1	0	0	24	0	0	71,8	47	24,74	0,43	0,7	-
13.03.2024	0,162	0	7,08	6,9	0	6,84	6,88	0	0	24	0	0	71,2	47,6	23,6	0,43	0,7	-
14.03.2024	0,143	0	6	5,84	0	5,84	5,83	0	0	24	0	0	70,9	45,8	25,03	0,43	0,7	-
15.03.2024	0,138	0	5,55	5,39	0	5,47	5,39	0	0	24	0	0	70,6	45,5	25,14	0,43	0,7	-
16.03.2024	0,137	0	5,53	5,38	0	5,44	5,38	0	0	24	0	0	70,4	45,3	25,13	0,43	0,7	-
17.03.2024	0,173	0	7,34	7,15	0	7,12	7,15	0	0	24	0	0	72	47,7	24,35	0,43	0,7	-
18.03.2024	0,179	0	7,02	6,83	0	6,78	6,81	0	0	24	0	0	73,9	47,6	26,32	0,43	0,7	-
19.03.2024	0,18	0	7,06	6,86	0	6,82	6,85	0	0	24	0	0	73,3	46,6	26,69	0,43	0,7	-
20.03.2024	0,168	0	6,74	6,57	0	6,51	6,57	0	0	24	0	0	72,1	46,1	25,96	0,43	0,7	-
21.03.2024	0,15	0	6,14	5,98	0	5,97	5,97	0	0	24	0	0	70,7	45,8	24,96	0,43	0,7	-
22.03.2024	0,146	0	6,07	5,92	0	5,93	5,92	0	0	24	0	0	71	46,5	24,43	0,43	0,7	-
23.03.2024	0,148	0	6,03	5,87	0	5,88	5,87	0	0	24	0	0	70,7	45,3	25,46	0,43	0,7	-
Итого:	4,741	0	192,69	187,73	0	186,82	187,46	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,741																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2024	27,093	1102,39	1083,07	0	1071,46	1080,49	0
23.03.2024	31,834	1295,08	1270,8	0	1258,28	1267,95	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 8:10:20