

#16880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	0,28	0	20,58	19,99	0	20,1	19,67	0	0	24	0	0	72,4	58,3	14,09	0,43	0,7	3,9
25.03.2022	0,289	0	23,28	22,6	0	22,8	22,2	0	0	24	0	0	73	60,1	12,91	0,43	0,7	7
26.03.2022	0,283	0	22,67	22,01	0	22,14	21,62	0	0	24	0	0	72,6	59,6	12,93	0,43	0,7	6,2
27.03.2022	0,279	0	20,19	19,59	0	19,71	19,34	0	0	24	0	0	72,5	58,2	14,25	0,43	0,7	5,2
28.03.2022	0,28	0	21,84	21,21	0	21,36	20,92	0	0	24	0	0	72	58,8	13,23	0,43	0,7	7
29.03.2022	0,293	0	21,74	21,09	0	21,26	20,77	0	0	24	0	0	73,3	59,5	13,82	0,43	0,7	4
30.03.2022	0,287	0	18,14	17,57	0	17,66	17,33	0	0	24	0	0	74,5	58,2	16,29	0,43	0,7	0,2
31.03.2022	0,306	0	19,05	18,44	0	18,57	18,16	0	0	24	0	0	76,8	60,2	16,57	0,43	0,7	-
01.04.2022	0,297	0	18,89	18,3	0	18,41	18,03	0	0	24	0	0	75,7	59,5	16,18	0,43	0,7	-
02.04.2022	0,293	0	19,36	18,75	0	18,88	18,51	0	0	24	0	0	75,2	59,5	15,76	0,43	0,7	-
03.04.2022	0,291	0	19,07	18,47	0	18,6	18,23	0	0	24	0	0	74,5	58,7	15,73	0,43	0,7	-
04.04.2022	0,29	0	19,53	18,93	0	19,04	18,64	0	0	24	0	0	73,9	58,7	15,14	0,43	0,7	-
05.04.2022	0,282	0	19,38	18,78	0	18,9	18,54	0	0	24	0	0	73,5	58,4	15,03	0,43	0,7	-
06.04.2022	0,278	0	19,52	18,92	0	19,04	18,68	0	0	24	0	0	72,5	57,9	14,54	0,43	0,7	-
07.04.2022	0,281	0	22,62	21,96	0	22,14	21,59	0	0	24	0	0	71,7	59,1	12,62	0,43	0,7	-
08.04.2022	0,276	0	21,27	20,63	0	20,79	20,38	0	0	24	0	0	71,7	58,5	13,2	0,43	0,7	-
09.04.2022	0,271	0	20,15	19,54	0	19,67	19,3	0	0	24	0	0	72	58,2	13,84	0,43	0,7	-
10.04.2022	0,282	0	21,2	20,55	0	20,72	20,28	0	0	24	0	0	72,8	59,2	13,59	0,43	0,7	-
11.04.2022	0,277	0	20,88	20,25	0	20,4	19,94	0	0	24	0	0	72,5	59	13,57	0,43	0,7	-
12.04.2022	0,274	0	21,04	20,41	0	20,55	20,08	0	0	24	0	0	72,2	58,8	13,34	0,43	0,7	-
13.04.2022	0,268	0	21,43	20,81	0	20,95	20,47	0	0	24	0	0	71,5	58,6	12,93	0,43	0,7	-
14.04.2022	0,277	0	24,06	23,36	0	23,58	22,91	0	0	24	0	0	71,6	59,8	11,82	0,43	0,7	-
15.04.2022	0,269	0	22,2	21,56	0	21,72	21,26	0	0	24	0	0	71,2	58,8	12,49	0,43	0,7	-
16.04.2022	0,27	0	20,94	20,31	0	20,46	20,01	0	0	24	0	0	71,2	58	13,24	0,43	0,7	-
17.04.2022	0,268	0	20,99	20,36	0	20,51	20,05	0	0	24	0	0	71,1	58	13,09	0,43	0,7	-
18.04.2022	0,274	0	21,89	21,24	0	21,41	20,93	0	0	24	0	0	71,4	58,6	12,85	0,43	0,7	-
19.04.2022	0,282	0	23,16	22,49	0	22,68	22,09	0	0	24	0	0	72,1	59,7	12,4	0,43	0,7	-
20.04.2022	0,28	0	24,08	23,4	0	23,6	22,95	0	0	24	0	0	72	60,1	11,9	0,43	0,7	-
21.04.2022	0,273	0	23,94	23,25	0	23,43	22,85	0	0	24	0	0	71,4	59,7	11,71	0,43	0,7	-
22.04.2022	0,273	0	24,56	23,87	0	24,07	23,39	0	0	24	0	0	71,8	60,3	11,53	0,43	0,7	-
23.04.2022	0,266	0	24,02	23,34	0	23,54	22,9	0	0	24	0	0	71	59,6	11,46	0,43	0,7	-
Итого:	8,689	0	661,67	641,98	0	646,69	632,02	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,689																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2022	125,756	24903,34	24527,65	0	24280,81	24002,71	0
23.04.2022	134,445	25565,01	25169,63	0	24927,5	24634,73	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 8:16:33