

#80169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	0,146	0	6,09	5,93	0	5,9	5,92	0	0	24	0	0	70,8	45,7	25,15	0,43	0,7	3,6
25.03.2024	0,148	0	6,42	6,26	0	6,24	6,26	0	0	24	0	0	70,8	46,8	24,05	0,43	0,7	3,9
26.03.2024	0,175	0	6,37	6,19	0	6,25	6,17	0	0	24	0	0	70,8	42,9	27,86	0,43	0,7	5,5
27.03.2024	0,122	0	5,43	5,29	0	5,3	5,28	0	0	24	0	0	70,8	47,4	23,31	0,43	0,7	9,1
28.03.2024	0,114	0	4,83	4,71	0	4,75	4,69	0	0	24	0	0	70,1	46,5	23,56	0,43	0,7	11,8
29.03.2024	0,115	0	4,68	4,56	0	4,62	4,56	0	0	24	0	0	70,2	45,6	24,59	0,43	0,7	10,7
30.03.2024	0,086	0	3,9	3,8	0	3,85	3,79	0	0	24	0	0	70	47,4	22,62	0,43	0,7	13,4
31.03.2024	0,057	0	2,76	2,71	0	2,73	2,71	0	0	24	0	0	70,3	49,5	20,81	0,43	0,7	16,7
01.04.2024	0,041	0	2,93	2,87	0	2,9	2,87	0	0	24	0	0	69,1	54,9	14,21	0,43	0,7	-
02.04.2024	0,11	0	4,2	4,09	0	4,14	4,09	0	0	24	0	0	69,9	43,5	26,4	0,43	0,7	-
03.04.2024	0,172	0	6,92	6,74	0	6,68	6,74	0	0	24	0	0	72,8	47	25,78	0,43	0,7	-
04.04.2024	0,166	0	6,72	6,53	0	6,48	6,52	0	0	24	0	0	72,3	46,6	25,63	0,43	0,7	-
05.04.2024	0,125	0	4,95	4,82	0	4,88	4,82	0	0	24	0	0	70,1	44,7	25,45	0,43	0,7	-
06.04.2024	0,126	0	4,75	4,62	0	4,7	4,62	0	0	24	0	0	69,7	42,8	26,85	0,43	0,7	-
07.04.2024	0,09	0	4,31	4,2	0	4,26	4,2	0	0	24	0	0	69,5	48,1	21,38	0,43	0,7	-
08.04.2024	0,068	0	3,46	3,38	0	3,42	3,38	0	0	24	0	0	69,4	50	19,3	0,43	0,7	-
09.04.2024	0,037	0	2,97	2,91	0	2,93	2,9	0	0	24	0	0	68,5	55,6	12,93	0,43	0,7	-
10.04.2024	0,094	0	4,42	4,31	0	4,36	4,31	0	0	24	0	0	68,2	46,5	21,69	0,43	0,7	-
11.04.2024	0,098	0	4,68	4,58	0	4,66	4,57	0	0	24	0	0	68,2	47,4	20,8	0,43	0,7	-
12.04.2024	0,09	0	3,84	3,75	0	3,82	3,75	0	0	24	0	0	68,5	44,4	24,14	0,43	0,7	-
13.04.2024	0,122	0	4,86	4,72	0	4,81	4,7	0	0	24	0	0	69,2	44,1	25,14	0,43	0,7	-
14.04.2024	0,115	0	4,72	4,6	0	4,66	4,6	0	0	24	0	0	68,5	43,6	24,87	0,43	0,7	-
15.04.2024	0,142	0	5,85	5,7	0	5,76	5,7	0	0	24	0	0	69,2	44,4	24,88	0,43	0,7	-
16.04.2024	0,155	0	6,26	6,09	0	6,05	6,09	0	0	24	0	0	69,5	43,7	25,79	0,43	0,7	-
17.04.2024	0,167	0	6,93	6,73	0	6,69	6,72	0	0	24	0	0	69,6	44,3	25,24	0,43	0,7	-
18.04.2024	0,178	0	8,8	8,55	0	8,57	8,51	0	0	24	0	0	67,4	46,8	20,6	0,43	0,7	-
19.04.2024	0,175	0	7,12	6,92	0	6,88	6,92	0	0	24	0	0	69,7	44,2	25,48	0,43	0,7	-
20.04.2024	0,194	0	8,28	8,04	0	8,04	8,04	0	0	24	0	0	70,1	45,8	24,25	0,43	0,7	-
21.04.2024	0,207	0	9,1	8,84	0	8,86	8,83	0	0	24	0	0	70,6	47	23,64	0,43	0,7	-
22.04.2024	0,205	0	8,91	8,64	0	8,67	8,61	0	0	24	0	0	71,4	47,4	24,03	0,43	0,7	-
23.04.2024	0,196	0	8,06	7,81	0	7,82	7,81	0	0	24	0	0	71,8	46,6	25,19	0,43	0,7	-
Итого:	4,036	0	173,52	168,89	0	169,68	168,68	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,036																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	31,834	1295,08	1270,8	0	1258,28	1267,95	0
23.04.2024	35,87	1468,6	1439,69	0	1427,96	1436,63	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 9:25:14