

#84245#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель: ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя: Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента: 7393
Порядковый номер: ВКТ-7
Тип теплосчётчика: 00123142
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,183	0	7,59	7,37	0	7,35	7,36	0	0	24	0	0	70,6	45,8	24,8	0,43	0,7	4,9
25.04.2024	0,173	0	6,68	6,47	0	6,48	6,47	0	0	24	0	0	70,7	44	26,67	0,43	0,7	6,4
26.04.2024	0,13	0	4,66	4,52	0	4,6	4,52	0	0	24	0	0	71	42,4	28,63	0,43	0,7	7,8
27.04.2024	0,102	0	3,72	3,6	0	3,69	3,6	0	0	24	0	0	70	42,9	27,12	0,43	0,7	12,1
28.04.2024	0,068	0	3,25	3,17	0	3,23	3,17	0	0	24	0	0	69,3	48,1	21,15	0,43	0,7	14,6
29.04.2024	0,051	0	3	2,93	0	2,99	2,93	0	0	24	0	0	67,8	51,5	16,35	0,43	0,7	16,9
30.04.2024	0,048	0	2,91	2,84	0	2,89	2,84	0	0	24	0	0	68,9	51,4	17,5	0,43	0,7	16,1
01.05.2024	0,03	0	2,3	2,25	0	2,29	2,25	0	0	24	0	0	68,6	54,9	13,78	0,43	0,7	-
02.05.2024	0,035	0	2,79	2,74	0	2,77	2,73	0	0	24	0	0	68,4	55,4	13,05	0,43	0,7	-
03.05.2024	0,035	0	5,14	5,04	0	5,07	5,01	0	0	24	0	0	64	56,8	7,27	0,43	0,7	-
04.05.2024	0,035	0	3,38	3,31	0	3,33	3,3	0	0	24	0	0	67,6	57,8	9,79	0,43	0,7	-
05.05.2024	0,033	0	2,9	2,85	0	2,88	2,84	0	0	24	0	0	67,4	55,9	11,52	0,43	0,7	-
06.05.2024	0,064	0	3,43	3,34	0	3,41	3,34	0	0	24	0	0	67,5	48,2	19,31	0,43	0,7	-
07.05.2024	0,135	0	6,05	5,88	0	5,9	5,86	0	0	24	0	0	68,3	45,1	23,19	0,43	0,7	-
08.05.2024	0,142	0	6,98	6,78	0	6,87	6,72	0	0	24	0	0	68,3	47,8	20,56	0,43	0,7	-
09.05.2024	0,103	0	5,14	4,98	0	5,08	4,95	0	0	24	0	0	67,8	47,5	20,32	0,43	0,7	-
10.05.2024	0,121	0	5,76	5,59	0	5,64	5,57	0	0	24	0	0	67,4	45,9	21,52	0,43	0,7	-
11.05.2024	0,145	0	7,29	7,07	0	7,13	7,02	0	0	24	0	0	68,2	47,7	20,51	0,43	0,7	-
12.05.2024	0,115	0	5,55	5,38	0	5,47	5,36	0	0	24	0	0	67,6	46,2	21,38	0,43	0,7	-
13.05.2024	0,098	0	5,47	5,3	0	5,4	5,27	0	0	24	0	0	67,5	49,6	17,92	0,43	0,7	-
14.05.2024	0,064	0	4,59	4,46	0	4,55	4,43	0	0	24	0	0	67,3	53,4	13,83	0,43	0,7	-
15.05.2024	0,055	0	4,21	4,09	0	4,14	4,08	0	0	24	0	0	67,3	54	13,34	0,43	0,7	-
16.05.2024	0,071	0	4,41	4,27	0	4,35	4,25	0	0	24	0	0	68	51,6	16,35	0,43	0,7	-
17.05.2024	0,049	0	3,14	3,04	0	3,13	3,04	0	0	24	0	0	67,6	51,6	16,06	0,43	0,7	-
18.05.2024	0,036	0	3,43	3,35	0	3,38	3,35	0	0	24	0	0	67,3	56,6	10,75	0,43	0,7	-
19.05.2024	0,03	0	3,12	3,04	0	3,08	3,03	0	0	24	0	0	68,2	58	10,19	0,43	0,7	-
20.05.2024	0,029	0	2,89	2,8	0	2,88	2,79	0	0	24	0	0	67,1	57	10,06	0,43	0,7	-
21.05.2024	0,027	0	3,46	3,39	0	3,43	3,36	0	0	24	0	0	66,4	57,9	8,42	0,43	0,7	-
22.05.2024	0,027	0	3,26	3,2	0	3,24	3,18	0	0	24	0	0	67,2	59,4	7,81	0,43	0,7	-
23.05.2024	0,026	0	2,63	2,59	0	2,62	2,59	0	0	24	0	0	68,6	58,8	9,78	0,43	0,7	-
Итого:	2,26	0	129,13	125,64	0	127,27	125,21	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,26																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2024	35,87	1468,6	1439,69	0	1427,96	1436,63	0
23.05.2024	38,13	1597,73	1565,33	0	1555,23	1561,84	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:39:25