

#88452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"  
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)  
Номер абонента  
Порядковый номер 7393  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123142  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,022	0	3,04	2,99	0	3	2,97	0	0	24	0	0	68,2	59,8	8,41	0,43	0,7	-
25.05.2024	0,021	0	2,85	2,81	0	2,84	2,8	0	0	24	0	0	67,9	60,7	7,16	0,43	0,7	-
26.05.2024	0,015	0	2,4	2,38	0	2,39	2,38	0	0	24	0	0	68,5	61,2	7,21	0,43	0,7	-
27.05.2024	0,015	0	2,81	2,77	0	2,78	2,76	0	0	24	0	0	67	61,7	5,35	0,43	0,7	-
28.05.2024	0,023	0	3,11	3,07	0	3,1	3,06	0	0	24	0	0	67,3	60,1	7,22	0,43	0,7	-
29.05.2024	0,027	0	2,85	2,83	0	2,82	2,81	0	0	24	0	0	68,6	59	9,63	0,43	0,7	-
30.05.2024	0,023	0	2,81	2,8	0	2,79	2,79	0	0	24	0	0	67,2	58	9,12	0,43	0,7	-
31.05.2024	0,022	0	3,18	3,14	0	3,15	3,13	0	0	24	0	0	67	59,1	7,87	0,43	0,7	-
01.06.2024	0,031	0	3,23	3,19	0	3,21	3,18	0	0	24	0	0	67,2	57,3	9,88	0,43	0,7	-
02.06.2024	0,023	0	3,41	3,4	0	3,39	3,4	0	0	24	0	0	65,8	58,5	7,37	0,43	0,7	-
07.06.2024	0,034	0	3,63	3,61	0	3,61	3,59	0	0	24	0	0	66,9	57,6	9,35	0,43	0,7	-
08.06.2024	0,043	0	3,28	3,27	0	3,27	3,26	0	0	24	0	0	67,8	54,6	13,17	0,43	0,7	-
09.06.2024	0,056	0	3,93	3,91	0	3,88	3,9	0	0	24	0	0	67,1	53	14,12	0,43	0,7	-
10.06.2024	0,042	0	3,73	3,71	0	3,73	3,71	0	0	24	0	0	67,3	56,2	11,12	0,43	0,7	-
11.06.2024	0,056	0	3,75	3,73	0	3,72	3,73	0	0	24	0	0	67,7	52,3	15,44	0,43	0,7	-
12.06.2024	0,056	0	4,13	4,11	0	4,07	4,09	0	0	24	0	0	67,6	54,1	13,54	0,43	0,7	-
13.06.2024	0,059	0	4	3,99	0	3,97	3,99	0	0	24	0	0	68	53,8	14,23	0,43	0,7	-
14.06.2024	0,051	0	3,89	3,9	0	3,85	3,9	0	0	24	0	0	68	55,1	12,93	0,43	0,7	-
15.06.2024	0,035	0	3,76	3,74	0	3,72	3,72	0	0	24	0	0	67,1	58,1	8,98	0,43	0,7	-
16.06.2024	0,022	0	3,28	3,26	0	3,25	3,25	0	0	24	0	0	67,6	60,4	7,2	0,43	0,7	-
17.06.2024	0,031	0	3,81	3,79	0	3,76	3,78	0	0	24	0	0	68	60,3	7,7	0,43	0,7	-
18.06.2024	0,023	0	3,43	3,41	0	3,4	3,38	0	0	24	0	0	67,3	61,1	6,17	0,43	0,7	-
19.06.2024	0,006	0	2,72	2,68	0	2,7	2,66	0	0	24	0	0	46	45,4	0,64	0,43	0,7	-
20.06.2024	0	0	1,31	1,21	0	1,31	1,21	0	0	24	0	0	24,8	30,1	-5,24	0,43	0,7	-
21.06.2024	0	0	0,49	0,33	0	0,49	0,33	0	0	24	0	0	24,2	27,7	-3,47	0,43	0,7	-
22.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,9	23,9	-1,01	0,43	0,7	-
23.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,6	-0,15	0,43	0,7	-
Итого:	0,736	0	78,83	78,03	0	78,2	77,78	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,736																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2024	38,13	1597,73	1565,33	0	1555,23	1561,84	0
23.06.2024	38,866	1676,56	1643,36	0	1633,43	1639,62	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.06.2024 11:19:11