

#90723#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Потребитель: ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя: Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента: 7393
Порядковый номер: ВКТ-7
Тип теплосчётчика: 00123142
Заводской номер: 1
Номер системы:

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21,9	0,2	0,43	0,7	-
25.06.2024	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	21,8	21,9	-0,1	0,43	0,7	-
26.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	21,9	-0,12	0,43	0,7	-
27.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	21,9	0	0,43	0,7	-
28.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21,9	0,19	0,43	0,7	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22	0,36	0,43	0,7	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	22,1	0,17	0,43	0,7	-
01.07.2024	0	0	0,06	0,05	0	0,06	0,05	0	0	24	0	0	23,3	22,3	1,03	0,43	0,7	-
02.07.2024	0,038	0	9,85	9,68	0	9,76	9,61	0	0	24	0	0	41,5	37,8	3,71	0,43	0,7	-
03.07.2024	0,052	0	4,12	4,01	0	4,07	4,01	0	0	24	0	0	67,5	54,9	12,63	0,43	0,7	-
04.07.2024	0,035	0	3,6	3,51	0	3,59	3,5	0	0	24	0	0	67,6	57,6	10,09	0,43	0,7	-
05.07.2024	0,036	0	3,34	3,25	0	3,34	3,25	0	0	24	0	0	67,8	56,6	11,22	0,43	0,7	-
06.07.2024	0,032	0	3,45	3,37	0	3,42	3,37	0	0	24	0	0	67,5	58,9	8,55	0,43	0,7	-
07.07.2024	0,028	0	3,76	3,65	0	3,69	3,63	0	0	24	0	0	68,2	60,2	8,07	0,43	0,7	-
08.07.2024	0,028	0	3,18	3,11	0	3,15	3,11	0	0	24	0	0	68,1	59,2	8,92	0,43	0,7	-
09.07.2024	0,017	0	2,74	2,71	0	2,72	2,71	0	0	24	0	0	66,9	61,2	5,7	0,43	0,7	-
10.07.2024	0,016	0	3,03	3	0	3	2,99	0	0	24	0	0	67,4	60,9	6,43	0,43	0,7	-
11.07.2024	0,017	0	2,76	2,74	0	2,76	2,74	0	0	24	0	0	67,9	61,2	6,7	0,43	0,7	-
12.07.2024	0,018	0	3,23	3,19	0	3,21	3,17	0	0	24	0	0	67,8	62,5	5,3	0,43	0,7	-
13.07.2024	0,014	0	2,86	2,84	0	2,84	2,83	0	0	24	0	0	69	63,9	5,11	0,43	0,7	-
14.07.2024	0,026	0	3,18	3,15	0	3,15	3,14	0	0	24	0	0	69,6	61,2	8,37	0,43	0,7	-
15.07.2024	0,021	0	2,84	2,79	0	2,8	2,78	0	0	24	0	0	69,4	61,9	7,51	0,43	0,7	-
16.07.2024	0,017	0	2,94	2,91	0	2,91	2,91	0	0	24	0	0	68,4	62,1	6,34	0,43	0,7	-
17.07.2024	0,015	0	2,44	2,41	0	2,44	2,41	0	0	24	0	0	69,4	63	6,4	0,43	0,7	-
18.07.2024	0,019	0	2,49	2,44	0	2,49	2,44	0	0	24	0	0	70,4	62,5	7,83	0,43	0,7	-
19.07.2024	0,021	0	3,13	3,11	0	3,1	3,08	0	0	24	0	0	68,7	61,8	6,89	0,43	0,7	-
20.07.2024	0,024	0	3,48	3,44	0	3,43	3,43	0	0	24	0	0	69,2	62	7,17	0,43	0,7	-
21.07.2024	0,014	0	2,79	2,75	0	2,77	2,74	0	0	24	0	0	69,5	64,5	4,98	0,43	0,7	-
22.07.2024	0,017	0	2,66	2,62	0	2,65	2,62	0	0	24	0	0	68,9	63,2	5,69	0,43	0,7	-
Итого:	0,505	0	71,93	70,74	0	71,35	70,53	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,505																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2024	39,019	1690,68	1657,43	0	1647,47	1653,67	0
22.07.2024	39,544	1765,69	1731,2	0	1721,87	1727,23	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 11:08:28