

# #16886#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 21.08.2021

Потребитель Радуга, ООО  
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)  
Номер абонента 6567  
Порядковый номер 7393  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123142  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,1	44,4	-2,29	0,43	0,7	-
25.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,5	45,7	-3,18	0,43	0,7	-
26.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,2	45,2	-2,96	0,43	0,7	-
27.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,2	45,4	-3,2	0,43	0,7	-
28.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,8	45,5	-2,66	0,43	0,7	-
29.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,6	45,7	-2,11	0,43	0,7	-
30.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,5	45,7	-4,15	0,43	0,7	-
31.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,2	45,2	-2,98	0,43	0,7	-
01.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42	45,3	-3,28	0,43	0,7	-
02.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,2	45,1	-3,93	0,43	0,7	-
03.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,5	44,3	-2,84	0,43	0,7	-
04.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,5	40,5	-1,99	0,43	0,7	-
05.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31	40,2	-9,19	0,43	0,7	-
06.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,8	44,3	-3,52	0,43	0,7	-
07.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41	44,3	-3,31	0,43	0,7	-
08.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,8	44,5	-3,7	0,43	0,7	-
09.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,8	44	-3,2	0,43	0,7	-
10.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,3	44,2	-2,9	0,43	0,7	-
11.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,5	44,2	-3,68	0,43	0,7	-
12.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,2	44	-2,86	0,43	0,7	-
13.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41	44,3	-3,35	0,43	0,7	-
14.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,9	44,5	-3,58	0,43	0,7	-
15.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,9	44,5	-3,61	0,43	0,7	-
16.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,6	44,1	-3,41	0,43	0,7	-
17.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,6	44	-3,46	0,43	0,7	-
18.08.2021	0	0	0,04	0,5	0	0,04	0,5	0	0	24	0	0	30,4	25,9	4,51	0,43	0,7	-
19.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	33,7	44,1	-10,36	0,43	0,7	-
20.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	36,4	41,8	-5,42	0,43	0,7	-
21.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,4	43,9	-3,51	0,43	0,7	-
Итого:	0	0	0,04	0,5	0	0,04	0,5	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2021	91,431	10821,06	10627,82	0	10550,14	10427,06	0
21.08.2021	91,431	10821,1	10628,32	0	10550,18	10427,56	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2021 8:08:50