

#145298#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ООО "ЕвроРитейл"
Эпроновская 21, Калининград (кафе)

7393
ВКТ-7
00123142
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,7	51,4	-7,64	0,43	0,7	-
25.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,9	51,3	-7,44	0,43	0,7	-
26.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,9	51,4	-7,55	0,43	0,7	-
27.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,9	51,4	-7,51	0,43	0,7	-
28.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	44	51,2	-7,18	0,43	0,7	-
29.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	44,1	51,8	-7,67	0,43	0,7	-
30.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,3	51,2	-7,9	0,43	0,7	-
31.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,6	51,4	-7,79	0,43	0,7	-
01.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,5	51,6	-8,02	0,43	0,7	-
02.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,8	51,8	-7,99	0,43	0,7	-
03.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,7	51,8	-8,15	0,43	0,7	-
04.08.2025	0,003	0	0,14	0,14	0	0,14	0,14	0	0	24	0	0	70,4	48,7	21,65	0,43	0,7	-
05.08.2025	0,021	0	1,19	1,19	0	1,19	1,19	0	0	24	0	0	69,6	50,6	19,06	0,43	0,7	-
06.08.2025	0,036	0	1,81	1,81	0	1,81	1,81	0	0	24	0	0	70,2	50,9	19,27	0,43	0,7	-
07.08.2025	0,03	0	1,6	1,59	0	1,6	1,59	0	0	24	0	0	69,7	51,2	18,57	0,43	0,7	-
08.08.2025	0,027	0	1,53	1,54	0	1,53	1,54	0	0	24	0	0	70	51,5	18,46	0,43	0,7	-
09.08.2025	0,026	0	1,44	1,43	0	1,44	1,43	0	0	24	0	0	69,6	50,8	18,71	0,43	0,7	-
10.08.2025	0,03	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	0	0	24	0	0	70,5	50,5	19,95	0,43	0,7	-
11.08.2025	0,029	0	1,49	1,48	0	1,49	1,48	0	0	24	0	0	70,4	51,6	18,75	0,43	0,7	-
12.08.2025	0,024	0	1,36	1,37	0	1,36	1,37	0	0	24	0	0	70,4	52,4	17,92	0,43	0,7	-
13.08.2025	0,024	0	1,49	1,48	0	1,49	1,48	0	0	24	0	0	69,9	52,8	17,11	0,43	0,7	-
14.08.2025	0,028	0	1,38	1,37	0	1,38	1,37	0	0	24	0	0	70,2	50,7	19,44	0,43	0,7	-
15.08.2025	0,02	0	1,3	1,29	0	1,3	1,29	0	0	24	0	0	71,2	54,5	16,68	0,43	0,7	-
16.08.2025	0,022	0	1,24	1,24	0	1,24	1,24	0	0	24	0	0	71,1	52,3	18,78	0,43	0,7	-
17.08.2025	0,029	0	1,63	1,62	0	1,63	1,62	0	0	24	0	0	69,4	51,8	17,63	0,43	0,7	-
18.08.2025	0,026	0	1,52	1,52	0	1,52	1,52	0	0	24	0	0	70,4	53,2	17,23	0,43	0,7	-
19.08.2025	0,022	0	1,58	1,58	0	1,58	1,58	0	0	24	0	0	69,8	54,3	15,51	0,43	0,7	-
20.08.2025	0,027	0	1,66	1,66	0	1,66	1,66	0	0	24	0	0	70,2	53,7	16,54	0,43	0,7	-
21.08.2025	0,029	0	1,71	1,72	0	1,71	1,72	0	0	24	0	0	69,8	53,8	16	0,43	0,7	-
22.08.2025	0,028	0	1,88	1,88	0	1,88	1,88	0	0	24	0	0	70,3	55,1	15,24	0,43	0,7	-
Итого:	0,481	0	27,44	27,4	0	27,44	27,4	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,481																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	80,017	3527,43	3446,71	0	3440,2	3439,85	0
22.08.2025	80,53	3557,36	3476,62	0	3470,13	3469,76	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 14:03:11