

#95291#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,016	0	3,25	3,18	0	3,21	3,16	0	0	24	0	0	68,8	63,9	4,92	0,43	0,7	-
25.08.2024	0,013	0	3,79	3,72	0	3,73	3,68	0	0	24	0	0	67,1	63,1	3,94	0,43	0,7	-
26.08.2024	0,024	0	3,01	2,95	0	3,01	2,95	0	0	24	0	0	67	58,5	8,48	0,43	0,7	-
27.08.2024	0,031	0	3,36	3,3	0	3,33	3,3	0	0	24	0	0	67,3	57,8	9,45	0,43	0,7	-
28.08.2024	0,031	0	2,92	2,88	0	2,92	2,88	0	0	24	0	0	68,1	57,1	11,07	0,43	0,7	-
29.08.2024	0,025	0	3,16	3,11	0	3,13	3,11	0	0	24	0	0	67,3	59,3	8,04	0,43	0,7	-
30.08.2024	0,011	0	2,84	2,79	0	2,81	2,78	0	0	24	0	0	67,3	62,9	4,4	0,43	0,7	-
31.08.2024	0,019	0	3,09	3,02	0	3,06	3,01	0	0	24	0	0	67,4	60,8	6,54	0,43	0,7	-
01.09.2024	0,029	0	3,55	3,48	0	3,51	3,47	0	0	24	0	0	66,9	59,2	7,67	0,43	0,7	-
02.09.2024	0,028	0	3,11	3,07	0	3,08	3,07	0	0	24	0	0	67,4	58,8	8,59	0,43	0,7	-
03.09.2024	0,023	0	3,63	3,57	0	3,59	3,55	0	0	24	0	0	66,9	60,6	6,34	0,43	0,7	-
04.09.2024	0,017	0	3,45	3,4	0	3,39	3,37	0	0	24	0	0	67,3	62,2	5,11	0,43	0,7	-
05.09.2024	0,02	0	3,26	3,2	0	3,22	3,17	0	0	24	0	0	67,5	62,1	5,48	0,43	0,7	-
06.09.2024	0,015	0	3,43	3,37	0	3,4	3,34	0	0	24	0	0	67,2	62,2	5,01	0,43	0,7	-
07.09.2024	0,015	0	2,89	2,84	0	2,88	2,83	0	0	24	0	0	67,7	62,5	5,13	0,43	0,7	-
08.09.2024	0,013	0	3,24	3,18	0	3,23	3,17	0	0	24	0	0	66,9	62,1	4,76	0,43	0,7	-
09.09.2024	0,017	0	3,76	3,69	0	3,7	3,66	0	0	24	0	0	67,6	62,1	5,49	0,43	0,7	-
10.09.2024	0,019	0	3,23	3,21	0	3,21	3,19	0	0	24	0	0	67,1	60,9	6,19	0,43	0,7	-
11.09.2024	0,034	0	3,49	3,44	0	3,44	3,41	0	0	24	0	0	67,5	57,3	10,17	0,43	0,7	-
12.09.2024	0,058	0	4,14	4,08	0	4,1	4,05	0	0	24	0	0	67,4	53,3	14,13	0,43	0,7	-
13.09.2024	0,048	0	4,31	4,27	0	4,26	4,24	0	0	24	0	0	67,3	55,6	11,73	0,43	0,7	-
14.09.2024	0,038	0	4,04	4	0	3,98	3,96	0	0	24	0	0	67,8	58,4	9,43	0,43	0,7	-
15.09.2024	0,026	0	3,43	3,43	0	3,41	3,42	0	0	24	0	0	67,5	59,6	7,88	0,43	0,7	-
16.09.2024	0,026	0	3,98	3,93	0	3,92	3,89	0	0	24	0	0	66,6	59,4	7,2	0,43	0,7	-
17.09.2024	0,031	0	3,43	3,38	0	3,41	3,37	0	0	24	0	0	67,9	58,9	9	0,43	0,7	-
18.09.2024	0,01	0	2,85	2,82	0	2,81	2,79	0	0	24	0	0	56,6	52,7	3,83	0,43	0,7	-
19.09.2024	0,029	0	3,92	3,87	0	3,9	3,85	0	0	24	0	0	61,6	54,3	7,3	0,43	0,7	-
20.09.2024	0,023	0	3,62	3,55	0	3,59	3,54	0	0	24	0	0	66,9	60,2	6,67	0,43	0,7	-
21.09.2024	0,035	0	3,67	3,6	0	3,64	3,59	0	0	24	0	0	67,3	57,6	9,65	0,43	0,7	-
22.09.2024	0,044	0	4,32	4,24	0	4,25	4,2	0	0	24	0	0	66,9	57,1	9,85	0,43	0,7	-
Итого:	0,768	0	104,17	102,57	0	103,12	102	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,768																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	40,261	1869,4	1833,85	0	1824,83	1829,55	0
22.09.2024	41,067	1977,48	1940,26	0	1931,83	1935,37	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 14:38:48