

#148716#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ООО "ЕвроРитейл"

Эпроновская 21, Калининград (кафе)

7393

ВКТ-7

00123142

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,035	0	2,4	2,41	0	2,4	2,41	0	0	24	0	0	70	55,1	14,88	0,43	0,7	-
25.08.2025	0,031	0	2,52	2,54	0	2,52	2,54	0	0	24	0	0	69,2	56,9	12,38	0,43	0,7	-
26.08.2025	0,031	0	2,24	2,25	0	2,24	2,25	0	0	24	0	0	70,6	55,9	14,71	0,43	0,7	-
27.08.2025	0,032	0	2,27	2,29	0	2,27	2,29	0	0	24	0	0	69,7	53,7	15,92	0,43	0,7	-
28.08.2025	0,025	0	1,86	1,87	0	1,86	1,87	0	0	24	0	0	70,3	54,7	15,57	0,43	0,7	-
29.08.2025	0,023	0	1,51	1,51	0	1,51	1,51	0	0	24	0	0	70,6	53,9	16,7	0,43	0,7	-
30.08.2025	0,027	0	1,62	1,63	0	1,62	1,63	0	0	24	0	0	70,3	52,4	17,82	0,43	0,7	-
31.08.2025	0,031	0	1,86	1,86	0	1,86	1,86	0	0	24	0	0	69,8	53,7	16,16	0,43	0,7	-
01.09.2025	0,024	0	1,62	1,62	0	1,62	1,62	0	0	24	0	0	70	52,8	17,21	0,43	0,7	-
02.09.2025	0,027	0	1,8	1,8	0	1,8	1,8	0	0	24	0	0	70	53,3	16,65	0,43	0,7	-
03.09.2025	0,025	0	1,59	1,6	0	1,59	1,6	0	0	24	0	0	70,6	53,7	16,94	0,43	0,7	-
04.09.2025	0,029	0	1,64	1,64	0	1,64	1,64	0	0	24	0	0	70	51,6	18,34	0,43	0,7	-
05.09.2025	0,025	0	1,57	1,58	0	1,57	1,58	0	0	24	0	0	70,6	54,3	16,33	0,43	0,7	-
06.09.2025	0,025	0	1,63	1,62	0	1,63	1,62	0	0	24	0	0	70,2	54,7	15,57	0,43	0,7	-
07.09.2025	0,027	0	1,54	1,55	0	1,54	1,55	0	0	24	0	0	70,7	53	17,72	0,43	0,7	-
08.09.2025	0,029	0	1,72	1,72	0	1,72	1,72	0	0	24	0	0	69,8	52,9	16,95	0,43	0,7	-
09.09.2025	0,024	0	1,7	1,71	0	1,7	1,71	0	0	24	0	0	69,9	54,2	15,75	0,43	0,7	-
10.09.2025	0,026	0	1,71	1,71	0	1,71	1,71	0	0	24	0	0	70	53,7	16,38	0,43	0,7	-
11.09.2025	0,029	0	1,59	1,6	0	1,59	1,6	0	0	24	0	0	70,3	52,7	17,57	0,43	0,7	-
12.09.2025	0,028	0	1,71	1,71	0	1,71	1,71	0	0	24	0	0	70	53	17,09	0,43	0,7	-
13.09.2025	0,022	0	1,75	1,75	0	1,75	1,75	0	0	24	0	0	70	55,7	14,35	0,43	0,7	-
14.09.2025	0,028	0	1,73	1,74	0	1,73	1,74	0	0	24	0	0	69,9	53,5	16,45	0,43	0,7	-
15.09.2025	0,025	0	1,72	1,72	0	1,72	1,72	0	0	24	0	0	70,4	53,7	16,65	0,43	0,7	-
16.09.2025	0,026	0	1,77	1,78	0	1,77	1,78	0	0	24	0	0	69,8	54	15,86	0,43	0,7	-
17.09.2025	0,031	0	1,87	1,88	0	1,87	1,88	0	0	24	0	0	69,8	52,3	17,48	0,43	0,7	-
18.09.2025	0,032	0	1,85	1,86	0	1,85	1,86	0	0	24	0	0	70,2	52,9	17,29	0,43	0,7	-
19.09.2025	0,029	0	1,76	1,77	0	1,76	1,77	0	0	24	0	0	70,1	52,5	17,59	0,43	0,7	-
20.09.2025	0,027	0	1,65	1,64	0	1,65	1,64	0	0	24	0	0	70,3	53,6	16,66	0,43	0,7	-
21.09.2025	0,027	0	1,72	1,72	0	1,72	1,72	0	0	24	0	0	69,7	53,2	16,53	0,43	0,7	-
22.09.2025	0,032	0	1,71	1,72	0	1,71	1,72	0	0	24	0	0	70	51,4	18,65	0,43	0,7	-
Итого:	0,8320000000000001	0	53,63	53,8	0	53,63	53,8	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,8320000000000001																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	80,53	3557,36	3476,62	0	3470,13	3469,76	0
22.09.2025	81,391	3612,88	3532,32	0	3525,65	3525,46	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 10:54:16