

#35325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ООО "ЕвроРитейл"
Эпроновская 21, Калининград (кафе)
7393
ВКТ-7
00123142
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2023 | 0,056 | 0 | 3,96 | 3,93 | 0 | 3,9 | 3,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 53,6 | 14,15 | 0,43 | 0,7 | - |
| 25.09.2023 | 0,062 | 0 | 3,29 | 3,27 | 0 | 3,28 | 3,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 48,7 | 18,97 | 0,43 | 0,7 | - |
| 26.09.2023 | 0,05 | 0 | 3,37 | 3,35 | 0 | 3,36 | 3,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 52,3 | 15,19 | 0,43 | 0,7 | - |
| 27.09.2023 | 0,037 | 0 | 3,29 | 3,26 | 0 | 3,25 | 3,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 57,3 | 10,59 | 0,43 | 0,7 | - |
| 28.09.2023 | 0,026 | 0 | 3,53 | 3,51 | 0 | 3,49 | 3,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 59,3 | 7,55 | 0,43 | 0,7 | - |
| 29.09.2023 | 0,031 | 0 | 2,7 | 2,68 | 0 | 2,69 | 2,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 56,7 | 11,19 | 0,43 | 0,7 | - |
| 30.09.2023 | 0,039 | 0 | 3,31 | 3,31 | 0 | 3,28 | 3,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 56,5 | 11,99 | 0,43 | 0,7 | - |
| 01.10.2023 | 0,063 | 0 | 3,38 | 3,36 | 0 | 3,35 | 3,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 48,7 | 19,25 | 0,43 | 0,7 | - |
| 02.10.2023 | 0,065 | 0 | 3,88 | 3,84 | 0 | 3,83 | 3,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 51,2 | 16,58 | 0,43 | 0,7 | - |
| 03.10.2023 | 0,035 | 0 | 3,21 | 3,2 | 0 | 3,17 | 3,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 57 | 10,63 | 0,43 | 0,7 | - |
| 04.10.2023 | 0,079 | 0 | 4,41 | 4,37 | 0 | 4,35 | 4,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 50 | 18,19 | 0,43 | 0,7 | - |
| 05.10.2023 | 0,1 | 0 | 4,59 | 4,52 | 0 | 4,54 | 4,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 46,6 | 21,91 | 0,43 | 0,7 | - |
| 06.10.2023 | 0,096 | 0 | 4,54 | 4,49 | 0 | 4,51 | 4,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 46,2 | 21,49 | 0,43 | 0,7 | - |
| 07.10.2023 | 0,093 | 0 | 5,25 | 5,18 | 0 | 5,18 | 5,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,8 | 17,85 | 0,43 | 0,7 | - |
| 08.10.2023 | 0,141 | 0 | 6,25 | 6,17 | 0 | 6,1 | 6,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 45,6 | 22,99 | 0,43 | 0,7 | - |
| 09.10.2023 | 0,14 | 0 | 7,13 | 7,07 | 0 | 6,93 | 7,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 48,2 | 20,23 | 0,43 | 0,7 | - |
| 10.10.2023 | 0,136 | 0 | 6,2 | 6,15 | 0 | 6,06 | 6,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 46 | 22,58 | 0,43 | 0,7 | - |
| 11.10.2023 | 0,086 | 0 | 5 | 4,98 | 0 | 4,94 | 4,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 50,8 | 17,08 | 0,43 | 0,7 | - |
| 12.10.2023 | 0,071 | 0 | 3,23 | 3,19 | 0 | 3,2 | 3,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 45,7 | 22,04 | 0,43 | 0,7 | - |
| 13.10.2023 | 0,07 | 0 | 3,39 | 3,36 | 0 | 3,34 | 3,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 47,4 | 21,73 | 0,43 | 0,7 | - |
| 14.10.2023 | 0,069 | 0 | 3,56 | 3,49 | 0 | 3,52 | 3,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 49,1 | 19,35 | 0,43 | 0,7 | - |
| 15.10.2023 | 0,132 | 0 | 6,13 | 6,03 | 0 | 6 | 6,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 46,6 | 21,99 | 0,43 | 0,7 | - |
| 16.10.2023 | 0,138 | 0 | 6,37 | 6,3 | 0 | 6,21 | 6,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 47,5 | 22,36 | 0,43 | 0,7 | - |
| 17.10.2023 | 0,145 | 0 | 6,46 | 6,39 | 0 | 6,28 | 6,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 47,1 | 23,27 | 0,43 | 0,7 | - |
| 18.10.2023 | 0,136 | 0 | 5,99 | 5,9 | 0 | 5,87 | 5,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 45,2 | 23,42 | 0,43 | 0,7 | - |
| 19.10.2023 | 0,16 | 0 | 7,55 | 7,41 | 0 | 7,33 | 7,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 47,2 | 21,7 | 0,43 | 0,7 | - |
| 20.10.2023 | 0,198 | 0 | 8,47 | 8,29 | 0 | 8,23 | 8,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 47 | 23,82 | 0,43 | 0,7 | - |
| 21.10.2023 | 0,196 | 0 | 8,42 | 8,28 | 0 | 8,18 | 8,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 48,1 | 23,45 | 0,43 | 0,7 | - |
| 22.10.2023 | 0,149 | 0 | 6,32 | 6,19 | 0 | 6,17 | 6,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 45,8 | 24,16 | 0,43 | 0,7 | - |
| 23.10.2023 | 0,125 | 0 | 5,5 | 5,36 | 0 | 5,43 | 5,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 46,4 | 22,64 | 0,43 | 0,7 | - |
| Итого: | 2,924 | 0 | 148,68 | 146,83 | 0 | 145,97 | 146,24 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,924 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 23.09.2023 | 0,686 | 67,55 | 66,54 | 0 | 67,04 | 66,24 | 0 |
| 23.10.2023 | 3,61 | 216,23 | 213,37 | 0 | 213,01 | 212,48 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 13:02:42