

#99252#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,034	0	3,57	3,53	0	3,53	3,51	0	0	24	0	0	67	57,3	9,78	0,43	0,7	-
25.09.2024	0,035	0	3,59	3,59	0	3,56	3,58	0	0	24	0	0	67,2	57,4	9,84	0,43	0,7	-
26.09.2024	0,044	0	3,7	3,71	0	3,66	3,69	0	0	24	0	0	67,2	55,1	12,08	0,43	0,7	-
27.09.2024	0,042	0	3,67	3,72	0	3,62	3,71	0	0	24	0	0	67,5	56	11,51	0,43	0,7	-
28.09.2024	0,075	0	4,88	4,86	0	4,79	4,83	0	0	24	0	0	67,6	52	15,56	0,43	0,7	-
29.09.2024	0,109	0	5,74	5,7	0	5,65	5,68	0	0	24	0	0	67,7	48,4	19,3	0,43	0,7	-
30.09.2024	0,127	0	6,44	6,38	0	6,31	6,34	0	0	24	0	0	68,2	48,4	19,83	0,43	0,7	-
01.10.2024	0,133	0	7,17	7,13	0	7	7,09	0	0	24	0	0	67,6	48,3	19,39	0,43	0,7	-
02.10.2024	0,096	0	7,98	7,94	0	7,89	7,86	0	0	24	0	0	59,1	47	12,09	0,43	0,7	-
03.10.2024	0,135	0	5,9	5,82	0	5,81	5,81	0	0	24	0	0	68,4	45,3	23,17	0,43	0,7	-
04.10.2024	0,121	0	5,42	5,36	0	5,36	5,35	0	0	24	0	0	68,3	45,7	22,59	0,43	0,7	-
05.10.2024	0,123	0	5,15	5,11	0	5,1	5,1	0	0	24	0	0	68,5	44,5	24,04	0,43	0,7	-
06.10.2024	0,114	0	5,99	5,95	0	5,9	5,92	0	0	24	0	0	68,1	48,7	19,34	0,43	0,7	-
07.10.2024	0,109	0	5,57	5,53	0	5,45	5,52	0	0	24	0	0	68	47,9	20,13	0,43	0,7	-
08.10.2024	0,095	0	6,14	6,09	0	6,06	6,05	0	0	24	0	0	66,5	51	15,52	0,43	0,7	-
09.10.2024	0,077	0	4,76	4,72	0	4,71	4,69	0	0	24	0	0	67,4	51,2	16,24	0,43	0,7	-
10.10.2024	0,065	0	3,4	3,39	0	3,38	3,38	0	0	24	0	0	67,6	48,8	18,84	0,43	0,7	-
11.10.2024	0,092	0	4,43	4,38	0	4,39	4,37	0	0	24	0	0	68,1	47,3	20,75	0,43	0,7	-
12.10.2024	0,123	0	5,73	5,66	0	5,63	5,66	0	0	24	0	0	68	46,3	21,74	0,43	0,7	-
13.10.2024	0,137	0	6,54	6,46	0	6,43	6,42	0	0	24	0	0	67,8	47,1	20,78	0,43	0,7	-
14.10.2024	0,113	0	5,45	5,38	0	5,38	5,35	0	0	24	0	0	68,5	47,2	21,24	0,43	0,7	-
15.10.2024	0,118	0	5,45	5,39	0	5,36	5,37	0	0	24	0	0	68,8	46,8	22	0,43	0,7	-
16.10.2024	0,139	0	6,37	6,29	0	6,29	6,25	0	0	24	0	0	68,9	46,8	22,05	0,43	0,7	-
17.10.2024	0,136	0	6,28	6,2	0	6,14	6,19	0	0	24	0	0	68	45,5	22,49	0,43	0,7	-
18.10.2024	0,126	0	6,16	6,09	0	6,04	6,06	0	0	24	0	0	68,9	47,8	21,06	0,43	0,7	-
19.10.2024	0,12	0	6,16	6,1	0	6,04	6,06	0	0	24	0	0	69,2	49,3	19,92	0,43	0,7	-
20.10.2024	0,123	0	5,57	5,5	0	5,48	5,48	0	0	24	0	0	68,9	46,2	22,7	0,43	0,7	-
21.10.2024	0,103	0	11,11	11,02	0	10,96	10,92	0	0	24	0	0	56,9	47,5	9,43	0,43	0,7	-
22.10.2024	0,069	0	3,87	3,79	0	3,84	3,78	0	0	24	0	0	68,5	50	18,5	0,43	0,7	-
23.10.2024	0,104	0	4,88	4,77	0	4,82	4,74	0	0	24	0	0	68,7	47,1	21,58	0,43	0,7	-
Итого:	3,037	0	167,07	165,56	0	164,58	164,76	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,037																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2024	41,067	1977,48	1940,26	0	1931,83	1935,37	0
23.10.2024	44,104	2144,55	2105,82	0	2096,41	2100,13	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:37:12