

#49768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	0,137	0	5,85	5,71	0	5,72	5,7	0	0	24	0	0	70,1	45,4	24,66	0,43	0,7	-
25.10.2023	0,154	0	6,54	6,45	0	6,34	6,43	0	0	24	0	0	70,6	46,2	24,36	0,43	0,7	-
26.10.2023	0,176	0	7,93	7,83	0	7,69	7,79	0	0	24	0	0	70,1	47,1	23,05	0,43	0,7	-
27.10.2023	0,175	0	7,11	7,03	0	6,87	7,03	0	0	24	0	0	71,4	45,5	25,87	0,43	0,7	-
28.10.2023	0,184	0	8,54	8,44	0	8,3	8,4	0	0	24	0	0	70,7	48,6	22,07	0,43	0,7	-
29.10.2023	0,191	0	8,02	7,92	0	7,81	7,91	0	0	24	0	0	71,8	47,5	24,29	0,43	0,7	-
30.10.2023	0,126	0	5,02	4,98	0	4,95	4,98	0	0	24	0	0	70,3	45	25,3	0,43	0,7	-
31.10.2023	0,125	0	5,33	5,28	0	5,26	5,26	0	0	24	0	0	69,5	45,6	23,93	0,43	0,7	-
01.11.2023	0,145	0	6,79	6,72	0	6,59	6,69	0	0	24	0	0	70	47,6	22,46	0,43	0,7	-
02.11.2023	0,15	0	6,85	6,75	0	6,66	6,72	0	0	24	0	0	70,7	48,1	22,59	0,43	0,7	-
03.11.2023	0,138	0	5,29	5,22	0	5,23	5,21	0	0	24	0	0	70,1	43,5	26,65	0,43	0,7	-
04.11.2023	0,137	0	5,97	5,89	0	5,82	5,88	0	0	24	0	0	69,2	45,6	23,68	0,43	0,7	-
05.11.2023	0,153	0	6,97	6,87	0	6,76	6,86	0	0	24	0	0	69,8	47	22,8	0,43	0,7	-
06.11.2023	0,139	0	6,22	6,13	0	6,1	6,09	0	0	24	0	0	70,5	47,7	22,77	0,43	0,7	-
07.11.2023	0,143	0	6,01	5,94	0	5,86	5,93	0	0	24	0	0	70,1	45,7	24,4	0,43	0,7	-
08.11.2023	0,15	0	6,22	6,13	0	6,06	6,12	0	0	24	0	0	69,8	44,3	25,53	0,43	0,7	-
09.11.2023	0,153	0	6,6	6,5	0	6,43	6,48	0	0	24	0	0	70,1	46	24,11	0,43	0,7	-
10.11.2023	0,142	0	7,13	7,02	0	6,97	6,97	0	0	24	0	0	70,3	49,9	20,46	0,43	0,7	-
11.11.2023	0,142	0	7,27	7,17	0	7,11	7,11	0	0	24	0	0	69,8	49,6	20,29	0,43	0,7	-
12.11.2023	0,141	0	6,44	6,34	0	6,28	6,32	0	0	24	0	0	69,7	47,2	22,51	0,43	0,7	-
13.11.2023	0,159	0	6,99	6,89	0	6,75	6,88	0	0	24	0	0	70,1	46,2	23,97	0,43	0,7	-
14.11.2023	0,178	0	7,7	7,57	0	7,46	7,55	0	0	24	0	0	70,8	47	23,8	0,43	0,7	-
15.11.2023	0,186	0	7,96	7,82	0	7,72	7,81	0	0	24	0	0	70,6	46,3	24,21	0,43	0,7	-
16.11.2023	0,2	0	8,32	8,17	0	8,08	8,16	0	0	24	0	0	72,9	47,9	24,97	0,43	0,7	-
17.11.2023	0,218	0	8,66	8,52	0	8,42	8,49	0	0	24	0	0	75,4	49,5	25,96	0,43	0,7	-
18.11.2023	0,203	0	7,82	7,7	0	7,58	7,67	0	0	24	0	0	76,5	49,4	27,15	0,43	0,7	-
19.11.2023	0,21	0	7,99	7,86	0	7,75	7,84	0	0	24	0	0	76,3	49	27,33	0,43	0,7	-
20.11.2023	0,216	0	8,31	8,17	0	8,07	8,15	0	0	24	0	0	76,3	49,4	26,91	0,43	0,7	-
21.11.2023	0,245	0	9,15	8,99	0	8,91	8,94	0	0	24	0	0	78,6	50,8	27,8	0,43	0,7	-
22.11.2023	0,224	0	7,74	7,62	0	7,5	7,62	0	0	24	0	0	79,1	49,3	29,82	0,43	0,7	-
23.11.2023	0,207	0	8,27	8,17	0	8,02	8,14	0	0	24	0	0	74,5	48,8	25,69	0,43	0,7	-
Итого:	5,247	0	221,01	217,8	0	215,07	217,13	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,247																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2023	3,61	216,23	213,37	0	213,01	212,48	0
23.11.2023	8,857	437,24	431,17	0	428,08	429,61	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 8:05:56