

#102685#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"  
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)  
Номер абонента  
Порядковый номер 7393  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123142  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,113	0	5,64	5,55	0	5,55	5,52	0	0	24	0	0	68	47,6	20,43	0,43	0,7	8,5
25.10.2024	0,13	0	6,71	6,6	0	6,59	6,55	0	0	24	0	0	68,7	49	19,63	0,43	0,7	4
26.10.2024	0,126	0	5,96	5,86	0	5,85	5,84	0	0	24	0	0	68,9	47,8	21,11	0,43	0,7	8,2
27.10.2024	0,126	0	5,89	5,8	0	5,81	5,77	0	0	24	0	0	68,9	47	21,89	0,43	0,7	9,6
28.10.2024	0,104	0	4,75	4,66	0	4,68	4,65	0	0	24	0	0	68,4	45,8	22,56	0,43	0,7	10,2
29.10.2024	0,101	0	4,33	4,24	0	4,31	4,24	0	0	24	0	0	68,4	45,5	22,91	0,43	0,7	10,9
30.10.2024	0,106	0	4,7	4,62	0	4,64	4,6	0	0	24	0	0	68,3	45,7	22,67	0,43	0,7	12,2
31.10.2024	0,111	0	4,97	4,87	0	4,91	4,86	0	0	24	0	0	68,8	46	22,76	0,43	0,7	9,6
01.11.2024	0,096	0	4,64	4,54	0	4,59	4,54	0	0	24	0	0	68,3	47,4	20,92	0,43	0,7	-
02.11.2024	0,146	0	6,58	6,44	0	6,42	6,43	0	0	24	0	0	68,5	45,9	22,64	0,43	0,7	-
03.11.2024	0,137	0	6,14	6,02	0	6,01	6,02	0	0	24	0	0	68,6	45,4	23,21	0,43	0,7	-
04.11.2024	0,135	0	5,94	5,82	0	5,8	5,81	0	0	24	0	0	68,6	45,8	22,87	0,43	0,7	-
05.11.2024	0,155	0	9,01	8,86	0	8,86	8,8	0	0	24	0	0	63,1	45,7	17,44	0,43	0,7	-
06.11.2024	0,152	0	6,75	6,63	0	6,58	6,61	0	0	24	0	0	68,6	45,1	23,46	0,43	0,7	-
07.11.2024	0,143	0	6,36	6,25	0	6,19	6,25	0	0	24	0	0	69,1	45,7	23,39	0,43	0,7	-
08.11.2024	0,141	0	6,06	5,96	0	5,94	5,95	0	0	24	0	0	69,8	45,8	24,02	0,43	0,7	-
09.11.2024	0,161	0	7,33	7,2	0	7,15	7,19	0	0	24	0	0	68,8	46,2	22,68	0,43	0,7	-
10.11.2024	0,179	0	6,71	6,57	0	6,47	6,57	0	0	24	0	0	71,4	43,8	27,54	0,43	0,7	-
11.11.2024	0,173	0	5,94	5,81	0	5,7	5,81	0	0	24	0	0	75,2	45	30,18	0,43	0,7	-
12.11.2024	0,19	0	6,95	6,82	0	6,71	6,82	0	0	24	0	0	74,4	46,1	28,35	0,43	0,7	-
13.11.2024	0,207	0	7,32	7,19	0	7,08	7,19	0	0	24	0	0	75,6	46,3	29,31	0,43	0,7	-
14.11.2024	0,189	0	7,11	7	0	6,87	7	0	0	24	0	0	73,5	45,9	27,57	0,43	0,7	-
15.11.2024	0,161	0	6,79	6,7	0	6,61	6,69	0	0	24	0	0	70,1	45,6	24,53	0,43	0,7	-
16.11.2024	0,158	0	5,85	5,75	0	5,75	5,74	0	0	24	0	0	70,8	42,8	27,98	0,43	0,7	-
17.11.2024	0,152	0	6,55	6,47	0	6,4	6,46	0	0	24	0	0	70,8	46,8	23,93	0,43	0,7	-
18.11.2024	0,162	0	6,48	6,38	0	6,24	6,38	0	0	24	0	0	70,6	44,2	26,43	0,43	0,7	-
19.11.2024	0,17	0	6,21	6,11	0	5,97	6,11	0	0	24	0	0	72,6	43,7	28,9	0,43	0,7	-
20.11.2024	0,166	0	6,74	6,64	0	6,52	6,64	0	0	24	0	0	71,7	45,5	26,21	0,43	0,7	-
21.11.2024	0,204	0	7,27	7,15	0	7,03	7,15	0	0	24	0	0	76,3	47,1	29,23	0,43	0,7	-
22.11.2024	0,201	0	6,93	6,82	0	6,69	6,82	0	0	24	0	0	76,1	45,7	30,42	0,43	0,7	-
23.11.2024	0,199	0	7,25	7,14	0	7,01	7,14	0	0	24	0	0	75,6	47	28,63	0,43	0,7	-
Итого:	4,694	0	195,86	192,47	0	190,93	192,15	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,694																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2024	44,104	2144,55	2105,82	0	2096,41	2100,13	0
23.11.2024	48,798	2340,41	2298,29	0	2287,34	2292,28	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.11.2024 7:26:29