

#16891#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.11.2022	0,264	0	9,71	9,45	0	9,47	9,4	0	0	24	0	0	78,6	50,8	27,82	0,43	0,7	-
23.11.2022	0,272	0	10,19	9,91	0	9,95	9,82	0	0	24	0	0	78,8	51,6	27,2	0,43	0,7	-
24.11.2022	0,267	0	9,57	9,3	0	9,33	9,23	0	0	24	0	0	80	51,4	28,64	0,43	0,7	-
25.11.2022	0,263	0	9,38	9,11	0	9,14	9,06	0	0	24	0	0	79,6	50,8	28,78	0,43	0,7	-
26.11.2022	0,236	0	8,37	8,14	0	8,13	8,14	0	0	24	0	0	78,8	49,7	29,09	0,43	0,7	-
27.11.2022	0,223	0	8,68	8,46	0	8,44	8,41	0	0	24	0	0	76,2	49,9	26,39	0,43	0,7	-
28.11.2022	0,231	0	9,1	8,87	0	8,86	8,84	0	0	24	0	0	75,5	49,4	26,17	0,43	0,7	-
29.11.2022	0,226	0	9,03	8,82	0	8,79	8,79	0	0	24	0	0	75,5	49,6	25,94	0,43	0,7	-
30.11.2022	0,23	0	8,77	8,58	0	8,53	8,55	0	0	24	0	0	76,5	49,2	27,22	0,43	0,7	-
01.12.2022	0,231	0	8,41	8,24	0	8,17	8,23	0	0	24	0	0	77,2	49	28,26	0,43	0,7	-
02.12.2022	0,242	0	8,6	8,43	0	8,36	8,41	0	0	24	0	0	78,7	50	28,68	0,43	0,7	-
03.12.2022	0,265	0	9,3	9,1	0	9,06	9,06	0	0	24	0	0	80,2	51	29,2	0,43	0,7	-
04.12.2022	0,251	0	8,94	8,76	0	8,7	8,73	0	0	24	0	0	79	50,3	28,73	0,43	0,7	-
05.12.2022	0,239	0	8,64	8,44	0	8,4	8,43	0	0	24	0	0	78,2	49,6	28,56	0,43	0,7	-
06.12.2022	0,22	0	7,78	7,59	0	7,54	7,59	0	0	24	0	0	77	48,1	28,91	0,43	0,7	-
07.12.2022	0,213	0	7,92	7,74	0	7,68	7,72	0	0	24	0	0	76,5	48,8	27,68	0,43	0,7	-
08.12.2022	0,223	0	7,97	7,78	0	7,73	7,77	0	0	24	0	0	77	48,4	28,6	0,43	0,7	-
09.12.2022	0,233	0	7,96	7,77	0	7,72	7,77	0	0	24	0	0	79	48,6	30,42	0,43	0,7	-
10.12.2022	0,241	0	9,57	9,37	0	9,31	9,34	0	0	24	0	0	75,4	49,2	26,13	0,43	0,7	-
11.12.2022	0,256	0	8,52	8,32	0	8,28	8,32	0	0	24	0	0	80,8	49,9	30,83	0,43	0,7	-
12.12.2022	0,243	0	7,93	7,74	0	7,69	7,73	0	0	24	0	0	80,6	49,1	31,52	0,43	0,7	-
13.12.2022	0,24	0	8,15	7,97	0	7,91	7,97	0	0	24	0	0	79,5	49,4	30,15	0,43	0,7	-
14.12.2022	0,255	0	8,33	8,12	0	8,09	8,12	0	0	24	0	0	81,9	50,3	31,63	0,43	0,7	-
15.12.2022	0,244	0	10,44	10,2	0	10,21	10,09	0	0	24	0	0	75,4	51,6	23,81	0,43	0,7	-
16.12.2022	0,27	0	8,64	8,38	0	8,4	8,37	0	0	24	0	0	84,1	51,5	32,61	0,43	0,7	-
17.12.2022	0,279	0	8,54	8,29	0	8,3	8,26	0	0	24	0	0	84,9	51,2	33,74	0,43	0,7	-
18.12.2022	0,279	0	8,53	8,29	0	8,29	8,28	0	0	24	0	0	84,6	51,1	33,49	0,43	0,7	-
19.12.2022	0,28	0	8,9	8,65	0	8,66	8,62	0	0	24	0	0	83,8	51,4	32,34	0,43	0,7	-
20.12.2022	0,233	0	8,4	8,19	0	8,16	8,17	0	0	24	0	0	77,7	49,1	28,68	0,43	0,7	-
21.12.2022	0,212	0	8,72	8,52	0	8,48	8,48	0	0	24	0	0	74,3	48,9	25,37	0,43	0,7	-
22.12.2022	0,197	0	8,17	7,99	0	7,93	7,96	0	0	24	0	0	73,4	48,2	25,18	0,43	0,7	-
23.12.2022	0,201	0	8,33	8,16	0	8,09	8,14	0	0	24	0	0	72,4	47,2	25,22	0,43	0,7	-
Итого:	7,759	0	279,49	272,68	0	271,8	271,8	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,759																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.11.2022	161,902	28815,76	31827,3	0	28125,21	31229,6	0
23.12.2022	169,661	29095,25	32099,98	0	28397,01	31501,4	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.12.2022 12:22:52