

# #64180#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"  
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)  
Номер абонента  
Порядковый номер 7393  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123142  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	0,198	0	8,01	7,9	0	7,77	7,88	0	0	24	0	0	73,1	48	25,15	0,43	0,7	3,5
25.11.2023	0,228	0	8,11	8	0	7,87	7,98	0	0	24	0	0	77,3	48,3	28,97	0,43	0,7	-0,2
26.11.2023	0,228	0	7,79	7,7	0	7,55	7,7	0	0	24	0	0	79,4	49	30,41	0,43	0,7	-2,4
27.11.2023	0,247	0	8,16	8,04	0	7,92	8,03	0	0	24	0	0	81,1	50	31,07	0,43	0,7	-7,5
28.11.2023	0,248	0	8,03	7,92	0	7,79	7,91	0	0	24	0	0	82	50,3	31,64	0,43	0,7	-7,3
29.11.2023	0,249	0	7,81	7,71	0	7,57	7,71	0	0	24	0	0	82,8	49,9	32,88	0,43	0,7	-6,5
30.11.2023	0,251	0	7,99	7,89	0	7,75	7,89	0	0	24	0	0	81,8	49,5	32,31	0,43	0,7	-5,4
01.12.2023	0,235	0	8,15	8,04	0	7,91	8,02	0	0	24	0	0	79,3	49,5	29,83	0,43	0,7	-
02.12.2023	0,226	0	7,91	7,82	0	7,67	7,8	0	0	24	0	0	78,2	48,6	29,6	0,43	0,7	-
03.12.2023	0,196	0	6,56	6,49	0	6,32	6,49	0	0	24	0	0	78,4	46,6	31,7	0,43	0,7	-
04.12.2023	0,205	0	7,02	6,94	0	6,78	6,94	0	0	24	0	0	77,9	47,5	30,43	0,43	0,7	-
05.12.2023	0,214	0	6,87	6,77	0	6,63	6,77	0	0	24	0	0	80,3	47,6	32,69	0,43	0,7	-
06.12.2023	0,26	0	8,21	8,07	0	7,97	8,06	0	0	24	0	0	82,4	49,4	32,99	0,43	0,7	-
07.12.2023	0,231	0	7,51	7,39	0	7,27	7,39	0	0	24	0	0	80,3	48,5	31,86	0,43	0,7	-
08.12.2023	0,237	0	7,58	7,46	0	7,34	7,46	0	0	24	0	0	81,6	49	32,54	0,43	0,7	-
09.12.2023	0,239	0	7,58	7,45	0	7,34	7,45	0	0	24	0	0	81,6	49,2	32,39	0,43	0,7	-
10.12.2023	0,225	0	7,68	7,56	0	7,44	7,55	0	0	24	0	0	79,3	49	30,23	0,43	0,7	-
11.12.2023	0,21	0	7,73	7,61	0	7,49	7,59	0	0	24	0	0	76,6	48,2	28,4	0,43	0,7	-
12.12.2023	0,196	0	7,56	7,46	0	7,32	7,45	0	0	24	0	0	74,7	47,7	27	0,43	0,7	-
13.12.2023	0,196	0	7,08	6,97	0	6,84	6,97	0	0	24	0	0	75,6	46,8	28,78	0,43	0,7	-
14.12.2023	0,208	0	7,49	7,37	0	7,25	7,36	0	0	24	0	0	77,9	49	28,87	0,43	0,7	-
15.12.2023	0,197	0	7,42	7,31	0	7,18	7,3	0	0	24	0	0	75,4	47,7	27,76	0,43	0,7	-
16.12.2023	0,177	0	7,6	7,49	0	7,36	7,48	0	0	24	0	0	70,9	46,6	24,28	0,43	0,7	-
17.12.2023	0,162	0	6,52	6,42	0	6,28	6,41	0	0	24	0	0	71,1	45,1	25,95	0,43	0,7	-
18.12.2023	0,157	0	6,84	6,73	0	6,6	6,71	0	0	24	0	0	70,5	46,2	24,31	0,43	0,7	-
19.12.2023	0,153	0	6,4	6,3	0	6,16	6,29	0	0	24	0	0	70,6	45,5	25,07	0,43	0,7	-
20.12.2023	0,17	0	7,07	6,96	0	6,83	6,94	0	0	24	0	0	70,8	46,1	24,67	0,43	0,7	-
21.12.2023	0,174	0	7,2	7,06	0	6,96	7,05	0	0	24	0	0	71,6	46,5	25,04	0,43	0,7	-
22.12.2023	0,187	0	7,18	7,05	0	6,94	7,04	0	0	24	0	0	73,7	46,6	27,1	0,43	0,7	-
23.12.2023	0,2	0	7,34	7,18	0	7,1	7,17	0	0	24	0	0	76,2	47,7	28,49	0,43	0,7	-
Итого:	6,304	0	224,4	221,06	0	217,2	220,79	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,304																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2023	8,857	437,24	431,17	0	428,08	429,61	0
23.12.2023	15,161	661,64	652,23	0	645,28	650,4	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.12.2023 11:35:27