

#16887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Радуга, ООО
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	0,236	0	6,14	6,03	0	5,9	6,03	0	0	24	0	0	72,3	32,5	39,74	0,43	0,7	5,2
24.12.2020	0,24	0	6,15	6,04	0	5,91	6,04	0	0	24	0	0	73,2	32,6	40,59	0,43	0,7	2,5
25.12.2020	0,24	0	6,1	6	0	5,86	6	0	0	24	0	0	73,7	32,6	41,11	0,43	0,7	2,6
26.12.2020	0,241	0	5,9	5,78	0	5,66	5,78	0	0	24	0	0	75,7	32,5	43,25	0,43	0,7	1,5
27.12.2020	0,252	0	5,71	5,61	0	5,47	5,61	0	0	24	0	0	78,1	32,3	45,85	0,43	0,7	-0,5
28.12.2020	0,258	0	6,16	6,06	0	5,92	6,06	0	0	24	0	0	75,4	32,2	43,3	0,43	0,7	2,2
29.12.2020	0,247	0	6,53	6,4	0	6,29	6,4	0	0	24	0	0	72	32,3	39,7	0,43	0,7	4,7
30.12.2020	0,244	0	6,4	6,28	0	6,16	6,28	0	0	24	0	0	72,7	32,4	40,29	0,43	0,7	1,6
31.12.2020	0,249	0	5,8	5,7	0	5,56	5,7	0	0	24	0	0	77,6	32,2	45,3	0,43	0,7	0,4
01.01.2021	0,262	0	5,94	5,85	0	5,7	5,85	0	0	24	0	0	77,6	32	45,5	0,43	0,7	-2,4
02.01.2021	0,264	0	5,97	5,87	0	5,73	5,87	0	0	24	0	0	77,6	32	45,61	0,43	0,7	-0,2
03.01.2021	0,265	0	6,09	5,99	0	5,85	5,99	0	0	24	0	0	77,6	31,8	45,72	0,43	0,7	-0,9
04.01.2021	0,27	0	6,02	5,91	0	5,78	5,91	0	0	24	0	0	78,9	31,7	47,23	0,43	0,7	-0,5
05.01.2021	0,269	0	6,16	6,05	0	5,92	6,05	0	0	24	0	0	77,7	31,7	45,98	0,43	0,7	0,4
06.01.2021	0,266	0	6,25	6,13	0	6,01	6,13	0	0	24	0	0	76,9	31,8	45,1	0,43	0,7	0,2
07.01.2021	0,264	0	6,17	6,06	0	5,93	6,06	0	0	24	0	0	77	31,9	45,15	0,43	0,7	0,2
08.01.2021	0,264	0	6,12	6	0	5,88	6	0	0	24	0	0	76,8	32	44,84	0,43	0,7	0,2
09.01.2021	0,264	0	5,97	5,85	0	5,73	5,85	0	0	24	0	0	78,4	31,9	46,52	0,43	0,7	-1
10.01.2021	0,266	0	5,92	5,8	0	5,68	5,8	0	0	24	0	0	79	31,8	47,13	0,43	0,7	-0,6
11.01.2021	0,264	0	5,99	5,86	0	5,75	5,86	0	0	24	0	0	77,7	32	45,7	0,43	0,7	0,3
12.01.2021	0,264	0	6,08	5,96	0	5,84	5,96	0	0	24	0	0	76,7	32	44,68	0,43	0,7	0,1
13.01.2021	0,262	0	6,08	5,94	0	5,84	5,94	0	0	24	0	0	76,9	32	44,85	0,43	0,7	0,2
14.01.2021	0,27	0	5,95	5,82	0	5,71	5,82	0	0	24	0	0	79,3	31,8	47,55	0,43	0,7	-2,7
15.01.2021	0,284	0	5,76	5,62	0	5,52	5,62	0	0	24	0	0	82,3	31,5	50,79	0,43	0,7	-6
16.01.2021	0,29	0	5,71	5,55	0	5,47	5,55	0	0	24	0	0	84,6	31,1	53,55	0,43	0,7	-8,2
17.01.2021	0,311	0	5,52	5,36	0	5,28	5,36	0	0	24	0	0	90	30,4	59,62	0,43	0,7	-15,6
18.01.2021	0,314	0	5,57	5,4	0	5,33	5,4	0	0	24	0	0	88,7	30,6	58,16	0,43	0,7	-7,6
19.01.2021	0,312	0	5,69	5,5	0	5,45	5,5	0	0	24	0	0	88,2	30,5	57,73	0,43	0,7	-9,6
20.01.2021	0,305	0	6,29	6,08	0	6,05	6,08	0	0	24	0	0	81,5	30,8	50,64	0,43	0,7	-0,7
21.01.2021	0,289	0	6,84	6,61	0	6,6	6,61	0	0	24	0	0	75	31,4	43,6	0,43	0,7	4
22.01.2021	0,277	0	6,76	6,53	0	6,52	6,53	0	0	24	0	0	74,3	31,8	42,53	0,43	0,7	4,3
23.01.2021	0,265	0	6,65	6,46	0	6,41	6,46	0	0	24	0	0	74,3	32	42,33	0,43	0,7	-
Итого:	8,568	0	194,39	190,1	0	186,71	190,1	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,568																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.12.2020	56,018	9976,43	9811,06	0	9733,61	9610,3	0
23.01.2021	64,586	10170,82	10001,16	0	9920,32	9800,4	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 16:09:22