

#67765#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ООО "ЕвроРитейл"
Адрес потребителя Эпроновская 21, Калининград (кафе)
Номер абонента
Порядковый номер 7393
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2023	0,189	0	6,66	6,55	0	6,42	6,55	0	0	24	0	0	76,2	46,7	29,48	0,43	0,7	-
25.12.2023	0,16	0	6,14	6,04	0	5,9	6,03	0	0	24	0	0	71,6	44,9	26,69	0,43	0,7	-
26.12.2023	0,171	0	7,19	7,05	0	6,95	7,04	0	0	24	0	0	70,6	45,9	24,64	0,43	0,7	-
27.12.2023	0,179	0	7,58	7,44	0	7,34	7,42	0	0	24	0	0	71,2	47	24,21	0,43	0,7	-
28.12.2023	0,182	0	7,47	7,32	0	7,23	7,29	0	0	24	0	0	73,1	47,9	25,18	0,43	0,7	-
29.12.2023	0,164	0	6,58	6,46	0	6,34	6,45	0	0	24	0	0	70,7	45,2	25,54	0,43	0,7	-
30.12.2023	0,165	0	6,98	6,85	0	6,74	6,84	0	0	24	0	0	70,6	46,4	24,22	0,43	0,7	-
31.12.2023	0,187	0	7,58	7,41	0	7,34	7,39	0	0	24	0	0	71,7	46,1	25,61	0,43	0,7	-
01.01.2024	0,204	0	7,5	7,34	0	7,26	7,33	0	0	24	0	0	75,2	46,9	28,3	0,43	0,7	-
02.01.2024	0,231	0	7,67	7,49	0	7,43	7,49	0	0	24	0	0	79,9	49	30,92	0,43	0,7	-
03.01.2024	0,249	0	8,03	7,82	0	7,79	7,82	0	0	24	0	0	82,8	50,9	31,9	0,43	0,7	-
04.01.2024	0,265	0	8,3	8,08	0	8,06	8,07	0	0	24	0	0	85	51,9	33,11	0,43	0,7	-
05.01.2024	0,228	0	7,3	7,14	0	7,06	7,14	0	0	24	0	0	81,9	49,4	32,5	0,43	0,7	-
06.01.2024	0,226	0	7,14	6,97	0	6,9	6,97	0	0	24	0	0	81,8	48,8	32,99	0,43	0,7	-
07.01.2024	0,317	0	9,76	9,49	0	9,45	9,32	0	0	24	0	0	89,5	56,1	33,4	0,43	0,7	-
08.01.2024	0,347	0	11,83	11,52	0	11,45	11,28	0	0	24	0	0	89,4	59,4	30,02	0,43	0,7	-
09.01.2024	0,259	0	7,58	7,39	0	7,34	7,36	0	0	24	0	0	86,2	51	35,24	0,43	0,7	-
10.01.2024	0,211	0	6,95	6,81	0	6,71	6,81	0	0	24	0	0	79,5	47,9	31,64	0,43	0,7	-
11.01.2024	0,199	0	6,82	6,67	0	6,58	6,67	0	0	24	0	0	77,7	47,2	30,53	0,43	0,7	-
12.01.2024	0,209	0	7,18	7,03	0	6,94	7,03	0	0	24	0	0	78,3	47,8	30,5	0,43	0,7	-
13.01.2024	0,207	0	6,8	6,64	0	6,56	6,64	0	0	24	0	0	79,6	48,1	31,57	0,43	0,7	-
14.01.2024	0,19	0	6,32	6,19	0	6,08	6,19	0	0	24	0	0	78,8	47,2	31,57	0,43	0,7	-
15.01.2024	0,2	0	6,6	6,44	0	6,36	6,44	0	0	24	0	0	78,6	47	31,54	0,43	0,7	-
16.01.2024	0,237	0	7,38	7,2	0	7,14	7,2	0	0	24	0	0	81,3	48	33,3	0,43	0,7	-
17.01.2024	0,24	0	7,43	7,24	0	7,19	7,24	0	0	24	0	0	83	49,7	33,33	0,43	0,7	-
18.01.2024	0,229	0	7,67	7,48	0	7,43	7,47	0	0	24	0	0	79,2	48,3	30,96	0,43	0,7	-
19.01.2024	0,223	0	7,95	7,76	0	7,71	7,76	0	0	24	0	0	77	47,8	29,2	0,43	0,7	-
20.01.2024	0,215	0	7,08	6,9	0	6,84	6,9	0	0	24	0	0	78,6	47	31,59	0,43	0,7	-
21.01.2024	0,212	0	7,04	6,86	0	6,8	6,86	0	0	24	0	0	78,6	47,5	31,11	0,43	0,7	-
22.01.2024	0,197	0	6,49	6,34	0	6,25	6,34	0	0	24	0	0	77,1	46,2	30,88	0,43	0,7	-
23.01.2024	0,152	0	6,4	6,24	0	6,2	6,23	0	0	24	0	0	69,6	45,4	24,3	0,43	0,7	-
Итого:	6,644	0	229,4	224,16	0	221,79	223,57	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,644																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2023	15,161	661,64	652,23	0	645,28	650,4	0
23.01.2024	21,805	891,04	876,39	0	867,07	873,97	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2024 7:51:58