

#3460#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 9437
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	23,649	0,014	205,57	0	0,101	200,538	0	0,1	23	1	74,3	46,2	0,5	0,26	-
25.02.2023	25,182	0,017	224,18	0	0,098	218,689	0	0,097	24	0	74,4	46,9	0,49	0,26	-
26.02.2023	28,039	0,017	240,805	0	0,092	234,6	0	0,091	24	0	76,4	48	0,5	0,26	-
27.02.2023	26,541	0,016	224,445	0	0,085	218,572	0	0,084	24	0	77,2	48,2	0,5	0,26	-
28.02.2023	26,017	0,015	222,775	0	0,082	216,942	0	0,081	24	0	77,2	48,6	0,5	0,26	-
01.03.2023	22,54	0,015	208,695	0	0,1	203,75	0	0,099	24	0	73	46,7	0,5	0,26	-
02.03.2023	23,541	0,017	214,315	0	0,103	209,133	0	0,102	24	0	73,8	47	0,5	0,26	-
03.03.2023	21,866	0,018	205,605	0	0,11	200,772	0	0,109	24	0	72,6	46,7	0,5	0,26	-
04.03.2023	24,527	0,019	228,27	0	0,104	222,762	0	0,103	24	0	73,6	47,4	0,49	0,26	-
05.03.2023	26,731	0,018	236,065	0	0,1	230,085	0	0,099	24	0	75,6	47,9	0,49	0,26	-
06.03.2023	25,904	0,018	226,07	0	0,1	220,25	0	0,099	24	0	76,4	48,4	0,49	0,26	-
07.03.2023	26,757	0,018	231,975	0	0,095	225,859	0	0,094	24	0	77,4	49,2	0,5	0,26	-
08.03.2023	27,011	0,017	239,085	0	0,097	233,005	0	0,096	24	0	75,9	48,3	0,49	0,26	-
09.03.2023	27,495	0,017	235,965	0	0,099	229,575	0	0,098	24	0	78,5	50	0,5	0,26	-
10.03.2023	29,221	0,018	252,95	0	0,098	246,09	0	0,097	24	0	78,6	50,3	0,5	0,26	-
11.03.2023	28,131	0,018	245,86	0	0,101	239,359	0	0,1	24	0	77,5	49,5	0,49	0,26	-
12.03.2023	27,658	0,019	245,28	0	0,108	239,057	0	0,107	24	0	75,8	48,2	0,49	0,26	-
13.03.2023	25,336	0,019	239,025	0	0,107	233,143	0	0,106	24	0	74,4	48,6	0,5	0,26	-
14.03.2023	21,564	0,019	219,865	0	0,125	214,945	0	0,124	24	0	70,6	46,7	0,51	0,26	-
15.03.2023	21,939	0,022	223,06	0	0,118	218,065	0	0,117	24	0	70,7	46,8	0,49	0,26	-
16.03.2023	23,303	0,02	225,295	0	0,117	220,025	0	0,116	24	0	72,4	47,2	0,5	0,26	-
17.03.2023	23,413	0,02	229,45	0	0,116	224,084	0	0,115	24	0	72,4	47,5	0,5	0,26	-
18.03.2023	22,38	0,02	230,325	0	0,116	225,185	0	0,115	24	0	70,6	46,9	0,51	0,26	-
19.03.2023	21,464	0,02	221,275	0	0,115	216,332	0	0,114	24	0	70,6	47	0,51	0,26	-
20.03.2023	20,861	0,02	215,865	0	0,113	211,064	0	0,112	24	0	70,5	46,9	0,51	0,25	-
21.03.2023	20,579	0,02	211,905	0	0,11	207,179	0	0,109	24	0	70,5	46,9	0,5	0,25	-
22.03.2023	21,062	0,019	216,62	0	0,112	211,788	0	0,111	24	0	70,6	46,9	0,5	0,25	-
23.03.2023	20,444	0,019	211,715	0	0,106	207,004	0	0,105	24	0	70,5	47	0,51	0,25	-
Итого:	683,155	0	6332,31	0	2,928	6177,852	0	2,9	671	0	0	0	0	0	0
Гкал	163,169														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2023	7366,705	74218,695	0	69,596	72435,194	0	68,811	10221	12
23.03.2023	8049,862	80551,005	0	72,524	78613,048	0	71,708	10893	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 12:03:24