

#3454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 26.04.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 9437
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	20,777	0,028	193,755	0	0,175	189,215	0	0,173	24	0	72,5	46,4	0,51	0,25	4,2
25.03.2022	20,508	0,03	188,69	0	0,205	184,249	0	0,203	24	0	72,7	46,2	0,52	0,24	3,9
26.03.2022	20,45	0,035	190,94	0	0,207	186,489	0	0,205	24	0	72,3	46,2	0,51	0,25	7
27.03.2022	22,468	0,035	209,05	0	0,203	204,129	0	0,201	24	0	72,7	46,5	0,51	0,25	6,2
28.03.2022	20,281	0,035	188,275	0	0,229	183,868	0	0,227	24	0	72,5	46,2	0,52	0,24	5,2
29.03.2022	20,59	0,039	187,61	0	0,231	183,177	0	0,229	24	0	72,9	46,1	0,51	0,25	7
30.03.2022	24,451	0,039	224,37	0	0,215	218,888	0	0,213	24	0	74,3	47,7	0,5	0,25	4
31.03.2022	25,721	0,038	228,03	0	0,246	222,157	0	0,243	24	0	76,4	48,9	0,51	0,25	0,2
01.04.2022	24,598	0,044	223,265	0	0,309	217,658	0	0,306	24	0	75,3	48,5	0,51	0,25	-
02.04.2022	24,311	0,055	223,05	0	0,323	217,576	0	0,32	24	0	74,4	47,9	0,5	0,25	-
03.04.2022	24,342	0,057	222,865	0	0,332	217,463	0	0,329	24	0	73,9	47,3	0,5	0,25	-
04.04.2022	22,572	0,058	207,93	0	0,351	202,952	0	0,347	24	0	73,4	46,9	0,5	0,25	-
05.04.2022	21,997	0,061	201,805	0	0,374	197,039	0	0,37	24	0	72,8	46,3	0,5	0,25	-
06.04.2022	21,841	0,064	203,47	0	0,378	198,678	0	0,374	24	0	72,7	46,6	0,51	0,25	-
07.04.2022	20,807	0,065	231,71	0	0,4	226,284	0	0,396	24	0	72,6	50,8	0,52	0,24	-
08.04.2022	20,418	0,071	190,105	0	0,406	185,643	0	0,402	24	0	72,5	46,4	0,52	0,25	-
09.04.2022	21,075	0,07	196,215	0	0,403	191,625	0	0,399	24	0	72,4	46,3	0,51	0,25	-
10.04.2022	21,498	0,069	197,38	0	0,394	192,753	0	0,39	24	0	72,6	46,1	0,51	0,25	-
11.04.2022	20,977	0,067	194,065	0	0,402	189,502	0	0,398	24	0	72,6	46,3	0,51	0,25	-
12.04.2022	21,149	0,069	199,52	0	0,445	194,845	0	0,44	24	0	72,5	46,8	0,51	0,25	-
13.04.2022	21,026	0,077	196,94	0	0,469	192,32	0	0,464	24	0	72,5	46,6	0,49	0,24	-
14.04.2022	20,084	0,081	186,745	0	0,467	182,356	0	0,462	24	0	72,6	46,5	0,53	0,24	-
15.04.2022	19,744	0,08	184,39	0	0,452	180,08	0	0,447	24	0	72,5	46,4	0,52	0,24	-
16.04.2022	21,015	0,078	196,47	0	0,461	191,862	0	0,456	24	0	72,5	46,5	0,52	0,25	-
17.04.2022	21,488	0,079	199,815	0	0,458	195,128	0	0,453	24	0	72,6	46,4	0,52	0,25	-
18.04.2022	20,559	0,079	191,95	0	0,47	187,434	0	0,465	24	0	72,6	46,6	0,52	0,25	-
19.04.2022	20,049	0,081	187,325	0	0,48	182,943	0	0,475	24	0	72,5	46,5	0,52	0,24	-
20.04.2022	20,004	0,083	186,71	0	0,491	182,337	0	0,486	24	0	72,6	46,5	0,53	0,24	-
21.04.2022	19,886	0,085	186,1	0	0,492	181,729	0	0,487	24	0	72,6	46,6	0,53	0,24	-
22.04.2022	18,884	0,085	178,47	0	0,507	174,289	0	0,502	24	0	72,5	46,8	0,53	0,24	-
23.04.2022	19,509	0,088	183,63	0	0,497	179,33	0	0,492	24	0	72,5	46,6	0,53	0,24	-
24.04.2022	19,181	0,086	180,84	0	0,5	176,602	0	0,495	24	0	72,5	46,7	0,53	0,24	-
25.04.2022	18,775	0,087	178,965	0	0,514	174,79	0	0,509	24	0	72,3	46,8	0,46	0,24	-
26.04.2022	12,938	0,089	132,165	0	0,739	129,085	0	0,73	24	0	72,2	48,5	0,34	0,23	-
Итого:	713,973	0	6672,615	0	13,225	6514,475	0	13,088	816	0	0	0	0	0	0
Гкал	170,53														

Общее время работы системы, ч 816
Период нормальной работы системы, ч 816

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2022	2268,98	19663,27	0	21,656	19165,319	0	21,429	2144	1
26.04.2022	2982,952	26335,885	0	34,881	25679,793	0	34,518	2960	1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 7:56:23