

#125494#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/25г.-25/03/25г.

Абонент:маточкина 9

Адрес: Эпида-Строй-Инвест,ООО

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходи:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20119142, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хВ8В2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.25 23	71,27	50,78	20,49	5,3	2,78	6,12	308,325	0	0,588	301,326	0	0,581	0,581	5	2	6,219	0,027	24	0	
23.03.25 23	71,11	50,81	20,3	5,33	2,77	6,12	316,94	0	0,597	309,77	0	0,59	0,59	5	2	6,333	0,027	24	0	
24.03.25 23	71,31	50,7	20,62	5,34	2,76	6,12	303,67	0	0,7	296,767	0	0,692	0,692	5	2	6,167	0,032	24	0	
25.03.25 23	71,39	50,68	20,71	5,32	2,78	6,12	298,245	0	0,769	291,445	0	0,76	0,76	5	2	6,087	0,035	24	0	
Итого/Средн	71,27	50,74	20,53	5,32	2,77	6,12	1227,18	0	2,654	1199,307	0	2,622	2,622	5	2	24,807	0,12	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.25 23	208238,675	0	206,79	203305,753	0	204,378	204,378	4702,894	9,181	28375	26
25.03.25 23	209465,855	0	209,444	204505,06	0	207	207	4727,7	9,301	28471	26
Итого	1227,18	0	2,654	1199,307	0	2,622	2,622	24,807	0,12	96	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(!) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/25г.-23/04/25г.

Абонент:маточкина 9

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходи:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20119142, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хВ8В2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.03.25 23	71,14	50,71	20,43	5,38	2,76	6,12	302,345	0	0,803	295,496	0	0,793	0,793	5	2	6,091	0,036	24	0	
27.03.25 23	71,21	50,75	20,46	5,36	2,77	6,12	309,715	0	0,808	302,686	0	0,798	0,798	5	2	6,247	0,037	24	0	
28.03.25 23	71,26	50,86	20,4	5,41	2,75	6,12	303,535	0	0,845	296,637	0	0,835	0,835	5	2	6,109	0,038	24	0	
29.03.25 23	71,21	50,95	20,27	5,42	2,77	6,12	297,78	0	0,823	291,034	0	0,813	0,813	5	2	5,953	0,037	24	0	
30.03.25 23	71,05	50,98	20,07	5,39	2,77	6,12	302,14	0	0,85	295,32	0	0,84	0,84	5	2	5,983	0,039	24	0	
31.03.25 23	71,09	50,9	20,2	5,37	2,77	6,12	304,58	0	0,832	297,685	0	0,822	0,822	5	2	6,068	0,038	24	0	
01.04.25 23	71,21	50,87	20,34	5,26	2,79	6,12	302,785	0	0,805	295,925	0	0,795	0,795	5	2	6,073	0,036	24	0	
02.04.25 23	71,21	50,94	20,28	5,15	2,77	6,12	296,265	0	0,835	289,538	0	0,825	0,825	5	2	5,925	0,038	24	0	
03.04.25 23	70,99	51,09	19,89	5,2	2,76	6,12	301,505	0	0,543 <	294,706	0	0,536 <	0,536	5	2	5,904	0,025	24	0	*
04.04.25 23	71,2	51,02	20,18	5,19	2,76	6,12	295,015	0	0,195 <	288,319	0	0,193 <	0,193	5	2	5,843	0,009	24	0	*
05.04.25 23	71,85	50,94	20,91	5,08	2,79	6,12	289,945	0	0,192 <	283,262	0	0,19 <	0,19	5	2	5,947	0,009	24	0	*
06.04.25 23	74,16	50,41	23,74	5,08	2,8	6,12	264,745	0	0,196 <	258,275	0	0,194 <	0,194	5	2	6,155	0,009	24	0	*
07.04.25 23	72,81	50,52	22,3	5,11	2,77	6,12	283,53	0	0,154 <	276,827	0	0,152 <	0,152	5	2	6,194	0,007	24	0	*
08.04.25 23	71,48	50,76	20,72	5,09	2,78	6,12	303,445	0	0,154 <	296,516	0	0,152 <	0,152	5	2	6,167	0,007	24	0	*
09.04.25 23	71,28	50,93	20,35	5,09	2,79	6,12	306,24	0	0,159 <	299,273	0	0,157 <	0,157	5	2	6,113	0,007	24	0	*
10.04.25 23	71,85	50,63	21,21	5,08	2,81	6,12	295,83	0	0,159	289,006	0	0,157	0,157	5	2	6,153	0,007	24	0	*
11.04.25 23	71,17	50,76	20,41	5,16	2,78	6,12	303,36	0	0,161 <	296,497	0	0,159 <	0,159	5	2	6,075	0,007	24	0	*

12.04.25 23	71,36	50,84	20,53	5,18	2,79	6,12	303,495	0	0,167	296,584	0	0,165	0,165	5	2	6,112	0,008	24	0
13.04.25 23	71,19	50,84	20,35	5,25	2,78	6,12	299,44	0	0,164	292,648	0	0,162	0,162	5	2	5,98	0,007	24	0
14.04.25 23	71,14	51,01	20,13	4,85	2,72	6,12	263,815	0	0,256 <	257,833	0	0,253 <	0,253	5	2	5,215	0,012	24	0 *
15.04.25 23	70,99	48,69	22,31	4,55	2,62	6,12	157,175	0	0,355 <	153,619	0	0,353 <	0,353	5	2	3,448	0,012	24	0 *
16.04.25 23	70,56	48,96	21,6	4,62	2,62	6,12	72,72	0	0,421 <	71,094	0	0,417 <	0,417	5	2	1,557	0,017	24	0 *
17.04.25 23	70,65	52,56	18,09	4,08	2,61	6,12	99,62	0	0,282 <	97,39	0	0,278 <	0,278	5	2	1,778	0,013	24	0 *
18.04.25 23	70,43	53	17,44	3,66	2,6	6,12	94,605	0	0,303	92,498	0	0,299	0,299	5	2	1,63	0,014	24	0
19.04.25 23	70,47	52,7	17,77	3,63	2,58	6,12	101,43	0	0,321	99,167	0	0,317	0,317	5	2	1,781	0,015	24	0
20.04.25 23	70,04	52,96	17,07	3,63	2,58	6,12	104,175	0	0,33	101,872	0	0,326	0,326	5	2	1,758	0,016	24	0
21.04.25 23	67	53,43	13,58	3,59	2,58	6,12	120,22	0	0,347	117,754	0	0,342	0,342	5	2	1,618	0,017	24	0
22.04.25 23	70,38	52,77	17,61	3,61	2,56	6,12	94,03	0	0,274 <	91,936	0	0,27 <	0,27	5	2	1,634	0,013	24	0 *
23.04.25 23	70,35	52,61	17,74	3,6	2,56	6,12	94,21	0	0,19 <	92,111	0	0,188 <	0,188	5	2	1,646	0,009	24	0 *
Итого/Средн	71,28	50,98	20,3	4,8	2,72	6,12	6867,695	0	11,924	6711,508	0	11,78	11,78	5	2	137,156	0,538	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qгв	Qг	ВНР	ВОС
м3	м3	м3	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.03.25 23	209465,855	0	209,444	204505,06	0	207	207	4727,7	9,301	28471	26
23.04.25 23	216333,55	0	221,368	211216,568	0	218,78	218,78	4864,856	9,839	29167	26
Итого	6867,695	0	11,924	6711,508	0	11,78	11,78	137,156	0,538	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель обслуживающей организации _____

