

#3455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 9437  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 20119142  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	7,07	0,143	103,265	0	0,65	101,012	0	0,641	24	0	69,6	53,3	0,36	0,24	-
25.04.2023	7,007	0,13	101,96	0	0,749	99,729	0	0,739	24	0	69,7	53,3	0,34	0,24	-
26.04.2023	7,538	0,15	106,79	0	0,755	104,444	0	0,745	24	0	69,8	53	0,34	0,23	-
27.04.2023	7,533	0,15	107,225	0	0,733	104,872	0	0,723	24	0	69,8	53	0,35	0,23	-
28.04.2023	7,386	0,146	105,095	0	0,747	102,787	0	0,737	24	0	69,8	53	0,36	0,23	-
29.04.2023	7,899	0,149	111,845	0	0,762	109,397	0	0,752	24	0	69,8	52,9	0,34	0,23	-
30.04.2023	7,764	0,152	109,28	0	0,756	106,877	0	0,746	24	0	69,9	52,9	0,33	0,23	-
01.05.2023	8,354	0,15	116,055	0	0,771	113,496	0	0,761	24	0	69,9	52,6	0,33	0,23	-
02.05.2023	7,682	0,153	106,91	0	0,773	104,551	0	0,763	24	0	69,9	52,8	0,34	0,23	-
03.05.2023	7,607	0,153	106,09	0	0,775	103,75	0	0,765	24	0	69,9	52,8	0,32	0,23	-
04.05.2023	7,585	0,154	105,925	0	0,754	103,599	0	0,744	24	0	69,8	52,7	0,33	0,23	-
05.05.2023	7,436	0,15	103,005	0	0,772	100,736	0	0,762	24	0	69,9	52,6	0,36	0,23	-
06.05.2023	7,829	0,153	105,505	0	0,769	103,166	0	0,759	24	0	70,1	52,4	0,36	0,23	-
07.05.2023	7,822	0,151	105,945	0	0,758	103,601	0	0,748	24	0	70,1	52,4	0,33	0,23	-
08.05.2023	7,372	0,15	101,525	0	0,763	99,281	0	0,753	24	0	70	52,7	0,32	0,24	-
09.05.2023	7,652	0,151	106,135	0	0,744	103,801	0	0,734	24	0	69,9	52,7	0,32	0,24	-
10.05.2023	7,397	0,148	101,775	0	0,717	99,517	0	0,708	24	0	70,2	52,8	0,35	0,24	-
11.05.2023	7,161	0,142	101,32	0	0,654	99,088	0	0,645	24	0	69,9	53	0,34	0,24	-
12.05.2023	7,227	0,13	99,67	0	0,635	97,453	0	0,627	24	0	70,3	52,9	0,34	0,24	-
13.05.2023	7,068	0,126	100,58	0	0,631	98,362	0	0,623	24	0	69,9	53,1	0,36	0,24	-
14.05.2023	7,253	0,126	99,62	0	0,608	97,399	0	0,6	24	0	70,4	52,9	0,34	0,24	-
15.05.2023	6,991	0,121	98,485	0	0,602	96,307	0	0,594	24	0	70,1	53	0,33	0,24	-
16.05.2023	6,738	0,12	95,065	0	0,592	92,959	0	0,584	24	0	70,2	53,2	0,33	0,24	-
17.05.2023	7,243	0,118	102,55	0	0,592	100,283	0	0,584	24	0	70	53,1	0,32	0,24	-
18.05.2023	7,105	0,118	99,005	0	0,604	96,809	0	0,596	24	0	70,3	53,1	0,34	0,23	-
19.05.2023	6,921	0,121	98,9	0	0,597	96,715	0	0,589	24	0	70	53,2	0,33	0,24	-
20.05.2023	6,897	0,119	96,265	0	0,608	94,121	0	0,6	24	0	70,3	53,2	0,34	0,24	-
21.05.2023	7,311	0,122	103,315	0	0,6	101,029	0	0,592	24	0	70,1	53,1	0,34	0,24	-
22.05.2023	6,797	0,12	95,3	0	0,598	93,177	0	0,59	24	0	70,3	53,2	0,35	0,24	-
23.05.2023	6,499	0,12	94,125	0	0,625	92,045	0	0,617	24	0	70	53,5	0,34	0,24	-
Итого:	220,144	0	3088,53	0	20,694	3020,363	0	20,421	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,58														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2023	8666,244	86887,995	0	78,132	84805,473	0	77,251	11637	12
23.05.2023	8886,387	89976,525	0	98,826	87825,838	0	97,671	12357	12

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.05.2023 8:34:00