

#83831#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 9, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 9437
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20119142
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	21,314	0,056	218,965	0	0,292	214,04	0	0,289	24	0	70,7	47	0,4	0,26	2,9
25.04.2024	20,986	0,051	216,54	0	0,299	211,686	0	0,296	24	0	70,6	47	0,4	0,26	4,9
26.04.2024	20,41	0,052	203,825	0	0,29	199,186	0	0,287	24	0	71,3	46,9	0,42	0,26	6,4
27.04.2024	19,695	0,05	199,05	0	0,195	194,535	0	0,193	24	0	71,1	47	0,43	0,26	7,8
28.04.2024	17,463	0,034	185,725	0	0,174	181,55	0	0,172	24	0	70,8	47,9	0,43	0,26	12,1
29.04.2024	15,567	0,031	172,275	0	0,056	168,43	0	0,055	24	0	70,5	48,5	0,42	0,26	14,6
30.04.2024	13,279	0,01	151,655	0	0,062	148,243	0	0,061	24	0	70,9	49,5	0,42	0,26	16,9
01.05.2024	12,398	0,012	147,925	0	0,057	144,616	0	0,056	24	0	70,4	50	0,39	0,26	16,1
02.05.2024	11,371	0,011	136,13	0	0,049	133,089	0	0,048	24	0	70,5	50,2	0,35	0,25	-
03.05.2024	6,755	0,009	95,71	0	0,038	93,58	0	0,037	24	0	70,3	53,1	0,36	0,25	-
04.05.2024	7,43	0,008	94,68	0	0,037	92,51	0	0,037	24	0	71,5	52,4	0,36	0,25	-
05.05.2024	6,906	0,007	89,295	0	0,032	87,244	0	0,032	24	0	71,5	52,7	0,35	0,25	-
06.05.2024	6,869	0,006	92,94	0	0,06	90,84	0	0,059	24	0	70,9	52,9	0,34	0,25	-
07.05.2024	6,822	0,012	96,8	0	0,033	94,649	0	0,033	24	0	70,3	53,1	0,34	0,25	-
08.05.2024	7,077	0,007	98,905	0	0,034	96,697	0	0,034	24	0	70,4	52,9	0,34	0,25	-
09.05.2024	6,893	0,007	95,555	0	0,036	93,415	0	0,036	24	0	70,6	53	0,34	0,25	-
10.05.2024	7,11	0,007	97,825	0	0,036	95,631	0	0,036	24	0	70,6	52,9	0,34	0,25	-
11.05.2024	7,172	0,007	99,09	0	0,033	96,885	0	0,033	24	0	70,3	52,7	0,34	0,25	-
12.05.2024	8,238	0,007	110,92	0	0,027	108,447	0	0,027	24	0	70,3	52,2	0,33	0,25	-
13.05.2024	7,404	0,005	100,58	0	0,025	98,327	0	0,025	24	0	70,6	52,6	0,34	0,25	-
14.05.2024	7,037	0,005	95,555	0	0,024	93,403	0	0,024	24	0	70,7	52,8	0,34	0,25	-
15.05.2024	7,318	0,005	100,395	0	0,038	98,162	0	0,038	24	0	70,3	52,5	0,35	0,25	-
16.05.2024	7,075	0,007	94,035	0	0,026	91,926	0	0,026	24	0	70,7	52,4	0,37	0,25	-
17.05.2024	6,861	0,005	92,125	0	0,025	90,055	0	0,025	24	0	70,7	52,5	0,35	0,25	-
18.05.2024	6,846	0,005	90,955	0	0,023	88,897	0	0,023	24	0	70,9	52,6	0,34	0,25	-
19.05.2024	6,952	0,005	95,72	0	0,026	93,585	0	0,026	24	0	70,4	52,7	0,33	0,25	-
20.05.2024	6,603	0,005	89,88	0	0,019	87,856	0	0,019	24	0	70,7	52,8	0,34	0,25	-
21.05.2024	6,921	0,004	95,825	0	0,02	93,687	0	0,02	24	0	70,4	52,8	0,33	0,25	-
22.05.2024	6,591	0,004	91,045	0	0,019	89,008	0	0,019	24	0	70,6	52,9	0,33	0,25	-
23.05.2024	6,515	0,004	94,24	0	0,018	92,156	0	0,018	24	0	70,1	53,2	0,34	0,25	-
Итого:	299,878	0	3644,165	0	2,103	3562,335	0	2,084	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,625														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	14274,739	146306,15	0	131,99	142814,46	0	130,463	20420	13
23.05.2024	14574,619	149950,315	0	134,093	146376,797	0	132,542	21140	13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 9:07:17